

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **290**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 290 — EE PROFA SILVIA APARECIDA DOS SANTOS		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 70/00651/26-001-001
EMPREITEIRO LUCAS EMPREITEIRO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 30/06/2026 · término previsto 30/11/2026 · decorridos 101 de 153 dias (66%) · restam 52 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	FERNANDO	PINTURA	BOM	1,029	74%	1

BOM

situação na última vistoria (05/10/2026) · média ponderada **1,029**
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo EQUIPE NÃO UTIIZA EPI. EQUIPQMENTO ESTA DIPONIBILIZADO NA OBRA	NR-06.6.1 / NR-06.7.1

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



05/10/2026 · COLABORADORES NÃO UTILIZAM EQUIPQMENTOS DE PROTEÇÃO

Item	4.5 — Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)
Local	QUADRA
Classificação	CRÍTICO
Ação corretiva	UTILIZAR EPI DISPONIVEL
Prazo	05/10/2026
Responsável	LUCAS
Status	Concluída

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

FERNANDO
Responsável SST

DOUGLAS
Engenheiro responsável

LUCAS EMPREITEIRO
Empreiteiro

Gerado em 05/10/2026 13:58 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (290-muv8rsnm). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.