

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60512-25-3

Première édition
First edition
2001-07

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –**

**Partie 25-3:
Essai 25c – Dégradation du temps de montée**

**Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –**

**Part 25-3:
Test 25c – Rise time degradation**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60512-25-3:2001

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60512-25-3

Première édition
First edition
2001-07

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –**

**Partie 25-3:
Essai 25c – Dégradation du temps de montée**

**Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –**

**Part 25-3:
Test 25c – Rise time degradation**

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
1 Généralités	6
1.1 Domaine d'application et objet	6
1.2 Définitions	6
2 Moyens d'essai	6
2.1 Equipement	6
2.2 Montage	8
2.2.1 Méthode A, ligne asymétrique	8
2.2.2 Méthode B, alimentation différentielle	8
3 Echantillon d'essai	8
3.1 Description	8
3.1.1 Connecteurs séparables	8
3.1.2 Cordon	10
3.1.3 Embases	10
4 Procédure d'essai	10
4.1 Technique d'insertion	10
4.2 Technique du montage de référence	10
4.3 Calcul de la dégradation du temps de montée	10
5 Détails à spécifier	12
6 Documentation d'essai	12
Annexe A (normative) Diagrammes et schémas pour les montages et l'équipement	16
Annexe B (informative) Guide pratique	22
Figure 1 – Forme d'onde	14
Figure A.1 – Diagrammes techniques	16
Figure A.2 – Adaptations asymétriques	18
Figure A.3 – Adaptations différentielles (symétriques)	20

CONTENTS

FOREWORD	5
1 General	7
1.1 Scope and object.....	7
1.2 Definitions	7
2 Test resources	7
2.1 Equipment.....	7
2.2 Fixture.....	9
2.2.1 Method A, single-ended.....	9
2.2.2 Method B, differentially driven	9
3 Test specimen	9
3.1 Description	9
3.1.1 Separable connectors.....	9
3.1.2 Cable assembly	11
3.1.3 Sockets	11
4 Test procedure	11
4.1 Insertion technique.....	11
4.2 Reference fixture technique.....	11
4.3 Rise time degradation calculation.....	11
5 Details to be specified	13
6 Test documentation	13
Annex A (normative) Diagrams and schematics of fixtures and equipment	17
Annex B (informative) Practical guidance.....	23
Figure 1 – Waveform	15
Figure A.1 – Technique diagrams	17
Figure A.2 – Single-ended terminations	19
Figure A.3 – Differential (balanced) terminations	21

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

Partie 25-3: Essai 25c – Dégradation du temps de montée

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60512-25-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/1060/FDIS	48B/1088/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L'annexe B est donnée uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –
TESTS AND MEASUREMENTS –****Part 25-3: Test 25c – Rise time degradation**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-25-3 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/1060/FDIS	48B/1088/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

Partie 25-3: Essai 25c – Dégradation du temps de montée

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60512 s'applique aux connecteurs électriques, aux embases, aux cordons ou aux systèmes d'interconnexions.

La présente norme décrit une méthode pour mesurer l'effet qu'un échantillon peut avoir sur le temps de montée d'un signal qui le traverse.

1.2 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60512, les définitions suivantes s'appliquent.

1.2.1

dégradation du temps de montée

augmentation du temps de montée d'un front de tension théoriquement parfait (temps de montée nul) lorsque l'échantillon est inséré dans le chemin de transmission; voir figure 1. La formule utilisée pour calculer la dégradation du temps de montée de signaux gaussiens de 10 % à 90 % est la suivante:

Dégradation du temps de montée = racine carrée $[(\text{temps de montée mesuré})^2 - (\text{temps de montée du système de mesure})^2]$

1.2.2

temps de montée du système de mesure

temps de montée mesuré avec le montage en place, sans l'échantillon, et avec filtre (ou fonction de remise en forme). Le temps de montée est normalement mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %; voir figure 1

1.2.3

impédance d'environnement de l'échantillon

impédance présentée par le montage aux conducteurs signaux. Cette impédance est le résultat des lignes de transmission, des résistances de charge, des sources et récepteurs de signaux branchés et des éléments de montage perturbateurs

1.2.4

temps de montée

temps nécessaire pour qu'un front de tension arrive, mesuré entre sa valeur initiale et sa valeur finale, normalement entre les niveaux 10 % et 90 %

2 Moyens d'essai

2.1 Equipement

Un générateur d'impulsion et un oscilloscope, un réflectomètre en domaine temporel (RDT) ou d'autres équipements adaptés ayant un temps de montée du système de mesure inférieur ou égal à 70 % du temps de montée à mesurer.

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

Part 25-3: Test 25c – Rise time degradation

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 60512 applies to electrical connectors, sockets, cable assemblies or inter-connection systems.

This standard describes a method for measuring the effect a specimen has on the rise time of a signal passing through it.

1.2 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60512, the following definitions apply.

1.2.1

rise time degradation

increase in rise time to a theoretically perfect (zero rise time) voltage step when the specimen is inserted in the transmission path; see figure 1. The formula used to calculate rise time degradation for gaussian signals from 10 % to 90 % is as follows:

Rise time degradation = square root [(measured rise time)² – (measurement system rise time)²]

1.2.2

measurement system rise time

rise time measured with fixture in place, without the specimen, and with filtering (or normalization). Rise time is typically measured from 10 % to 90 % levels; see figure 1

1.2.3

specimen environment impedance

impedance presented to the signal conductors by the fixture. This impedance is a result of transmission lines, termination resistors, attached receivers and signal sources, and fixture parasitics

1.2.4

rise time

time required for a voltage step to occur, measured between its initial value and final value, typically from 10 % to 90 % levels

2 Test resources

2.1 Equipment

Pulse generator and oscilloscope, time domain reflectometer (TDR) or other suitable equipment with a measurement system rise time less than or equal to 70 % of the measured rise time.

2.2 Montage

Sauf indication contraire du document de référence, l'impédance d'environnement de l'échantillon doit être adaptée à l'impédance de l'équipement d'essai. En général, l'impédance sera de 50 Ω pour les mesures asymétriques et de 100 Ω pour les mesures différentielles.

2.2.1 Méthode A, ligne asymétrique

Le montage doit permettre qu'une seule ligne de signaux soit alimentée à un moment donné. La ligne alimentée doit être chargée selon l'une ou l'autre des méthodes de la figure A.2 sous l'impédance d'environnement de l'échantillon. Sauf indication contraire, à une ligne de signaux une ligne de masse doit être utilisée pour chaque extrémité ayant toutes les masses communes. Chaque ligne adjacente à la ligne alimentée doit aussi être chargée sous l'impédance d'environnement de l'échantillon aux deux extrémités proche et lointaine.

2.2.1.1 Technique d'insertion

Le montage doit être conçu de manière à permettre la mesure du temps de montée avec ou sans l'échantillon d'essai; voir figure A.1a.

2.2.1.2 Technique du montage de référence

Deux montages doivent être réalisés de manière à être de même longueur électrique et de mêmes caractéristiques d'environnement que la ligne de transmission. Le «montage avec échantillon» inclut l'échantillon. Le «montage de référence» est sans échantillon. La longueur électrique du montage ne comprend pas la longueur de l'échantillon; voir figure A.1b.

2.2.2 Méthode B, alimentation différentielle

Le montage doit permettre qu'une seule paire de signaux soit alimentée à un moment donné. La ligne alimentée doit être chargée selon l'une ou l'autre des méthodes de la figure A.3 sous l'impédance d'environnement de l'échantillon. Sauf indication contraire, à la paire de signaux une ligne de masse doit être utilisée. Chaque ligne adjacente à la ligne alimentée doit aussi être chargée sous l'impédance de l'échantillon dans son environnement aux deux extrémités proche et lointaine.

2.2.2.1 Technique d'insertion

Le montage doit être conçu de manière à permettre la mesure du temps de montée avec ou sans l'échantillon d'essai; voir figure A.1a.

2.2.2.2 Technique du montage de référence

Deux montages doivent être réalisés de manière à être de même longueur électrique et de mêmes caractéristiques d'environnement que la ligne de transmission. Le «montage avec échantillon» inclut l'échantillon. Le «montage de référence» est sans l'échantillon. La longueur électrique du montage ne comprend pas la longueur de l'échantillon; voir figure A.1b.

3 Echantillon d'essai

3.1 Description

Pour cette procédure d'essai, l'échantillon à essayer doit être conforme à ce qui suit:

3.1.1 Connecteurs séparables

Une paire de connecteurs accouplés.

2.2 Fixture

Unless otherwise specified in the referencing document, the specimen environment impedance shall match the impedance of the test equipment. Typically, this will be 50 Ω for single-ended measurements and 100 Ω for differential.

2.2.1 Method A, single-ended

The fixture shall allow one signal line to be driven at a time. The driven line shall be terminated according to one of the methods of figure A.2 with the specimen environment impedance. Unless otherwise specified, a 1:1 signal-to-ground ratio shall be used with each end having all grounds commoned. Each line adjacent to the driven line shall also be terminated in its specimen environment impedance at both near and far ends.

2.2.1.1 Insertion technique

The fixture shall be designed to allow measurement of rise time with and without the specimen; see figure A.1a.

2.2.1.2 Reference fixture technique

Two fixtures shall be designed to have the same fixture electrical length and characteristics of environment transmission line. The “specimen fixture” includes the specimen. The “reference fixture” does not include the specimen. The fixture electrical length does not include the specimen length; see figure A.1b.

2.2.2 Method B, differentially driven

The fixture shall allow one signal pair to be driven at a time. The driven line shall be terminated according to one of the methods of figure A.3 with the specimen environment impedance. Unless otherwise specified, a 2:1 signal-to-ground ratio shall be used. Each line adjacent to the driven line shall also be terminated in the specimen environment impedance at both near and far ends.

2.2.2.1 Insertion technique

The fixture shall be designed to allow measurement of rise time with and without the specimen; see figure A.1a.

2.2.2.2 Reference fixture technique

Two fixtures shall be designed to have the same fixture electrical length and characteristics of environment transmission line. The “specimen fixture” includes the specimen. The “reference fixture” does not include the specimen. The fixture electrical length does not include the specimen length; see figure A.1b.

3 Test specimen

3.1 Description

For this test procedure, the test specimen shall be as follows.

3.1.1 Separable connectors

A mated connector pair.

3.1.2 Cordon

Des connecteurs et des câbles assemblés, et des connecteurs accouplés.

3.1.3 Embases

Une embase et un dispositif d'essai ou une embase et un adaptateur d'embase pour accouplement.

4 Procédure d'essai

Sauf indication contraire, le temps de montée du système de mesure doit être inférieur ou égal à 70 % du temps de montée à mesurer avec l'échantillon, voir figure 1. Il est recommandé d'utiliser le signal de sortie le plus rapide que l'équipement est capable de faire. Chacune des deux techniques ci-dessous s'applique aussi bien aux mesures asymétriques que différentielles. Pour les mesures différentielles, il est nécessaire de déterminer si des erreurs d'amplitude ou de phase entre les canaux sont présentes et de réaliser les compensations nécessaires à ces erreurs. Placer les échantillons à au moins 5 cm de tout objet susceptible d'affecter les résultats de mesure.

NOTE Il convient de rappeler aux techniciens d'essai, les limites de toutes les opérations mathématiques réalisées par un instrument (par exemple la remise en forme ou les logiciels de filtrage).

4.1 Technique d'insertion

4.1.1 Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d'onde du signal de sortie qui est transmis à travers le montage sans l'échantillon, avec filtrage et remise en forme. Cela correspond au temps de montée du système.

4.1.2 Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d'onde du signal de sortie qui est transmis à travers le montage avec l'échantillon, avec filtrage et remise en forme. Cela correspond à la mesure du temps de montée.

4.2 Technique du montage de référence

4.2.1 Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d'onde du signal de sortie qui est transmis à travers le montage de référence sans l'échantillon, avec filtrage et remise en forme. Cela correspond au temps de montée du système.

4.2.2 Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d'onde du signal de sortie qui est transmis à travers le montage de référence avec l'échantillon, avec filtrage et remise en forme. Cela correspond à la mesure du temps de montée.

4.3 Calcul de la dégradation du temps de montée

Si le signal est de nature gaussienne et que le temps de montée a été mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %, on peut alors appliquer le calcul de la dégradation du temps de montée suivant:

Dégradation du temps de montée = racine carrée $[(\text{temps de montée mesuré})^2 - (\text{temps de montée du système de mesure})^2]$

L'équation ne peut pas être utilisée si le signal n'est pas de nature gaussienne ou si le temps de montée du signal n'est pas mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %. Dans ce cas, donner les temps de montée mesurés et les graphiques des formes d'onde.

3.1.2 Cable assembly

Assembled connectors and cables, and mating connectors.

3.1.3 Sockets

A socket and test device or a socket and pluggable header adaptor.

4 Test procedure

Unless otherwise specified, the measurement system rise time shall be less than or equal to 70 % of the measured rise time with the specimen, see figure 1. It is recommended to use the fastest output signal of which the equipment is capable. Each of the two techniques below apply to both single-ended and differential measurements. For differential measurements, it is necessary to determine if any phase and/or amplitude errors exist between the channels, and to provide necessary compensation for these errors. Place the specimen a minimum of 5 cm from any object that would affect measured results.

NOTE The test professional should be aware of limitations of any mathematical operation(s) performed by an instrument (e.g. normalization or software filtering).

4.1 Insertion technique

4.1.1 Measure the rise time and plot the waveform of the output signal that is transmitted through the fixture without the specimen and with filtering or normalization. This is the measurement system rise time.

4.1.2 Measure the rise time and plot the waveform of the output signal that is transmitted through the fixture with the specimen and with filtering or normalization. This is the measured rise time.

4.2 Reference fixture technique

4.2.1 Measure the rise time and plot the waveform of the output signal that is transmitted through the reference fixture without the specimen and with filtering or normalization. This is the measurement system rise time.

4.2.2 Measure the rise time and plot the waveform of the output signal that is transmitted through the reference fixture with the specimen and with filtering or normalization. This is the measured rise time.

4.3 Rise time degradation calculation

If the signal is Gaussian in nature and the rise time was measured from 10 % to 90 % levels, then calculate the rise time degradation as follows:

Rise time degradation = square root $[(\text{measured rise time})^2 - (\text{measurement system rise time})^2]$

The equation may not be used if the signal was not Gaussian in nature or the signal rise time was not measured from 10 % to 90 % levels. In this case, report the measured rise times and waveform plots.

5 Détails à spécifier

Les détails suivants doivent être spécifiés dans le document de référence.

- 5.1** Le temps de montée du système de mesure (si disponible).
- 5.2** L'impédance d'environnement de l'échantillon, si différente de 50 Ω en asymétrique et de 100 Ω en différentiel.
- 5.3** Les dispositions des lignes de signaux et de masse, y compris l'emplacement et le nombre de lignes signaux et de masse à câbler pour cet essai.
- 5.4** Les exigences pour le montage, si existantes.
- 5.5** Les niveaux du temps de montée, si différents de 10 % et 90 %.
- 5.6** Méthode A (ligne asymétrique), méthode B (alimentation différentielle) ou les deux.

6 Documentation d'essai

La documentation doit contenir les détails définis à l'article 5, avec les exceptions, ainsi que les détails suivants:

- 6.1** Titre de l'essai.
- 6.2** Equipement d'essai utilisé et date du dernier et du prochain ré-étalonnage.
- 6.3** Méthode et procédure d'essai.
- 6.4** Description du montage.
- 6.5** Temps de montée du système de mesure selon l'article 4, si applicable.
- 6.6** Mesures du temps de montée avec l'échantillon.
- 6.7** Graphiques de la forme d'onde (nécessaires si le signal n'est pas de nature gaussienne ou si le temps de montée n'est pas mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %).
- 6.8** Points d'intérêt et observations.
- 6.9** Nom de l'opérateur et date de l'essai.

5 Details to be specified

The following details shall be specified in the reference document.

5.1 Measurement system rise time (if available).

5.2 Specimen environment impedance if other than 50 Ω for single-ended or 100 Ω for differential.

5.3 Signal/ground pattern, including the number and location of signal and grounds to be wired for this test.

5.4 Fixture requirements, if any.

5.5 Rise time levels if other than 10 % to 90 %.

5.6 Method A (single-ended), method B (differentially driven), or both.

6 Test documentation

Documentation shall contain the details specified in clause 5, with any exceptions, and the following.

6.1 Title of test.

6.2 Test equipment, and date of last and next calibration.

6.3 Test procedure and method.

6.4 Fixture description.


6.5 Measurement system rise time, see clause 4, as applicable.

6.6 Measured rise times with specimen.

6.7 Waveform plots (required if the signals are not Gaussian in nature or the rise time was not measured from 10 % to 90 % levels).

6.8 Values and observations.

6.9 Name of operator and date of test.




IEC 1193/01

Composants

V_{in} tension d'entrée
 V_{out} tension de sortie

NOTE Ne pas tenir compte des dépassements de part et d'autre pour le calcul de niveaux 0 % et 100 %.

Figure 1 – Forme d'onde



Components

V_{in} input voltage
 V_{out} output voltage

NOTE Ignore overshoot and undershoot when calculating 0 % and 100 % levels.

Figure 1 – Waveform

Annex A (normative)

Diagrammes et schémas pour les montages et l'équipement




Figure A.1a – Technique d'insertion




Figure A.1b – Technique du montage de référence

Figure A.1 – Diagrammes techniques

Annex A (normative)

Diagrams and schematics of fixtures and equipment




Figure A.1a – Insertion technique





Figure A.1b – Reference fixture technique

Figure A.1 – Technique diagrams




Composants

R_1 résistance 1
 R_2 résistance 2
 Z_0 impédance caractéristique
 V_0 tension de source

Equations des circuits à perte minimale:

$$\begin{aligned} R_1 &= 50 [1 - (Z_0 / 50)]^{0,5} & R_1 &= Z_0 [1 - (50 / Z_0)]^{0,5} \\ R_2 &= Z_0 / [1 - (Z_0 / 50)]^{0,5} & R_2 &= 50 / [1 - (50 / Z_0)]^{0,5} \end{aligned}$$

Figure A.2 – Adaptations asymétriques

**Components**


R_1 resistor 1
 R_2 resistor 2
 Z_0 characteristic impedance
 V_0 source voltage

Minimum loss pad equations:

$$R_1 = 50 [1 - (Z_0 / 50)]^{0.5} \quad R_1 = Z_0 [1 - (50 / Z_0)]^{0.5}$$

$$R_2 = Z_0 / [1 - (Z_0 / 50)]^{0.5} \quad R_2 = 50 / [1 - (50 / Z_0)]^{0.5}$$

Figure A.2 – Single-ended terminations




Composants

R_1 résistance 1
 R_2 résistance 2
 Z_0 impédance caractéristique
 V_0 tension de source

Equations des circuits à perte minimale:

$$\begin{aligned} R_1 &= 100 [1 - (Z_0 / 100)]^{0,5} / 2 & R_1 &= Z_0 [1 - (100 / Z_0)]^{0,5} / 2 \\ R_2 &= Z_0 / [1 - (Z_0 / 100)]^{0,5} & R_2 &= 100 / [1 - (100 / Z_0)]^{0,5} \end{aligned}$$

Figure A.3 – Adaptations différentielles (symétriques)

**Components**

R_1 resistor 1
 R_2 resistor 2
 Z_0 characteristic impedance
 V_0 source voltage

Minimum loss pad equations:

$$R_1 = 100 [1 - (Z_0 / 100)]^{0.5} / 2 \quad R_1 = Z_0 [1 - (100 / Z_0)]^{0.5} / 2$$

$$R_2 = Z_0 / [1 - (Z_0 / 100)]^{0.5} \quad R_2 = 100 / [1 - (100 / Z_0)]^{0.5}$$

Figure A.3 – Differential (balanced) terminations

Annex B (informative)

Guide pratique

Des adaptations résistives proches de la perfection sur les lignes de signaux en hautes fréquences peuvent ne pas être réalisables suite à la réactance parasite aussi bien sur les lignes de signaux que celles de masse. Ces réactances auront une influence sur le résultat des mesures. Dans ce cas, il est souhaitable que le montage d'essai reprenne la géométrie exacte (vu sur le plan des phénomènes parasites) de l'application réelle. Cela peut impliquer l'utilisation de lignes de transmission en plus des composants des figures A.1 et A.2. La plupart des équipements pour ces mesures ont les ports internes aussi bien de source que de détection adaptés à 50 Ω .

Annex B

(informative)

Practical guidance

Near perfect resistive terminations of the signal lines may not be possible at high frequencies due to parasitic reactances in both signal and ground conductors. These reactances will have an impact on measured results. In this case, it is desirable that the test fixture duplicate the exact geometry (parasitics) of the actual application. This may involve the use of transmission lines in addition to the components of figures A.1 and A.2. Most instruments used for these measurements are internally terminated in 50 Ω at both source and detector ports.



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembe
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembe
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
librarian ☐
researcher ☐
design engineer ☐
safety engineer ☐
testing engineer ☐
marketing specialist ☐
other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
consultant ☐
government ☐
test/certification facility ☐
public utility ☐
education ☐
military ☐
other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
product research ☐
product design/development ☐
specifications ☐
tenders ☐
quality assessment ☐
certification ☐
technical documentation ☐
thesis ☐
manufacturing ☐
other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
nearly ☐
fairly well ☐
exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
standard is incomplete ☐
standard is too academic ☐
standard is too superficial ☐
title is misleading ☐
I made the wrong choice ☐
other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable

- timeliness.....
quality of writing.....
technical contents.....
logic of arrangement of contents
tables, charts, graphs, figures.....
other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
English text only ☐
both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
 (ex. 60601-1-1)

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
 (cochez tout ce qui convient)
 Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
- bibliothécaire ☐
- chercheur ☐
- ingénieur concepteur ☐
- ingénieur sécurité ☐
- ingénieur d'essais ☐
- spécialiste en marketing ☐
- autre(s).....

Q3 Je travaille:
 (cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
- comme consultant ☐
- pour un gouvernement ☐
- pour un organisme d'essais/ certification ☐
- dans un service public ☐
- dans l'enseignement ☐
- comme militaire ☐
- autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
 (cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
- une recherche de produit ☐
- une étude/développement de produit ☐
- des spécifications ☐
- des soumissions ☐
- une évaluation de la qualité ☐
- une certification ☐
- une documentation technique ☐
- une thèse ☐
- la fabrication ☐
- autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
 (une seule réponse)

- pas du tout ☐
- à peu près ☐
- assez bien ☐
- parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
 (cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
- la norme est incomplète ☐
- la norme est trop théorique ☐
- la norme est trop superficielle ☐
- le titre est équivoque ☐
- je n'ai pas fait le bon choix ☐
- autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres

- (1) inacceptable,
- (2) au-dessous de la moyenne,
- (3) moyen,
- (4) au-dessus de la moyenne,
- (5) exceptionnel,
- (6) sans objet
- publication en temps opportun
- qualité de la rédaction.....
- contenu technique
- disposition logique du contenu
- tableaux, diagrammes, graphiques, figures
- autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
- uniquement le texte anglais ☐
- les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ISBN 2-8318-5919-0



ICS 31.220.10
