

RESUMO DAS NORMAS SOBE HOSPITAIS E ASSEMELHADOS

ÍNDICE

A.	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A NEUTRO ISOLADO (SISTEMA IT).....	6
1.	LOCAIS DE INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA.....	6
2.	FINALIDADE	6
3.	CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA IT	6
4.	TRANSFORMADORES DE ISOLAMENTO:.....	6
5.	MONITOR DE ISOLAMENTO	7
6.	COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA	7
7.	HOSPITAIS SUSTENTÁVEIS	7
8.	GERADOR RADIOLÓGICO	7
9.	REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	8
10.	ENERGIA ININTERRUPTA (UPS)	10
B.	ZONAS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OU DIFERENCIADAS.....	11
1.	BLOCO OPERATÓRIO	11
1.1.	Sala de Operações	11
1.2.	Recuperação (Recobro)	11
2.	UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI).....	12
2.1.	Antecâmara SAS (Safety Airlock System).....	12
2.2.	Vigilância Centralizada	12
2.3.	Posto de Trabalho de Enfermagem	12
2.4.	Sala Aberta	12
2.5.	Isolamento / Quarto de isolamento de Proteção	13
3.	NEOMATOLOGIA.....	13
3.1.	Sala de Prematuros	13
3.2.	QUEIMADOS	14
4.	CIRURGIA DO AMBULATÓRIO	14
4.1.	Salas de Operações	14
5.	LABORATÓRIOS	15
5.1.	Laboratórios	15
6.	ANATOMIA PATOLÓGICA	15
6.1.	Área de Observação / Microscopia.....	15
6.2.	Sala de Autópsias	16
7.	FARMÁCIA.....	16
7.1.	Armazenamento da Farmácia	16

7.2.	Preparação de Citostáticos.....	16
8.	RADIOLOGIA	17
8.1.	Sala de Exames Gerais	17
8.2.	Sala de Exames Invasivos.....	17
9.	RADIONCOLOGIA	18
9.1.	Sala de Cirurgia de Branquiterapia.....	18
9.2.	Sala de Acelerador Linear (AL).....	18
9.3.	Sala de Tratamentos de Branquiterapia (considerado não invasivos, do ponto de vista clínico) 19	
9.4.	Sala da TAC de Simulação	19
9.5.	Sala de Produtos Radioativos	19
10.	CONSULTAS EXTERNAS.....	20
10.1.	Gabinete de Consulta	20
10.2.	Espera.....	20
11.	ESTERILIZAÇÃO	20
11.1.	Zona de Descontaminação (não estéril).....	20
11.2.	Inspeção e Embalagem (pós lavagem e desinfecção).....	21
11.3.	Armazém de Esterilizados	21
12.	URGÊNCIA.....	22
12.1.	Salas de Operação	22
12.2.	Sala de Emergência	22
12.3.	Trauma.....	23
12.4.	QUARTO DE ISOLAMENTO	23
13.	UNIDADES DE INTERNAMENTO	24
13.1.	Quartos Individuais	24
13.2.	Enfermaria	24
13.3.	Sala de Tratamentos.....	24
14.	HEMODIÁLISE	25
14.1.	Quartos Individuais	25
15.	SERVIÇOS RELIGIOSOS.....	25
15.1.	Capela.....	25
16.	GABINETES E SALAS EM GERAL	26
16.1.	Gabinetes e Salas em Geral.....	26
17.	QUARTO DE MÉDICO DE SERVIÇO.....	26
17.1.	Quarto de Médico de Serviço	26

18.	GABINETES DE SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO	26
18.1.	Gabinete de Supervisão / Coordenação / Enfermeira Chefe	26
19.	SALA DE DESCANSO DE PESSOAL	27
19.1.	Sala de Descanso de Pessoal.....	27
20.	GABINETE DE INFORMAÇÃO	27
20.1.	Gabinete de Informação a Familiares	27
21.	RECEÇÃO / SECRETARIA	27
21.1.	Receção / Secretaria	27
22.	SALA DE REUNIÕES / ENSINO	28
22.1.	Sala de Reuniões / Ensino	28
23.	AUDITÓRIO	28
23.1.	Auditório.....	28
24.	SALAS TÉCNICAS	29
24.1.	Salas Técnicas.....	29
25.	LOCAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	29
25.1.	Local de Manutenção de Equipamentos	29
26.	COPA.....	29
26.1.	Copa	29
27.	ARRUMOS INDIFERENCIADOS, SUJOS.....	30
27.1.	Arrumos Indiferenciados, Sujos.....	30
28.	ARRUMOS DIFERENCIADOS, AMARZÉM DE MATERIAL CLÍNICO	30
28.1.	Arrumos Diferenciados, Armazém de Material Clínico	30
29.	CIRCULAÇÕES.....	30
29.1.	Circulações	30
C.	HOSPITAIS DE DIA.....	31
1.	COMPARTIMENTOS DA ÁREA DE TRATAMENTOS	31
1.1.	Receção / Secretaria	31
1.2.	Espera.....	31
1.3.	Vestiários de Utentes	31
1.4.	Gabinete de Consulta	32
1.5.	Sala de Tratamentos.....	32
1.6.	Sala de Utentes	32
1.7.	Sala de Utentes Pediátricos	33
1.8.	Quarto Individual.....	33

1.9.	Posto de Enfermagem	34
1.10.	Sala de Preparação de Citostáticos	34
1.11.	Sala de Descanso de Utentes	34
2.	COMPARTIMENTOS DA ÁREA DE APOIO	35
2.1.	Gabinete de Trabalho	35
2.2.	Vestiário de Pessoal	35
2.3.	Sala de Pausa.....	35
2.4.	Sala de Reuniões	35
2.5.	Refeitório.....	36
2.6.	Copa	36
2.7.	Arrumação de Material de Limpeza.....	36
2.8.	Depósitos de Sacos	37
2.9.	Sujos	37
2.10.	Arrumação de Roupa Limpa.....	37
2.11.	Arrumação de Material de Consumo	37
2.12.	Arrumação de Material Clínico	37
D.	BIBLIOGRAFIAS	39
E.	NORMAS ASSOCIADAS.....	39
	ANEXOS.....	40
	ANEXO I – SALA DE RADIOLOGIA DE URGÊNCIA (não integrada no serviço de imagiologia).....	41
	ANEXO II – SALA DE OSSOS E TÓRAX.....	42
	ANEXO III – SALA DE DIGESTIVOS	43
	ANEXO IV – SALA DE EXAMES ESPECIAIS COM ANGIOGRAFIA	44
	ANEXO V – SALA DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA (TAC)	45
	ANEXO VI – SALA DE ORTOPANTOMOGRÁFIA	46
	ANEXO VII – SALA DE DESPISTE DA PATOLOGIA DA MAMA	47
	ANEXO VIII – SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RMN).....	48
	ANEXO IX – SALA DE DENSITOMETRIA ÓSSEA.....	49
	ANEXO X – SALA DE ULTRASSONOGRAFIA.....	50

A. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A NEUTRO ISOLADO (SISTEMA IT)

1. LOCAIS DE INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Salas de operações ou equiparadas;
- Salas de anestesia;
- Salas de recuperação de pós-operatório;
- Salas de partos distócicos;
- Salas de cuidados intensivos;
- Salas de exames angiográficos;
- Salas de prematuros

2. FINALIDADE

- Maximização da segurança;
- Limitação da corrente de contato;
- Sinalização imediata do defeito;
- Monitoramento permanente do nível de isolamento da rede e dos equipamentos conectados.

3. CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA IT

- Cada zona ou sala deve possuir o seu sistema próprio e independente. Não sendo permitido que um equipamento alimente simultaneamente dois locais de utilização distintos;
- Deverá ser monofásico (preferencialmente);
- Deve ter a possibilidade de se alimentado por duas fontes de energia totalmente independentes (e duas redes distintas) com comutação local automática;
- A segunda fonte do sistema deverá ser um UPS;
- Os equipamentos de transformação e comando devem ser instalados em local técnico com acesso fácil e rápido;
- O quadro sinóptico deve ser instalado em local bem visível pelo pessoal utente;
- O sistema IT pode coexistir com o sistema TN-S;
- Prever barramento de equipotencialização por zona de IT;

4. TRANSFORMADORES DE ISOLAMENTO:

- Os transformadores de isolamento devem ser monofásicos (normalmente). Só usar trifásicos para cargas específicas ($5 \text{ kVA } 230/230\text{V } U_{cc} \leq 3\% I_o \leq 3\% I_a \leq 8$. In Classe E In=21,7A Perdas típicas = 154W (Ferro = 33 + Cobre = 121);

- A proteção dos transformadores de isolamento deve ser feita apenas para curto-circuito e por fusíveis tipo APC (50A tipo gL);
- Os transformadores de 6,3 kVA ($I_n = 27,4A$) devem usar fusíveis de 63A (Não Fusão = 65A e Fusão = 80A) e os de 8kVA (34,8A), devem ser protegidos com fusíveis de 80A;
- O local dos transformadores de isolamento devem ter ventilação para arrefecimento;
- A proteção contra sobrecarga deve ser feita por equipamentos que avisem a sobrecarga, mas não desligue o equipamento;
- O monitoramento da temperatura do transformador deve ser feito por equipamento com resposta regulável entre 0,1 e 10s;
- A indicação de sobrecarga será feita por LED com indicação da intensidade de corrente em %.

5. MONITOR DE ISOLAMENTO

- Deve monitorar a resistência de isolamento entre 50 e 500 Ω (regulável);
- O automático deverá inserir uma resistência na ordem de 42 Ω ;
- Luz verde indica situação Normal e a luz amarela com uma sinalização acústica, indica problema no isolamento;
- Tensão no isolamento = 250V.
- I (DC) média < 1 mA.

6. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA

- Tensão monitorada entre 70 e 90%;
- Tempo de atuação < 0,5 s;
- Tempo para retorno após tensão principal restabelecida ≤ 2 s.

7. HOSPITAIS SUSTENTÁVEIS

- Sistemas de gestão técnica centralizada o mais abrangente possível;
- Utilização de arrancadores suaves ou variadores de velocidade no acionamento de motores assíncronos, associados ao AVAC;
- Tecnologia regenerativa para os elevadores, monta-cargas, escadas rolantes entre outros;

8. GERADOR RADIOLÓGICO

- Sala de Radiologia de Urgência
 - Potência acima de 80 kW 400V;
- Sala de Ossos e Torax
 - Potência acima de 80 kW (média de 50 a 60 kW) 400V;
 - Resistência do condutor por fase < 0,17 Ω
- Sala de Disgestivos

- Potência acima de 80 kW 400V;
 - Resistência do condutor por fase $< 0,10 \Omega$
- Sala de Exames Especiais com angiografia
 - Potência acima de 80 kW 400V;
- Sala de Tomografia Axial Computadorizada
 - Potência com picos de até 110 kW 400V;
 - Resistência do condutor por fase $< 0,10 \Omega$;
- Sala de Ortopantomografia
 - Quadro com Proteção de 10 A 230V;
- Área de Despiste da Patologia da Mama
 - Proteção de 20 A 230 V;
 - Potência pode chegar a 10 kW 400V;
- Sala de Ressonância Magnética
 - Tomografia Axial Computadorizada (TAC);
 - Potência pode ter pico de 130 kW 400V;
 - Queda de Tensão $< 3\%$;
 - Resistência do condutor por fase $< 0,10 \Omega$;
 - Terra com $R < 10 \Omega$;
 - A sala de exames tem que estar dentro de uma gaiola de Faraday;
 - Iluminação com RMN;
- Sala de Densitometria Óssea
 - Potência até 1 kW 230 V;
- Sala de Ultrassonografia
 - Potência até 1,5 kW 230 V;

9. REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

- Sistemas permitidos: TT, TN-S e IT;
- Deve ser considerada a reserva de pelo menos um transformador e respetiva proteção a nível da cela de MT a montante;
- Tipos de energia:
 - Energia Normal (N) – Concessionária
 - Energia Socorrida (S) – Grupos Eletrogéneos
 - Energia Ininterrupta (UPS) – Uninterruptible Power Supply
- A rede elétrica deve ser concebida maximizando a separação entre as várias alimentações em que há locais considerados críticos:
 - Áreas críticas de elevada intensidade energética;
 - Bloco de Partos (Blocos Distócitos);
 - Bloco Operatório;
 - Cirurgia de Ambulatório;
 - Salas de Recobro;
 - Serviços de Urgência;
 - Sistema regular funcionamento do edifício hospitalar;

- Sistemas indispensáveis à segurança;
- Todos os equipamentos de apoio à vida dos doentes;
- Unidades de Cuidados Especiais;
- Unidades de Cuidados Intensivos (UCI);
- Unidades de Cuidados Intermédios;
- Unidades de Cuidados Pós Anestésicos (UCPA);
- **Queda de tensão máxima = 3% (regime transitório e estacionário);**
 - Considerar redução de harmónicos de ordem ímpar;
 - Considerar a compensação do FP;
 - Considerar a possibilidade de isolar zonas funcionalmente distintas, visando a possibilidade de grandes remodelações;
 - Prever contabilização de energia de zonas com serviços ou setores distintos;
 - Equipamentos com comportamento melhorado ao fogo propriedades ignífugas e não emissão de gases opacos e de halogéneos,
 - É obrigatório, no mínimo, 2 grupo geradores ligados em paralelos no mesmo barramento, de modo que (cada um deles) assegure 75% da potência total de socorro;
 - Se tiver mais de dois grupos geradores e um deles vir abaixo, o restante tem que estar dimensionado para suportar 75% da carga socorrida;
 - Sempre que a conceção da instalação elétrica não preveja que as cargas de segurança sejam alimentadas através de um quadro elétrico independente, a rede normal/socorrida deve estar separada, via compartimentação corta-fogo, da rede de segurança, sempre que estes barramentos coexistam assim no mesmo quadro elétrico;
 - A reposição da energia socorrida não pode levar mais que 15 s;
 - Prever piso anti estático condutivo nos compartimentos servidos por esquema de ligação à terra via IT Médico ($R \leq 25 \text{ M}\Omega$);
 - O IRC mínimo aceitável no edifício hospitalar, com exceção das áreas de apoio e zonas técnicas, é de 85, sendo obrigatório um nível mínimo de 90 em compartimentos em que se realizam tarefas especialmente exigentes do ponto de vista visual;
 - O sistema KNX é recomendado;
 - Prever carregadores elétricos;
 - Prever sistema de contagem de energia ativa (harmónicos, reativo, FP, entre outras) distintos para AVAC, Energia Renovável, Equipamentos com potência > 12 kW, Equipamentos que contribuam para o FP dos geradores maiores que 70 kW;
 - Contagem gerais para o sistema de iluminação e sistema de AVAC por fonte geradora.
 - Os transformadores de isolamento devem ter duas fontes de energia (uma UPS e a outra rede normal ou socorrida);
 - Sistema de comando e gestão do estacionamento,
 - Prever sistema de iluminação e controle do heliponto;

Nas salas de operações, zonas de cuidados intensivos e outras zonas críticas, onde o doente tenha necessidade de ser monitorizado em permanência, deve ser garantida uma independência entre as alimentações por forma a que eventuais acidentes que impliquem cortes de alimentação sejam limitados nas consequências. Nestes casos preconiza-se que a atuação de disjuntores (abertura) seja sinalizada por alarme acústico ou luminoso e que cada tomada tenha proteção individual.

10. ENERGIA ININTERRUPTA (UPS)

- A(s) UPS(s) deve(m) ser utilizada(s) em equipamentos que não suportem o intervalo de tempo de transição entre a energia normal e socorrida;
- As UPSs devem ser alimentadas pela rede normal e pela socorrida;
- As baterias das UPS de grande dimensão devem ser posicionadas em área técnica com ventilação, assim como os módulos de controle, comando, retificação e proteção;
- UPS associadas a esses espaços abaixo descritos devem ter autonomia, a plena carga, igual ou superior a 30 minutos, considerando a soma das potências aparentes dos transformadores de isolamento que as mesmas alimentam (assumindo o regime de ligação à terra desses espaços como IT Médico) e devem ser específicas destas áreas.
 - Áreas críticas de elevada intensidade energética;
 - Bloco de Partos (Blocos Distócitos);
 - Bloco Operatório;
 - Cirurgia de Ambulatório;
 - Salas de Recobro;
 - Serviços de Urgência;
 - Sistema regular funcionamento do edifício hospitalar;
 - Sistemas indispensáveis à segurança;
 - Todos os equipamentos de apoio à vida dos doentes;
 - Unidades de Cuidados Especiais;
 - Unidades de Cuidados Intensivos (UCI);
 - Unidades de Cuidados Intermédios;
 - Unidades de Cuidados Pós Anestésicos (UCPA);
- O braço cirúrgico de iluminação deve ter 60 minutos de autonomia;
- A carga das baterias deve ser sinalizadas no sistema de GTC e quando a carga estiver abaixo de 50% deve haver sinalização complementar local e com sinalização sonora;

B. ZONAS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OU DIFERENCIADAS

1. BLOCO OPERATÓRIO

1.1. Sala de Operações

Iluminação: 1000 lux IRC = 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas:

1. Prever iluminação ao sistema de luz sem sombra (à marquesa), à porta e ao negatoscópio;
2. Não tem informação sobre a alimentação elétrica.

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 16 (IT), incluindo braço cirúrgico, braço anestésico e paredes.

Nota: Mínimo de 2 por parede.

Tomada RJ45: 8 duplas

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso anti estático condutivo: sim

1.2. Recuperação (Recobro)

Iluminação: 300 lux (procedimento de observação) e 1.000 lux (exames ou tratamento) IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas: Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 8 / posto de recobro (IT) + 10 no posto de vigilância (IT)

Tomada RJ45: 2 duplas / posto de recobro e 6 duplas no posto de vigilância

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / posto (para o posto de vigilância) e 1 no posto de vigilância (para o exterior)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 no posto de vigilância

Relógio: 1

2. UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

2.1. Antecâmara SAS (Safety Airlock System)

Iluminação: 200 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (uso geral)

Tomada Ininterrupta: sistema de encravamento das portas

2.2. Vigilância Centralizada

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 6

Tomada Ininterrupta: 10

Tomada RJ45: 8 dupla junto ao posto de vigilância

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (possibilidade de intercomunicação)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de enfermeira)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (com possibilidade de difusão)

Relógio: 1 com cronógrafo

2.3. Posto de Trabalho de Enfermagem

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (1 em cada parede oposta)

Tomada Socorrida: 4 junto ao balcão + 1 para limpeza (na entrada)

Tomada Ininterrupta: 6 junto ao balcão

Tomada RJ45: 2 duplas junto ao balcão

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (monitor ou quadro de sinóptico)

2.4. Sala Aberta

Iluminação: 20 lux (vigilância), 300 lux (observação) e 1.000 lux (tratamento ou exame) IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas: Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta:

Cuidados intensivos: 12 / cama (IT) + 3 / parede (IT)

Cuidados Intermédios: 8 / cama (IT) + 2 / parede (IT)

Tomada RJ45: 2 duplas / cama + 2 duplas / parede

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama

Sistema de Comunicação por fonia: 1 / cama (associado ao sistema de enfermeira)

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso anti estático condutivo: sim

2.5. Isolamento / Quarto de isolamento de Proteção

Iluminação: 20 lux (vigilância), 300 lux (observação) e 1.000 lux (tratamento ou exame) IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas: Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta:

Cuidados intensivos: 12 / cama (IT) + 3 / parede (IT)

Cuidados Intermédios: 8 / cama (IT) + 2 / parede (IT)

Tomada RJ45: 2 duplas / cama + 2 duplas / parede

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama

Sistema de Comunicação por fonia: 1 / cama (associado ao sistema de enfermeira)

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso anti estático condutivo: sim

3. NEOMATOLOGIA

3.1. Sala de Prematuros

Iluminação: 20 lux (vigilância), 300 lux (observação) e 1.000 lux (tratamento ou exame) IRC 90

Notas:

1. Controle de fluxo luminoso 0-100%;
2. Não tem informação sobre a alimentação elétrica.

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta:

Cuidados intensivos: 12 / berço (IT) + 3 / parede (IT)

Cuidados Intermédios: 8 / berço (IT) + 2 / parede (IT)

Tomada RJ45: 2 duplas / berço + 2 duplas / parede

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama

Sistema de Comunicação por fonia: 1 / cama (associado ao sistema de enfermeira)

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso anti estático condutivo: sim

3.2. QUEIMADOS

Quarto de Queimados e Banho Salino

Iluminação: 1.000 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas:

1. Complementada com a iluminação da maca de banho com autonomia de 1 h
2. Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 16 (IT), incluindo o braço de iluminação da maca de banho, pelo braço anestésico e pelas paredes

Nota: Mínimo de 2 por parede.

Tomada RJ45: 8 duplas (mínimo de 1 / parede)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de enfermeira)

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso anti estático condutivo: sim

4. CIRURGIA DO AMBULATÓRIO

4.1. Salas de Operações

Iluminação: 1.000 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas:

1. Prever iluminação ao sistema de luz sem sombra à marquesa, à porta e ao negatoscópio;

2. Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 16 (IT), incluindo braço cirúrgico, braço anestésico e pelas paredes

Nota: Mínimo de 2 por parede.

Tomada RJ45: 8 duplas

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Piso antiestático condutivo: sim

5. LABORATÓRIOS

5.1. Laboratórios

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / bancada

Tomada Ininterrupta: 2 / bancada + Câmaras de Fluxo Laminar

Tomada RJ45: 2 duplas / bancada

Relógio: 1

6. ANATOMIA PATOLÓGICA

6.1. Área de Observação / Microscopia

Iluminação: 500 lux (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas:

1. Alimentação total pela rede socorrida;

2. Reforço com candeeiro de teto (1 / posto).

Tomada Normal: 6 (em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / posto

Tomada Ininterrupta: 2 / posto + microscópio(s)

Tomada RJ45: 2 duplas / posto + 1 / microscópio

Relógio: 1

6.2. Sala de Autópsias

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / mesa

Tomada Ininterrupta: 1 / mesa

Tomada RJ45: 1 dupla / secretária

Relógio: 1

7. FAMÁCIA

7.1. Armazenamento da Farmácia

Iluminação: 200 a 250 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2

Tomada Ininterrupta: 2

Tomada RJ45: 2 duplas

Controle de Acesso: Cartão de proximidade ou reconhecimento biométrico

7.2. Preparação de Citostáticos

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / bancada

Tomada Ininterrupta: 2 / bancada + câmara(s) de fluxo laminar

Tomada RJ45: 2 duplas / bancada

Relógio: 1

8. RADIOLOGIA

8.1. Sala de Exames Gerais

Iluminação: 600 a 800 lux (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em 2 paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 1 / posto

Tomada RJ45: 1 dupla / posto

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Relógio: 1

Notas Importantes:

- Sala de Radiologia de Urgência (ver Anexo I);
- Sala de Ossos e Tórax (ver Anexo II);
- Sala de Digestivos (ver Anexo III);
- Salas de Exames Especiais com Angiografia (Anexo IV);
- Sala de Tomografia Axial Computadorizada – TAC (Anexo V);
- Sala de Ortopantomografia (Anexo VI);
- Área de Despiste da Patologia da Mama (Anexo VII);
- Sala de Ressonância Magnética – RMN (Anexo VIII);
- Sala de Densitometria Óssea (Anexo IX);
- Sala de ultrassonografia (Anexo X).

8.2. Sala de Exames Invasivos

Iluminação: 600 a 800 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 4 / posto (IT) + 4 (distribuídas em 2 paredes)

Tomada RJ45: 1 dupla / posto

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Relógio: 1

Piso anti estático condutivo: sim

9. RADIONCOLOGIA

9.1. Sala de Cirurgia de Branquiterapia

Iluminação: 1.000 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

1. Prever iluminação ao sistema de luz sem sombra e à marquesa
2. Complementada com a iluminação da maca de banho com autonomia de 1 h
3. Não tem informação sobre a alimentação elétrica

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 16 (IT), incluindo braço cirúrgico, braço anestésico e paredes.

Nota: Mínimo de 2 por parede.

Tomada RJ45: 2 duplas

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Piso antiestático condutivo: sim

9.2. Sala de Acelerador Linear (AL)

Iluminação: 500 lux IRC 85 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada) + guincho no teto falso

Tomada Socorrida: 4

Tomada Ininterrupta: 1 + acelerador linear, laser(s) e monitor de radiação

Tomada RJ45: 4 duplas (2 por parede) + 1 (monitor de radiação)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (com vídeo comunicando com a sala de controle)

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1 (apenas indicação de livre/ocupado)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (comando da sala de controle)

Notas:

1. Sinalização de radiação ionizante quando equipamento ligado

2. Encravamento elétrico da porta com o equipamento (verificar necessidade)
3. Se o acesso for por labirinto, prever detecção de passagem e encravamento com equipamento, com sinalização da situação para o operador (audiovisual)

9.3. Sala de Tratamentos de Branquiterapia (considerado não invasivos, do ponto de vista clínico)

Iluminação: 600 a 800 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (entrada)

Tomada Socorrida: 4

Tomada Ininterrupta: 3

Tomada RJ45: 4 duplas (distribuídas nas 4 paredes)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (com vídeo comunicando com o controle)

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1 (apenas indicação de livre/ocupado)

Relógio: 1

9.4. Sala da TAC de Simulação

Iluminação: 500 lux IRC 85 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 + TAC

Tomada Ininterrupta: 1 + lasers de alinhamento

Tomada RJ45: 4 duplas (distribuídas por quatro paredes)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (com vídeo comunicando com a sala de controle)

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1 (apenas indicação de livre/ocupado)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (comando da sala de controle)

Notas Importantes:

- Sala de Tomografia Axial Computadorizada – TAC (Anexo V);

9.5. Sala de Produtos Radioativos

Iluminação: 400 a 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2

Tomada Ininterrupta: 1

Tomada RJ45: 1 dupla

Controle de Acesso: Cartão de proximidade ou reconhecimento biométrico

Notas: Sinalização de radiação ionizante quando equipamento ligado

10. CONSULTAS EXTERNAS

10.1. Gabinete de Consulta

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada) + 1 (parede)

Tomada Socorrida: 2 (secretária) 2 (cabeceira da marquesa)

Tomada Ininterrupta: 1 (secretária)

Tomada RJ45: 1 dupla (secretária)

10.2. Espera

Iluminação: 200 a 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 3 + 1 (TV)

Tomada Socorrida: 2

Tomada Ininterrupta: 1 (secretária) + 1 (monitor sistema atendimento)

Tomada RJ45: 1 dupla (sistema atendimento)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (comando na Recepção)

Relógio: 1

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

11. ESTERILIZAÇÃO

11.1. Zona de Descontaminação (não estéril)

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / bancada + 2 (distribuídas em paredes opostas)

Tomada Ininterrupta: 2 / bancada

Tomada RJ45:

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (comunicação com gabinete de supervisão, zona de inspeção e embalagem)

11.2. Inspeção e Embalagem (pós lavagem e desinfecção)

Iluminação: 1.000 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Notas:

1. Alimentação total pela rede socorrida;
2. É possível equipar os postos de trabalho com iluminação localizada.

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 / bancada + 6 (distribuídas em paredes opostas)

Tomada Ininterrupta: 2 / bancada

Tomada RJ45: 1 dupla / bancada

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (comunicação com Sala de Descontaminação, Gabinete de Supervisão e Zona de Armazenagem de Esterilizados)

Relógio: 1

11.3. Armazém de Esterilizados

Iluminação: 300 lux IRC 85

Nota:

1. Alimentação total pela rede socorrida;
2. É possível equipar os postos de trabalho com iluminação localizada.

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 / bancada + 2 (distribuídas em paredes opostas)

Tomada Ininterrupta: 1 / bancada

Tomada RJ45: 1 dupla / bancada

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (comunicação com Gabinete de Supervisão, Compartimento de Expedição e Zona de Inspeção e Embalagem)

Relógio: 1

12. URGÊNCIA

12.1. Salas de Operação

Iluminação: 1.000 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Não tem informação sobre a alimentação elétrica

1. Complementada com a iluminação operatória com autonomia de 1 h;
2. Prever iluminação ao sistema de luz sem sombra à marquesa e à porta,

Tomada Socorrida: 1 (negatoscópio) + 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 16 (IT), incluindo o braço cirúrgico, braço anestésico e pelas paredes

Nota: Mínimo de 2 por parede.

Tomada RJ45: 8 duplas

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de Comunicação por fonia: 1

Sistema de Sinalização de Sala Limpa-Suja-Ocupada: 1

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Piso antiestático condutivo: sim

12.2. Sala de Emergência

Iluminação: 20 lux (vigilância), 300 lux (observação) e 1.000 lux (tratamento ou exame) IRC 90

Notas:

1. Foco cirúrgico com 80.000 lux
1. Controle de fluxo luminoso 0-100%
2. Prever iluminação sem sombra à marquesa com autonomia de 1 h.

Tomada Normal: 1 / cada 3 macas (equipamento de Radiologia) + 1 / equipamento estacionado

Tomada Socorrida: 5 kVA (identificada) – não obrigatório

Tomada Ininterrupta: 20 / marquesa (IT) + 3 / parede (IT)

Tomada RJ45: 2 duplas / posto de ressuscitação + 2 duplas / parede

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / marquesa

Sistema de Comunicação por fonia: 1 / cama (associado ao sistema chamada com comunicação com a portaria de serviço)

Relógios:

- 1 com indicação de segundos;
- 1 cronógrafo (incorporado ao monitor de sinais vitais);
- 1 cronógrafo (incorporado ao sistema de registro clínico).

Sistema de chamada sonora para a segurança: 1 (só toca na sala da segurança)

Nota: O sistema de radiocomunicação compatível com INEM

Piso antiestático condutivo: sim

12.3. Trauma

Iluminação: 600 a 800 lux IRC 90 (Controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em duas paredes) + 1 dupla / posto

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 1 / posto

Tomada RJ45: 1 dupla / posto

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Relógio: 1

12.4. QUARTO DE ISOLAMENTO

Quarto de Isolamento

Iluminação: 200 a 250 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (calha cabeceira) + 1 (limpeza entrada) + 2 (distribuídas em parede opostas) + 1 (TV)

Tomada Socorrida: 2 (calha cabeceira)

Tomada Ininterrupta: 1 (calha cabeceira)

Tomada RJ45: 1 dupla (calha cabeceira)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (associado ao sistema de comunicação por fonia)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de chamada de enfermeira)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

13. UNIDADES DE INTERNAMENTO

13.1. Quartos Individuais

Iluminação: 200 a 250 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (calha cabeceira) + 1 (limpeza na entrada) + 2 (distribuídas em paredes opostas) + 1 (TV)

Tomada Socorrida: 2 (calha cabeceira)

Tomada Ininterrupta: 1 (calha cabeceira)

Tomada RJ45: 1 dupla (calha cabeceira)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (associado a sistema de comunicação por fonia)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de chamada de enfermeira)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

13.2. Enfermaria

Iluminação: 200 a 250 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 / cama (calha cabeceira) + 1 (limpeza na entrada) + 6 (distribuídas por 3 (paredes) + 1 (TV)

Tomada Socorrida: 2 / cama (calha de cabeceira)

Tomada Ininterrupta: 1 / cama (calha de cabeceira)

Tomada RJ45: 1 dupla (calha de cabeceira)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

13.3. Sala de Tratamentos

Iluminação: 600 a 800 lux IRC 90 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 1 / posto

Tomada RJ45: 1 dupla / posto

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / posto

Relógio: 1

14. HEMODIÁLISE

14.1. Quartos Individuais

Iluminação: 500 lux IRC 85 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada) + 1 TV / posto

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 2 / posto

Tomada RJ45: 1 dupla / posto

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / posto

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 / posto (interligada ao Bastidor)

15. SERVIÇOS RELIGIOSOS

15.1. Capela

Iluminação: 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 4 (distribuídas em duas paredes) + (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (distribuídas por duas paredes)

Tomada Ininterrupta: 1 (junto ao altar)

Tomada RJ45: 1 dupla / altar

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 / altar (interligada ao Bastidor)

16. GABINETES E SALAS EM GERAL

16.1. Gabinetes e Salas em Geral

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada) + 1 (parede)

Tomada Socorrida: 2 / secretária

Tomada Ininterrupta: 2 / secretária

Tomada RJ45: 1 dupla / secretária

17. QUARTO DE MÉDICO DE SERVIÇO

17.1. Quarto de Médico de Serviço

Iluminação: 200 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Socorrida: 4 (distribuídas em 2 paredes) + 1 (limpeza na entrada) + 1 (TV)

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

18. GABINETES DE SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO

18.1. Gabinete de Supervisão / Coordenação / Enfermeira Chefe

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Normal: 3 + 1 (limpeza entrada) + 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada Socorrida: 2 / secretária

Tomada Ininterrupta: 2 / secretária + 1 (sistema CFTV)

Tomada RJ45: 1 dupla / secretária + 1 (sistema CFTV)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (possibilidade comunicação com sistema d fonia)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de chamada de enfermeira)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (capacidade de difusão de mensagens)

Nota: Prever sistema de Vídeo Porteiro com intercomunicação e comando de abertura de trinco do controle de acesso (se houver)

19. SALA DE DESCANSO DE PESSOAL

19.1. Sala de Descanso de Pessoal

Iluminação: 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada) + 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada Socorrida: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV)

Tomada Ininterrupta: 1

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

20. GABINETE DE INFORMAÇÃO

20.1. Gabinete de Informação a Familiares

Iluminação: 200 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Socorrida: 4 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada) + 1 (TV)

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

21. RECEÇÃO / SECRETARIA

21.1. Recepção / Secretaria

Iluminação: 500 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada) + 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 2 / posto + 1 (sistema de atendimento)

Tomada RJ45: 1 dupla / posto + 1 simples (impressora) + 1 simples (fax) + 1 simples (sistema de atendimento)

Sistema de Comunicação por fonia: 1 (associado ao sistema de comunicação do videoporteiro)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (capacidade de difusão de mensagens)

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

22. SALA DE REUNIÕES / ENSINO

22.1. Sala de Reuniões / Ensino

Iluminação: 500 lux IRC 85 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 8 + 1 (sistema audiovisual)

Tomada Ininterrupta: 2

Tomada RJ45: 4 duplas

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor (vídeo conferência)

Piso anti estático condutivo: sim

23. AUDITÓRIO

23.1. Auditório

Iluminação: 500 lux IRC 85 (controle de fluxo luminoso 0-100%)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (limpeza na entrada em paredes opostas)

Tomada Socorrida: 4 (laterais em paredes opostas) + 8 (zona do palco)

Tomada Ininterrupta: 4 (zona do palco)

Tomada RJ45: 2 duplas

Sistema de Controle de Acesso: 1 (com cartão de proximidade ou biometria)

24. SALAS TÉCNICAS

24.1. Salas Técnicas

Iluminação: 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede socorrida

Tomada Socorrida: 2

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de Controle de Acesso: 1 (com cartão de proximidade ou biometria)

25. LOCAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS

25.1. Local de Manutenção de Equipamentos

Iluminação: 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Notas:

1. Reforço com iluminação de teto na bancada;
2. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada) + 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada Socorrida: 4 / bancada + 2 (3F+N+T 16A tipo CEE em parede)

Tomada Ininterrupta: 1 / bancada

Tomada RJ45: 2 duplas / bancada

26. COPA

26.1. Copa

Iluminação: 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (junto à bancada) + Equipamento(s) de comida

Tomada Socorrida: 2 (junto à bancada) + Frigorífico(s)

Tomada RJ45: 1 dupla

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

Sistema de Controle de Acesso: 1 (com cartão de proximidade ou biometria)

27. ARRUMOS INDIFERENCIADOS, SUJOS

27.1. Arrumos Indiferenciados, Sujos

Iluminação: 200 a 250 lux IRC não indicado

Nota: Alimentação total pela rede normal

28. ARRUMOS DIFERENCIADOS, AMARZÉM DE MATERIAL CLÍNICO

28.1. Arrumos Diferenciados, Armazém de Material Clínico

Iluminação: 250 a 300 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total pela rede normal

Tomada Normal: 2

Sistema de Controle de Acesso: 1 (com cartão de proximidade ou biometria)

29. CIRCULAÇÕES

29.1. Circulações

Iluminação: 200 a 250 lux IRC 85 (Portaria 138-I/2021 – Tabela 26)

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Socorrida: 1 (a cada 6 m linear)

Tomada Ininterrupta:

Relógio: 1 com indicação de segundos e cronógrafo

C. HOSPITAIS DE DIA

1. COMPARTIMENTOS DA ÁREA DE TRATAMENTOS

1.1. Recepção / Secretaria

Iluminação: 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza)

Tomada Socorrida: 2 / posto

Tomada Ininterrupta: 1 / posto + 1 (impressora) + 1 (sistema de atendimento)

Tomada RJ45: 1 / posto + 3 (impressora, fax e sistema de atendimento) + 1 sistema de intercomunicação (ou videoporteiro)

Sistema de som com comando de volume e seletor de canais: 1 (possibilidade de difusão de mensagens)

Relógio: 1 com calendário digital e luminoso

1.2. Espera

Iluminação: 200 a 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 3 + 1 (TV)

Tomada Socorrida: 2

Tomada Ininterrupta: 1 (sistema de atendimento)

Tomada RJ45: 1 (sistema de atendimento) + 1 (TV)

Sistema de som: 1 (ambiente com controle da recepção)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1

1.3. Vestiários de Utentes

Iluminação: 200 lux

Notas:

1. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida;

2. Iluminação sobre os espelhos.

Tomada Normal: 1 / vestiário (com tampa)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de som: 1 / vestiário (ambiente com controle no posto de enfermagem)

1.4. Gabinete de Consulta

Iluminação: 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (parede) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 / secretária + 2 / marquesa

Tomada Ininterrupta: 1 / secretária

Tomada RJ45: 1 / secretária

1.5. Sala de Tratamentos

Iluminação: 600 a 800 lux IRC 90

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 / marquesa (calha técnica) + 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (posto do técnico) + 2 / marquesa (calha técnica)

Tomada Ininterrupta: 1 (posto do técnico)

Tomada RJ45: 1 (posto técnico) + 1 / marquesa (calha técnica)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / marquesa

Relógio: 1 digital e luminoso

1.6. Sala de Utentes

Iluminação: 500 lux

Notas:

1. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida;

2. Iluminação na cabeceira com regulagem de fluxo luminoso.

Tomada Normal: 2 / cama (calha técnica) + 3 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (posto técnico) + 2 / cama (calha técnica)

Tomada Ininterrupta: 1 (posto técnico)

Tomada RJ45: 1 (posto técnico) + 1 / cama (calha técnica)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama (calha técnica)

Sistema de som: 1 / cama (ambiente)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1 analógico (circular simples)

1.7. Sala de Utentes Pediátricos

Iluminação: 500 LUX

Notas:

1. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida;
2. Iluminação na cabeceira com regulagem de fluxo luminoso.

Tomada Normal: 2 / cama + 3 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (posto técnico) + 2 / cama (calha técnica)

Tomada Ininterrupta: 1 (posto técnico)

Tomada RJ45: 1 (posto técnico) + 1 / cama (calha técnica)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 / cama (calha técnica)

Sistema de som: 1 / cama (ambiente)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1 analógico (circular simples)

1.8. Quarto Individual

Iluminação: 200 a 500 lux

Notas:

1. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida;
2. Iluminação na cabeceira com regulagem de fluxo luminoso.

Tomada Normal: 2 / cama (calha técnica) + 1 (TV) + 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 / cama (calha técnica)

Tomada RJ45: 1 / cama (calha técnica)

Sistema de Chamada de enfermeira: 2 (1 na calha técnica + 1 na. I.S.), associado ao sistema de intercomunicação por fonia

Sistema de som: 1 (ambiente com potenciômetro e seletor de canais)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

1.9. Posto de Enfermagem

Iluminação: 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 (balcão)

Tomada Ininterrupta: 2 (balcão)

Tomada RJ45: 1 dupla (balcão)

Sistema de Chamada de enfermeira: 1 (sistema de chamada enfermeira)

1.10. Sala de Preparação de Citostáticos

Iluminação: 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 (bancada)

Tomada Ininterrupta: 2 (bancada) + camara(s) de fluxo

Tomada RJ45: 2 (bancada)

Relógio: 1

1.11. Sala de Descanso de Utentes

Iluminação: 250 a 300 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1 analógico (circular simples)

2. COMPARTIMENTOS DA ÁREA DE APOIO

2.1. Gabinete de Trabalho

Iluminação: 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (secretária)

Tomada Ininterrupta: 1 (secretária)

Tomada RJ45: 1 dupla (secretária)

2.2. Vestiário de Pessoal

Iluminação: 200 lux

Notas:

1. Alimentação total ou parcial pela rede socorrida;
2. Iluminação na cabeceira com regulagem de fluxo luminoso.

Tomada Normal: 1 / vestiário (com tampa)

2.3. Sala de Pausa

Iluminação: 200 a 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2

Tomada Ininterrupta: 1

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de som: 1 (ambiente com potenciômetro e seletor de canais)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1 analógico (circular simples)

2.4. Sala de Reuniões

Iluminação: 400 a 500 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 4 (distribuídas em duas paredes)

Tomada Ininterrupta: 1

Tomada RJ45: 3 duplas

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1

2.5. Refeitório

Iluminação: 200 a 300 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 (distribuídas em duas paredes) + 1 (TV) + 1 (limpeza na entrada)

Tomada Socorrida: 2 (distribuídas em duas paredes)

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de Chamada de enfermeira: 1

Sistema de som: 1 (ambiente)

Rede interna de TV: 1 interligada ao Bastidor

Relógio: 1 analógico (circular simples)

2.6. Copa

Iluminação: 300 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2 + equipamento(s)

Tomada Socorrida: 2 + frigorífico(s)

Tomada RJ45: 1

Relógio: 1

2.7. Arrumação de Material de Limpeza

Iluminação: 150 a 200 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1

2.8. Depósitos de Sacos

Iluminação: 150 a 200 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 1

2.9. Sujos

Iluminação: 200 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2

Tomada Socorrida: equipamento(s) de lavagem e desinfecção

2.10. Arrumação de Roupas Limpas

Iluminação: 200 a 250 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2

2.11. Arrumação de Material de Consumo

Iluminação: 200 a 250 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2

Tomada Socorrida:

Tomada Ininterrupta:

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de Controle de Acesso: 1 (cartão de proximidade ou similar)

2.12. Arrumação de Material Clínico

Iluminação: 200 a 250 lux

Nota: Alimentação total ou parcial pela rede socorrida

Tomada Normal: 2

Tomada Socorrida:

Tomada Ininterrupta:

Tomada RJ45: 1 dupla

Sistema de Controle de Acesso: 1 (cartão de proximidade ou similar)

D. BIBLIOGRAFIAS

- Cadernos da DGIES 4 - Tipificação das instalações AVAC-Alim. Energia Eléctrica a neutro isolado para zonas críticas hospitalares-Alim. Energia Eléctrica por unidades UPS
- Cadernos da DGIES 7 - Serviço de imagiologia-DGIES
- ET 10-2019 - Especificações Técnicas para Redes Eléctricas de Baixa Tensão em Edifícios Hospitalares (V.2024)-ACSS
- G 07-2022 - Guia para Hospitais Sustentáveis-ACSS
- G 08-2023 - Guia sobre princípios gerais de dimensionamento e manutenção de aproveitamentos fotovoltaicos para autoconsumo, em edifícios hospitalares-ACSS
- RETEH – Recomendações e Especificações Técnicas do Edifício Hospitalar-V.2022-ACSS
- RT 02-2010 - Recomendações Técnicas para Serviço de Medicina Física e Reabilitação-ACSS
- RT 04-2010 - Recomendações Técnicas para Hospital de Dia-ACSS
- RT 05-2011 - Recomendações Técnicas para Bloco Operatório-ACSS
- RT 06-2011 - Recomendações Técnicas para Serviço de Hemodiálise-ACSS
- RT 07-2011 - Recomendações Técnicas para Unidades de Internamento-ACSS
- RT 08-2013 - Recomendações Técnicas para Serviço de Radioncologia-ACSS
- RT 10-2015 - Recomendações Técnicas para Central de Colheitas-ACSS
- RT 11-2015 - Recomendações Técnicas para Serviços de Urgências-ACSS
- RT 11-2017 - Recomendações Técnicas para Serviços de Neonatologia-ACSS
- RT 12-2017 - Recomendações Técnicas para Serviços de Radiologia-ACSS
- RT 13-2019 - Recomendações Técnicas para Instalações de Unidade de Cuidados Intensivos (v.2024)-ACSS
- RT 13-2019 - Recomendações Técnicas para Unidade de Queimados-ACSS
- RT 14-2019 - Recomendações Técnicas para Sala de Emergência-ACSS

E. NORMAS ASSOCIADAS

- CEI 61557-8
- Decreto-Lei n.º 226/2005;
- DIN EN 60742 (VDE 0551)
- DIN VDE 0107
- EN 61-340-4-1
- IEC 60364-7-710
- IEC 60364-7-710;
- Portaria n.º 252/2015;
- Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT);
- Sistema de Certificação Energética (SCE) – Decreto-Lei n.º 101-D/2020;
- EN 12464;
- IEC 61000-3-2 (Classe C);
- Portaria n.º 138-I/2021;

ANEXOS

ANEXO I – SALA DE RADIOLOGIA DE URGÊNCIA (não integrada no serviço de imagiologia)

ANEXO II – SALA DE OSSOS E TÓRAX

ANEXO III – SALA DE DIGESTIVOS

ANEXO IV – SALA DE EXAMES ESPECIAIS COM ANGIOGRAFIA

ANEXO V – SALA DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA (TAC)

ANEXO VI – SALA DE ORTOPANTOMOGRÁFIA

ANEXO VII – SALA DE DESPISTE DA PATOLOGIA DA MAMA

ANEXO VIII – SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RMN)

ANEXO IX – SALA DEDENSITOMETRIA ÓSSEA

ANEXO X – SALA DE ULTRASSONOGRAFIA