



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 5419-4:2015

ABNT/CB-003

Publicada em 03.07.2018

Proteção contra descargas atmosféricas

Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura

ERRATA 1

Em toda a norma

Substituir “irradiados” por “radiados”

Página 4, Subseção 3.18, Termo

Substituir “ I_{in} ” por “ I_n ”

Página 40, Equação (A.1), variável $k_h(1/\sqrt{m})$

Substituir “ofator” por “o fator”

Página 52, Subseção A.5.2, Equação (A.26)

Nos dois locais da equação onde consta o termo “ ln ”, substituir “ ln ” por “ $\ln$ ”

Página 77, Subseção C.2.1.4, Parágrafo único, 2ª frase

Substituir por:

Quando o comprimento dos condutores de conexão for menor ou igual a 0,5 m, $U_{P/F} = 1,2 \times U_P$ pode ser assumido.

Página 85, Subseção D.3.3, após a alínea b), 3º Parágrafo, 3ª Linha

Substituir “(ABNT NBR 5419-1:2015, NOTA 4 da Tabela B.7)” por “(ABNT NBR 5419-2:2015, NOTA 4 da Tabela B.7)”

Ref.: ABNT NBR 5419-4:2015/Er1:2018