



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 5419-3:2015

ABNT/CB-003

Publicada em 02.07.2018

Proteção contra descargas atmosféricas

Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida

ERRATA 1

Página 10, Subseção 5.2.2, Penúltimo parágrafo

Substituir por:

O método do ângulo de proteção é adequado para proteção das edificações, mas está sujeito aos limites de altura indicados na Tabela 2, sempre considerando o plano de referência que se deseja proteger.

Página 14, Subseção 5.3.1, Após a alínea c)

Substituir o parágrafo por:

Para melhor distribuição das correntes das descargas atmosféricas devem ser consideradas interligações horizontais com os condutores de descida, como já é feito no nível do solo, pelo anel de aterramento, conforme 5.4, e em intervalos entre 10 m a 20 m de altura de acordo com a Tabela 4, para condutores de descida construídos em SPDA convencional.

Página 14, Subseção 5.3.1, NOTA 2

Substituir por:

NOTA 2 Quanto maior for o número de condutores de descida, instalados a um espaçamento regular em volta do perímetro interconectado pelos anéis condutores maior será a redução da probabilidade de centelhamentos perigosos facilitando a proteção das instalações internas (ver ABNT NBR 5419-4). Esta condição é obtida em estruturas metálicas e em estruturas de concreto armado nas quais o aço interconectado é eletricamente contínuo.

Página 16, Subseção 5.3.5, Alínea a), 1º travessão

Substituir “5.5.2” por “5.5.3”

Página 20, Subseção 5.5.2, NOTA

Excluir a NOTA

Ref.: ABNT NBR 5419-3:2015/Er1:2018

ABNT NBR 5419-3:2015/Er1:2018

Página 20, Subseção 5.5.3, 1º Parágrafo, 3ª Linha

Inserir vírgula após a palavra “embutidas”

Página 25, Subseção 6.2.3, 2º Parágrafo, última linha

Substituir “Anexo F” por “Anexo E”

Página 25, Seção 6.2.4, 1º Parágrafo, última linha

Substituir “6.2.2.a) e 6.2.2.b).” por “6.2.2.2-a) e 6.2.2.2-b)”

Página 27, Subseção 6.3.1, última designação da Equação (4)

Substituir por:

- I* é o comprimento expresso em metros (m), ao longo do subsistema de captação ou de descida, desde o ponto onde a distância de segurança deve ser considerada até a equipotencialização mais próxima (ver Figura 2 e Anexo C).

Página 38, Figura C.2, Equação

Substituir por:

$$K_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h}}$$

Página 40, Figura C.3, 1ª Equação

Substituir por:

$$K_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h_1}}$$