MAX Comfort

VORTICE

პროდუქტის საინფორმაციო ცხრილი

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი	VORTICE
მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი	11282 VORT HRI 350 FLAT
ენერგიის მოხმარება (SEC) კვტსთ/(მ2.წელი) თითოეული კლიმატური ზონისთვის	ცივი ზონა: -77.0 კვტსთ/(მ²·წ); საშუალო ზონა: -38.0 კვტსთ/(მ²·წ); თბილი ზონა: -13.0 კვტსთ/(მ²·წ)
კონკრეტული ენერგიის მოხმარების (SEC) კლასი	A
პროდუქტის ტიპი (ცალმხრივი ან ორმხრივი)	ორმხრივი სავენტილაციო ერთეული (BVU)
დაყენებული ან დასაყენებლად განკუთვნილი ამძრავის ტიპი (მრავალსიჩქარიანი ან ცვლადი სიჩქარის ამძრავი)	ცვლადი სიჩქარის ამძრავი
სითბოს აღმდგენი სისტემის ტიპი (რეკუპერაციული, რეგენერაციული, არცერთი)	რეკუპერაციული
სითბოს აღმდგენი სისტემის თერმული ეფექტურობა (გამოხატულია %-ში ან მიეთითება „არ გამოიყენება“ თუ პროდუქტს არ გააჩნია სითბოს აღმდგენი სისტემა)	90.4%
ნაკადის მაქსიმალური სიჩქარე მ3/სთ-ში	280
ვენტილატორის ძრავის სიმძლავრე, ძრავის რეგულირების ნებისმიერი აღჭურვილობის ჩათვლით, ნაკადის მაქიმალურ სიჩქარეზე (ვტ)	165.0
ხმის სიმძლავრის დონე (LWA), დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე	51
ნაკადის საბაზისო მაჩვენებელი მ3/წმ-ში	0.054
წნევის საბაზისო სხვაობა პასკალში	70
სპეციფიკური შემავალი სიმძლავრე (SPI) ვტ/(მ3/სთ)-ში	0.35

მართვის ელემენტი და რეგულირების ტიპი	ცენტრალური მოთხოვნის კონტროლი - 0.85
ორმხრივი სავენტილაციო ერთეულისთვის დადგენილი მაქსიმალური შიდა და გარე გაჟონვის დონე (%) ან გადატანის მაჩვენებლი და გარე გაჟონვის დონე (%) ცალმხრივი სავენტილაციო ერთეულისთვის (UVU),რომელიც აღჭურვილია მილით	შიდა გაჟონვა: 3.2%; გარე გაჟონვა: 5.3%
შერევის მაჩვენებელი იმ ორმხრივი სავენტილაციო ერთეულისთვის, რომელიც არ არის აღჭურვილი მილით და არ არის განკუთვნილი ერთი დამაკავშირებელი მილით აღჭურვისთვის როგორც ჰაერის შემოსვლის, ისე გასვლის მხარეს	----------
საყოფაცხოვრებო სავენტილაციო ერთეულისთვის, რომელიც განკუთვნილია ფილტრთან ერთად გამოსაყენებლად, ვიზუალური ფილტრის შესახებ გაფრთხილების მდებარეობა და აღწერა, მათ შორის, ტექსტი იმის შესახებ, თუ როგორი მნიშნელოვანია ფილტრის რეგულარულად გამოცვლა მოწყობილობის მუშაობისა და ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით	იხ. მომხმარებლის სახელმძღვანელო
ცალმხრივი სავენტილაციო ერთეულისთვის, ჰაერის ბუნებრივად შემოსვლის/გასვლის მიზნით რეგულირებადი სავენტილაციო გისოსების დაყენების შესახებ ინსტრუქცია	----------
ინტერნეტ მისამართი, სადაც განთავსებულია წინასწარი მონტაჟის/დემონტაჟის შესახებ ინსტრუქცია	იხ. მომხმარებლის სახელმძღვანელო
ჰაერის ნაკადის მგრძნობელობა + 20 პასკალსა და - 20 პასკალს შორის წნევის ცვალებადობასთან მიმართებით	----------
შიდა/გარე ჰაერის ჰერმეტულობა მ3/სთ-ში	----------
ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება (AEC) (კვტსთ ელექტროენერგია/წელში)	364.0

მიმწოდებელი: შპს „მაქსკომფორტი“

ვებგვერდი: Maxcomfort.ge
ელ.ფოსტა: info@maxcomfort.ge
ტელ: +995322477555
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ა. ბელიაშვილის ქ. N 124