

Mätning av ventilation av vår drifttekniker Caroline Blomberg:

Vilken typ av ventilation har bostaden - Ventilationen i bostaden är en mekanisk frånluft

Hur många uteluftventiler finns i bostaden och vart är dem placerade- Uteluftventilerna är 3st i båda sovrummen och vardagsrum

Vilken modell, längd och information om det är borrat eller frästa spalter - Modellen är Casamja 55cm med frästa hål.

Vilken information om uppmätta frånluftflöden har bostaden - Jag balanserade från 7,4 till 10.2 l/s i grund och efter rensningen av kanal så fick jag 35l/s i forcerat. Enligt protokollet (2022) fick man 9l/s i grund och 33l/s forceat.

I badrummet balanserade jag från 10l/s till 15.4l/s

Sovrummet hade 10l/s så jag drog ner den projekterade flödet på 4,2l/s