

编号: EBA 20240951

PAL

自动化产品电磁兼容检验合格

注册备案证书

兹 证 明

上海华明电力设备制造有限公司

(上海市普陀区同普路 977 号)

SHM-XE 分接开关智能操作机构箱



符合产品注册备案条件



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1379

本证书与编号为 GJK24050177 的检验报告同时使用有效



发证单位: 国家输配电安全控制设备质量
检 验 检 测 中 心
国网电力科学研究院有限公司
实 验 验 证 中 心

中心代表: 万德春

万德春

发证日期: 2024 年 8 月 7 日

有效期至: 2028 年 8 月 6 日

电磁兼容检验项目及结论

序号	测试项目	依据标准	达到等级或 试验值	结论
1	静电放电抗扰度	GB/T 17626.2 -2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验	4 级	合格
2	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 17626.3 -2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验	3 级	合格
3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 17626.4 -2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4 级	合格
4	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 17626.5 -2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验	4 级	合格
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T 17626.6 -2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度	3 级	合格
6	工频磁场抗扰度	GB/T 17626.8 -2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验	5 级	合格
7	脉冲磁场抗扰度	GB/T 17626.9 -2011 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验	5 级	合格
8	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验	5 级	合格
9	电压暂降、短时中断	GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	80%/5000ms 70%/1000ms 40%/200ms 0%/20ms 0%/10ms	合格