

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora (Agencia)		No	102,466	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN	NM:	25	
Sitio:	Zamora, Timbara			Fecha:	martes, 28 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		ELAG	Número/Código de vehículo:	2-61		
Colaboradores:	AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL		ELAG	Placa:	LPA-1119		
				Descripción:			
				CAMIONETA TOYOTA CDT HILUX 4X4 CD AA BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
INPECCIONES, RESTITUCIONES Y INSTALACION DE MEDIDORES, ATENDER DAÑOS REPORTADOS C.C							
FECHA DE INICIO:	martes, 28 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Levantamiento de cargas	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Medio de transporte		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		REGULAR		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		REGULAR		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA, cumplir con las 5 reglas de oro, tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS: FALTA TALADRO (REPORTADO COMO DAÑADO)							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO	AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH		ESPINOSA COBOS ORLANDO WLADIMIR			
FECHA:	martes, 28 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIAS		JEFE DE AGENCIA		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora (Agencia)			Fecha: martes, 28 de febrero del 2023				No: 102,466	
VEHÍCULO:		Número: 2-61	Placa: LPA-1119		Rentado: NO	Chofer: JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 258,895	Final: 258,997		Recorridos: 102			
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se coordina el trabajo con la compañera Administradora de la Agencia Zamora						2023-02-28 08:00:00 2023-02-28 09:00:00
2	PROG	En el Barrio Benjamín Carrión se realiza reinspección para N S solicitado por la Sra. Pineda Guachichurca Hilda el cliente ya cuenta con todo lo solicitado en la inspección			ALI	Zamora II	EXPANSION	2023-02-28 09:00:00 2023-02-28 09:30:00
3	TRANSP	Traslado al sector de Timbara los Girasoles					TRANSPORTE	2023-02-28 09:30:00 2023-02-28 09:50:00
4	PROG	En los Girasoles Timbara se instala N/S Nro. 20222057885 solicitado por el Sr. Carrión Carlos se ocupa 45 metros de TX6 poste 64909, NOTA no sé puede avanzar con el trabajo fuerte temporal invernal			ALI	Zamora II	EXPANSION	2023-02-28 09:50:00 2023-02-28 13:30:00
5	ALIMEN	Se ocupa hora de Lunch en Timbara					ALIMENTACI	2023-02-28 13:30:00 2023-02-28 14:30:00
6	PROG	En Timbara se realiza inspecciones para N/S solicitado por los Sres. Alba Jiménez, Sra. Diana Medina, Sra. Melida Japón			ALI	Zamora II	EXPANSION	2023-02-28 14:30:00 2023-02-28 16:45:00
7	TRANSP	Traslado a la Agencia Zamora					TRANSPORTE	2023-02-28 16:45:00 2023-02-28 17:05:00
8	NO PROG	Centro de Control informa daño en el sector de Rancho Alegre Cumbaratza						
9	TRANSP	Traslado al sector de Rancho Alegre Cumbaratza					TRANSPORTE	2023-02-28 17:05:00 2023-02-28 17:40:00
10	NO PROG	En el sector de Rancho Alegre se revisa L/M/T se encuentra si novedad en la estructura 27756 se repone un tirafusible de 12 AMP tipo T se normaliza el servicio sin novedad daño que informa C.C			ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 17:40:00 2023-02-28 18:35:00
11	TRANSP	Traslado al sector de los Almendros de Timbara					TRANSPORTE	2023-02-28 18:35:00 2023-02-28 18:50:00
12	NO PROG	En los Almendros se revisa daño de los medidores Nro. 232925 y 231393 del Sr. Montaña Ernesto neutro sulfatado daño que informa C.C			ALI	Zamora II	PREVENTIVO	2023-02-28 18:50:00 2023-02-28 19:30:00
13	TRANSP	Traslado al sector de Santa Elena via a Jamboe					TRANSPORTE	2023-02-28 19:30:00 2023-02-28 19:45:00
14	NO PROG	En la vía a Jamboe se revisa daño del medidor Nro. 1230175 lectura 12299 del Sr. Pinto Edwin acometida sulfatada daño que informa C.C			ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-28 19:45:00 2023-02-28 20:50:00
15	TRANSP	Traslado a la Agencia Zamora					TRANSPORTE	2023-02-28 20:50:00 2023-02-28 21:06:00
16		Se labora GJ y FA de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 21:06						
17		Materiales utilizados: 1 medidor, 45 metros de TX6, 1 tirafusible de 12 AMP tipo T						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		28/02/2023 22:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:				NO	
JARA NARVAEZ GALO SILVERIO			AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH					