

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yanzatza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 58,675
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	NM: 2		
Sitio: Yantzaza				Fecha: sábado, 02 de enero del 2021	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable: ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO	CUADRADO LEON RAUL EFREN	LIN2 ELAG	Número/Código de vehículo: R-120	PCX-5002	
Colaboradores:			Descripción: CAMIONETA CHEVROLET DMAX CDRI 3.0 CD 4X4 VERDE		
			Rentado: SI		
			Propietario: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ		
			Chofer: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ		
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: En apego a la RESOLUCIÓN N° 037-2020-GENERAL, retornar al trabajo en función del COE Cantonal. Arreglo de daños reportados por el Centro de Control					
FECHA DE INICIO: sábado, 02 de enero del 2021		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): 3 horas			
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Utilizar implementos de seguridad sanitaria (guantes, alcohol, gel)	
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrificación		Usar el epp	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar el epp	
PSICOSOCIALES	Relaciones sociales	Estrés		Realizar pausas activas	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			J. Sistemas contra incendios disponible (Extintores)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Tomarnos temperatura, utilizar mascarilla, guantes, alcohol y más insumos sanitarios para evitar contagios de COVID-19					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Firma:			
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 02 de enero del 2021	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: sábado, 02 de enero del 2021			No: 58,675		
VEHÍCULO:		Número: R-120	Placa: PCX-5002	Rentado: SI	Chofer: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ			
KILOMETRAJE:		Inicial: 194,600	Final: 194,608	Recorridos: 8				
A C T I V I D A D E S								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En apego a la RESOLUCIÓN N° 037-2020-GENERAL-A, realizar el retorno laboral. Se laborará en horarios que disponga cada Gerencia y en función del COE cantonal (semaforización)				CORRECTIVO	2021-01-02 00:00:00	2021-01-02 00:00:00
2		Se integrará a los grupos de trabajo el personal disponible. El personal considerado vulnerable (GECOM y GEOPE), continuaran realizando actividades mediante Teletrabajo						
3		DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL Informa: Guido Gonzales						
4	PROG	Medición de temperatura con el termómetro frontal tipo cinta: Klever Romero 38,2°C; Raúl Cuadrado 37,6°C				PREVENTIVO	2021-01-02 10:05:00	2021-01-02 10:15:00
5	TRANSP	Traslado desde la Agencia Yantzaza al barrio Jesús del Gran Poder				TRANSPORTE	2021-01-02 10:15:00	2021-01-02 10:20:00
6	NO PROG	Se empalma acometida cortocircuitada, se retenza acometida y se retira medidor # 236089, que se encuentra con borneras en mal estado del Sr. Carlos Jaramillo, est # 23305			ALI	Yantzaza III	2021-01-02 10:20:00	2021-01-02 11:40:00
7	TRANSP	Traslado desde el barrio Jesús del Gran Poder, a la Agencia Yantzaza				TRANSPORTE	2021-01-02 11:40:00	2021-01-02 11:45:00
8								
9		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL: Informa: Gilbert Cuenca						
10	TRANSP	Traslado desde la Agencia Yantzaza al barrio Central - Yantzaza, calles Av. Iván Ríofrío y 12 de Febrero				TRANSPORTE	2021-01-02 18:43:00	2021-01-02 18:50:00
11	NO PROG	Por presentar ausencia de tensión en una de las fases del banco de transformación 3x25kva, en la est # 23032, se mide voltajes en las bajantes de la R/B/T, comprobandose que el trans # 11449,			ALI	Yantzaza III	2021-01-02 18:50:00	2021-01-02 19:55:00
12		No tiene voltaje, se realiza un intento de reconexión y de igual manera no presenta voltaje, se presume que el transformador se encuentre en mal estado, por cuanto no se tiene la visibilidad						
13		Para hacer un juzgamiento correcto. Se comunica al CC, que por las malas condiciones del tiempo y por el hecho de que para poder hacer un juzgamiento minucioso, se necesita desconectar los						
14		Transformadores restantes, se coordina para postergar los trabajos para el día siguiente						
15	TRANSP	Traslado desde el barrio Central - Yantzaza, calles Av. Iván Ríofrío y 12 de Febrero, a la Agencia Yantzaza				TRANSPORTE	2021-01-02 19:55:00	2021-01-02 20:00:00
16								
17		SE LABORA: KR y RCL de: 10:05 a 11:45, y de: 18:43 a 20:00						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		02/01/2021 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:				NO	
ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					