

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza (Agencia)		No 101,861
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN		NM: 28
Sitio:	Gualaquiza, San Juan de Kayamas, Shiramentza, Belen alto			Fecha:	jueves, 16 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO	ELAG	Número/Código de vehículo:	R-149	
Colaboradores:			Placa:	ABH-6381	
			Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI FULL AC 3. VERDE		
			Rentado:	SI	
			Propietario:	CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO	
			Chofer:	CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Gualaquiza, inspecciones, San Juan arreglo de acometida, Shiramentza inspección, Belén Alto inspección					
FECHA DE INICIO:			jueves, 16 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):
8 horas					
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Protocolos de bioseguridad	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp	
MECÁNICOS	Mal manejo de herramientas manuales	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir reglamentos de la EERSSA					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO	REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO		CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL	
FECHA:	jueves, 16 de febrero del 2023	ADMINISTRADOR DE AGENCIAS		JEFE DE AGENCIAS	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Gualaquiza (Agencia)			Fecha: jueves, 16 de febrero del 2023			No: 101,861		
VEHÍCULO:		Número: R-149	Placa: ABH-6381	Rentado: SI	Chofer: CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 234,812	Final: 234,968	Recorridos: 156				
A C T I V I D A D E S								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN		
1	PROG	En la agencia se coordina los trabajos se elabora permiso de trabajo, se carga herramientas.			PREDICTIVO	2023-02-16 08:00:00	2023-02-16 08:35:00	
2	PROG	San José se realiza revisión de medidor 289921, revisión de lectura y revisión de tarifa , cliente Nixon Cardenas	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 08:35:00	2023-02-16 09:00:00	
3	PROG	Centro de control informa sin servicio el Belén todo el sector, traslado al sector y revisión de red de B/T breaker de traf de 10 kva, Nro 6822 estr 127807 saltado, reposición 10:00	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 09:00:00	2023-02-16 10:15:00	
4	PROG	Traslado a San Juan de Kayamas se arregla y reubica medidor 245307 de Edison Sharup, medidor destruido por vehiculo, se cambia caja y se empalma acometida	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 10:15:00	2023-02-16 12:00:00	
5	PROG	Traslado a San Pedro se realiza inspección para atender con N/S ala Guarderia del GAD, estr 28537, colocar bien la estructura en el cerramiento.	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-16 12:00:00	2023-02-16 13:10:00	
6	TRANSP	Traslado a la agencia			TRANSPORTE	2023-02-16 13:10:00	2023-02-16 13:36:00	
7	ALIMEN	LUNCH EN GUALAQUIZA			ALIMENTACI	2023-02-16 13:36:00	2023-02-16 14:00:00	
8	PROG	Traslado a Shiramentza se realiza inspeccion para atender con N/S a Elizabeth Chair en la estr 67946, adecuar columna y colocar varilla de cobre, indicado cliente.	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-16 14:00:00	2023-02-16 15:20:00	
9	PROG	Traslado al Belen se realiza inspeccion para atender con N/S a cliente Vicente Calle en la Estr 501095, listo atender con medidor armado.	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-16 15:20:00	2023-02-16 16:35:00	
10	PROG	Traslado al barrio La Union se realiza inspección para atender con N/S a Angela Curimilma en la Estr 40595, listo atender con medidor solo	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-16 16:35:00	2023-02-16 17:10:00	
11	NO PROG	Centro de control informa que presenta variación de voltaje medidor 1000377072 se revisa medidor se ajusta conexiones, queda normal hora 17h30.	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-16 17:10:00	2023-02-16 17:40:00	
12	TRANSP	Traslado a la agencia se descarga herramientas y materiales			TRANSPORTE	2023-02-16 17:40:00	2023-02-16 18:02:00	
13		Labora F/G de 08:00 a 13:36 y de 14:00 a 18:02						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		16/02/2023 18:02:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO			REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO					