

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No	101,905	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 37
Sitio:	Zamora				Fecha:	viernes, 17 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	Número/Código de vehículo:	2-110		
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO		LIN1	Placa:	LEA-1573		
	LEON CUEVA LUIS ALBERTO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Con la grúa de R. Pinzón, retirar trafa de 50 KVA. Parque Lineal de Zamora, ayudar a Ramiro Capa a realizar mantenimiento de las celdas del grupo 2. Parque Lineal del Bombuscaro, revisar que la instalación ocasional se encuentre sin novedad. Atend							
FECHA DE INICIO:	viernes, 17 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 17 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: viernes, 17 de febrero del 2023			No: 101,905		
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 73,068	Final: 73,192		Recorridos: 124			
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	En la Agencia Zamora se coordina trabajo con el Ing. Jhonny Márquez, además se equipa vehículo de materiales y herramientas.			PREDICTIVO	2023-02-17 08:00:00	2023-02-17 08:30:00	
2	PROG	En el Parque Lineal, se cambia alimentación del trafo 18583 de 100KVA para el mantenimiento de las Celdas realizado por el personal de Loja, por el trafo 24452 de 50KVA.	ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-17 08:30:00	2023-02-17 09:30:00	
3	NO PROG	En Mejeche, se coordina trabajo conjuntamente con Centro de Maniobras para realizar la Maniobra SP 199499811 para la apertura de seccionadores, y verificar puesta a tierra a contratista.	ALI	Yantzaza	PREVENTIVO	2023-02-17 09:30:00	2023-02-17 10:30:00	
4	PROG	En la Av. Héroes de Paquisha, conjuntamente con la Grúa de la EERSSA, se retira transformador 24452 de 50KVA que se instalo como servicio ocasional para el mantenimiento de celdas Parque Lineal.	ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-17 10:30:00	2023-02-17 12:00:00	
5	ALIMEN	LUNCH EN ZAMORA.			ALIMENTACI	2023-02-17 12:00:00	2023-02-17 13:00:00	
6	PROG	En Mejeche, se coordina trabajo conjuntamente con Centro de Maniobras para realizar la Maniobra SP 199499811 para normalizar el Alimentador Yantzaza.	ALI	Yantzaza	PREVENTIVO	2023-02-17 13:00:00	2023-02-17 14:30:00	
7	PROG	En el Parque Lineal, se retira alimentación del trafo 24452 de 50KVA, por el transformador 18583 de 100KVA trifásico, se normaliza el parque lineal.	ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-17 14:30:00	2023-02-17 15:45:00	
8	PROG	En el Parque Bombuscaro, se coloca 20 metros de triplex 1/0 como servicio acasional en el transformador 19920 de 50KVA.	ALI	Zamora I	EXPANSION	2023-02-17 15:45:00	2023-02-17 16:30:00	
9	TRANSP	Desde Zamora, nos trasladamos hacia el Parque Bombuscaro.			TRANSPORTE	2023-02-17 16:30:00	2023-02-17 17:00:00	
10	NO PROG	En el Parque Bombuscaro, Est. 27333 se coordina con Centro de Control, y se cambia seccionador en mal estado, se normaliza el servicio eléctrico.	ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-17 17:00:00	2023-02-17 17:30:00	
11	TRANSP	Desde el Parque Bombuscaro, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-17 17:30:00	2023-02-17 18:00:00	
12								
13		SE LABORA: FR, LL, EC desde las 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00.						
14		SE OCUPA: 20 metros de triplex 1/0 ACSR.						
15		En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero ?Elecciones 2023?						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		17/02/2023 18:00:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					