

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	101,336	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 32
Sitio:	Guayzimi, Zurmi				Fecha:	martes, 07 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	4-36		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LEI-1040		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Desmontaje de transformador 37.5KVA de poste 32913; arreglo de LBT en Zurmi; atención de daños en caso de reportar Centro de Control							
FECHA DE INICIO:	martes, 07 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección bacteriana		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 07 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: martes, 07 de febrero del 2023			No: 101,336		
VEHÍCULO:		Número: 4-36	Placa: LEI-1040	Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,597	Final: 246,619	Recorridos: 22				
A C T I V I D A D E S								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega Guayzimi, coordinación de trabajos se prepara materiales y herramientas en el vehículo				PREDICTIVO	2023-02-07 08:00:00	2023-02-07 08:30:00
2	PROG	Guayzimi, poste 32913 se realiza desmontaje de transformador 37.5KVA sicap 16220 que fue instalado para servicios ocasionales tiempos atrás			ALI	Paquisha	2023-02-07 08:30:00	2023-02-07 12:30:00
3		Que solicitaba el GAD Nangaritza para festividades; este transformador es guardado en bodega es parte del stock de transformadores para emergencias						
4	ALIMEN	Lunch en Guayzimi				ALIMENTACI	2023-02-07 12:30:00	2023-02-07 13:30:00
5	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Pantaña				TRANSPORTE	2023-02-07 13:30:00	2023-02-07 13:40:00
6	NO PROG	Pantaña, (pedidor verbal Sr. Pedro Shinin) Est 34078 arregla neutro general arrancado de medidor 1274672			ALI	Paquisha	2023-02-07 13:40:00	2023-02-07 15:40:00
7	TRANSP	Nos trasladamos de Pantaña a Zurmi				TRANSPORTE	2023-02-07 15:40:00	2023-02-07 15:50:00
8	NO PROG	Zurmi, Poste 204346 transformador 25KVA sicap 17482 previa coordinación abonados alimentados circuito LBT se abre breaker transformador			ALI	Paquisha	2023-02-07 15:50:00	2023-02-07 17:00:00
9		Se arregla LBT empalmes recalentados finalizados los trabajos se energiza sin novedad. Ocupa: 7m cable Nro2 AL desnudo ACSR, 1 empalme Nro. 2 ACSR						
10		FECHA DESC: 07/02/2023 (16:15 aprox.) FECHA CONX: (16:45) CAUSA: trabajos emergentes						
11	TRANSP	Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi				TRANSPORTE	2023-02-07 17:00:00	2023-02-07 17:15:00
12	NO PROG	En Guayzimi (a pedido de abonados voltaje bajo) Est 33060, previa coordinación abonados trafo # 9957 de 10 KVA abre beaker transformador			ALI	Paquisha	2023-02-07 17:15:00	2023-02-07 18:00:00
13		Censo de carga/17:30: V1 = 109V; V2 = 110 V12 = 208V; I1 = 20A; I = 10A; In= 10A TAP 3						
14		Cambia posición TAP del 3er. al 5To y se energiza V1 = 117V; V2 = 118 V12 = 238V; I1 = 25A; I = 10A; In= 10A						
15		FECHA DESC: 07/02/2023 (17:30 aprox.) FECHA CONX: (17:40) CAUSA: trabajos emergentes						
16		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00						
17		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		07/02/2023 18:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					