

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 102,089
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 45
Sitio: Guayzimi				Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	R-126	
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:	LBC-7712	
			Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE		
			Rentado:	SI	
Colaboradores:			Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN	
			Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Desmontaje de acometidas de servicios ocasionales en Guayzimi; arreglo de LBT tramo de postes					
FECHA DE INICIO: miércoles, 22 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 22 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023				No: 102,089		
VEHÍCULO:	Número: R-126	Placa: LBC-7712	Rentado: SI	Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN					
KILOMETRAJE:	Inicial:	212,103	Final:	212,188	Recorridos:	85			
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el nuevo vehículo R-126 contratado que laborara en la cuadrilla Guayzimi					PREDICTIVO	2023-02-22 08:00:00	2023-02-22 10:00:00
2		Legalización de documentos y informes de novedades mecánicas a corregir del vehículo 4-36 que se encontraba laborando en la cuadrilla Guayzimi							
3	PROG	Guayzimi, Est 94001 transformador 15KVA sicap 8712 se coordina con los clientes servidos de este transformador se habre breacher del transformador			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-22 10:00:00	2023-02-22 12:00:00
4		Y retensa LBT siendo unas de las causas de las desconexiones fortuitas días atras finalizados los trabajos energiza sin novedad							
5		FECHA DESC: 22/02/2023 /11:00 FECHA CONX: (11:45) CAUSA: trabajo emergente							
6	ALIMEN	Adelanta hora lunch en Guayzimi					ALIMENTACI	2023-02-22 12:00:00	2023-02-22 13:00:00
7	PROG	Guayzimi, por pedido de funcionarios del GAD- Nangaritza Est 33167 transformador 37.5KVA sicap 13827P se retira acometida 120m 3x4 ACSR			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-22 13:00:00	2023-02-22 15:00:00
8		Y Est 258777 se retiran acometidas que fueron instaladas como servicios ocasionales para celebrar los carnavales							
9	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Zurmi					TRANSPORTE	2023-02-22 15:00:00	2023-02-22 15:15:00
10	PROG	Zurmi, Est 34341 y Est 71117 se retiran acometidas que fueron instalados para servicios ocasionales para celebrar los carnavales solicitados por el GADP-Zurmi			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-22 15:15:00	2023-02-22 16:30:00
11	TRANSP	Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi bodega descarga materiales y herramientas del vehículo					TRANSPORTE	2023-02-22 16:30:00	2023-02-22 17:00:00
12		SE LABORA: CQ, AC, de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00							
13		Nota: En este día el Sr. Jaime Lara solicita permiso personal todo el día							
14	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) y petición verbal por presentar falla fortuita A/P Paquisha					TRANSPORTE	2023-02-22 20:00:00	2023-02-22 20:50:00
15		Bodega carga en el vehículo materiales y herramientas nos trasladamos desde Guayzimi hasta y de El Dorado							
16	NO PROG	Y del Dorado por presentar falla fortuita LMT3 A/P Paquisha coordinación Centro de Control realiza maniobras para transferir carga del A/P Paquisha al Alimentador Los Encuentros			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-22 20:50:00	2023-02-22 22:10:00
17		Est 250989 / 21:00 abre en vacío barras y CC energiza Est 250988 / 21:15 abre en vacío barras; 21:17 abre manualmente el Reconectador Guayzimi							
18		(21:20) Est 250989 cierra con carga juego SB. (21:40) cierra manualmente Reconectador Guayzimi queda transferida la carga hasta segunda orden							
19		Dada la magnitud de falla encontrada por la Cuadrilla de Yantzaza en A/P Paquisha en el poste 70420, se suspende los trabajos para siguiente día continuar							
20	TRANSP	Nos trasladamos de sector Nanguipa a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-22 22:10:00	2023-02-22 23:15:00
21		SE LABORA: CQ, AC de 20:00 a 23:15 Nota: esta jornada no se registra reloj biométrico por falla sistema eléctrico en su momento							
OBSERVACIONES:		A partir de hoy el vehículo R-126 labora en la Cuadrilla Guayzimi							
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		23/02/2023 23:15:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						