

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,969	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 26
Sitio:	Zamora Cumbaratza, Cuzuntza				Fecha:	sábado, 18 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE		Número/Código de vehículo:	2-110	
	AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL		ELAG		Placa:	LEA-1573	
					Descripción:		
					CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
					Rentado:	NO	
					Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:					Chofer:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
TEMPERATURAS - EN FRIO							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Estar atentos a cualquier llamado de emergencia por parte de Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:			sábado, 18 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar los epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO		EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Área libre de Material Combustible		BUENO		A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO		B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO		D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO		E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
				G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
				I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO	
				K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		BUENO	
				L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
				M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
				M. Herramienta aislada		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):							
Responsable:							
Causas de cancelación del trabajo:							
Firma:							
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 18 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:			

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: sábado, 18 de febrero del 2023			No: 101,969	
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 73,195	Final: 73,279		Recorridos: 84		
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		Daño reportado por Centro de Control. Se continua con los trabajos del día anterior.					
2	TRANSP	Traslado de Zamora a Cumbaratza.			TRANSPORTE	2023-02-18 00:01:00	2023-02-18 00:19:00
3	NO PROG	Cumbaratza est 028707 se revisa y se ajusta las conexiones en la salida del medidor No. 1000023662 con lectura No. 9521, quedando el servicio normal.	ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-18 00:19:00	2023-02-18 00:40:00
4	TRANSP	Traslado de Cumbaratza hacia Cuzuntza.			TRANSPORTE	2023-02-18 00:40:00	2023-02-18 00:54:00
5	NO PROG	Cuzuntza se coordina con el señor Daniel González y queda pendiente de arreglar por lo que se encontraba lloviendo y lleno de vegetación.	ALI	Zamora II	PREDICTIVO	2023-02-18 00:54:00	2023-02-18 01:25:00
6	TRANSP	Traslado de Cuzuntza a Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-18 01:25:00	2023-02-18 01:50:00
7		SE LABORA: LM, FA de 00:01 a 01:50					
8							
9	TRANSP	Traslado de Zamora al barrio Cuzuntza de La Quebrada de Cumbaratza			TRANSPORTE	2023-02-18 08:30:00	2023-02-18 08:50:00
10	NO PROG	Barrio Cuzuntza de La Quebrada de Cumbaratza est. No. 028297 se arregla acometida sulfatada del medidor No. 232358 con lect. No. 1696, quedando el servicio normal. Se espera a que pase la lluvia.	ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-18 08:50:00	2023-02-18 10:41:00
11	TRANSP	Traslado de Cuzuntza a Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-18 10:41:00	2023-02-18 11:03:00
12		SE LABORA: LM, FA de 08:30 a 11:03					
13							
14	TRANSP	Traslado de Zamora hacia Cumbaratza sector de El Rancho Alegre.			TRANSPORTE	2023-02-18 13:38:00	2023-02-18 13:59:00
15	NO PROG	Cumbaratza sector de El Rancho Alegre en la est. No. 251424 se recorre revisando y en la red se arregla acometida sulfatada del medidor No. 1000407175 con lect. No. 13430, quedando el servicio normal.	ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-18 13:59:00	2023-02-18 15:21:00
16	TRANSP	Traslado de Cumbaratza sector de El Rancho Alegre hacia Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-18 15:21:00	2023-02-18 15:39:00
17		SE LABORA: LM, FA de 13:38 a 15:39					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		18/02/2023 23:00:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				