

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No 101,692	
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 20	
Sitio: Zamora			Fecha:	martes, 14 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	LI2E	Número/Código de vehículo:	R-151		
			Placa:	MBC-3592		
			Descripción:			
			CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
			Rentado:	SI		
Colaboradores:			Propietario:	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
			Chofer:	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
En el Parque Lineal del Bombuscaro, realizar inspección para instalar transformador por las fiestas de carnavales, pedido realizado por el GAD de Zamora. En Zamora, pasar a limpio varias inspecciones de AP y ampliación de redes						
FECHA DE INICIO:		martes, 14 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien		
ERGONOMÍCOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:						
					Firma:	
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 14 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)				Fecha: martes, 14 de febrero del 2023				No: 101,692		
VEHÍCULO:		Número: R-151		Placa: MBC-3592		Rentado: SI		Chofer: CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 297,691		Final: 297,712		Recorridos: 21				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia EERSSA Zamora se coordina con el Ing. Jhonny Marquez trabajo a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo.						PREDICTIVO	2023-02-14 08:00:00	2023-02-14 08:29:00
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio San Rafael.						TRANSPORTE	2023-02-14 08:29:00	2023-02-14 08:40:00
3	PROG	Zamora, barrio San Rafael conjuntamente con la cuadrilla EERSSA Zamora entre las estructuras 27037, 192877, 192878 y 192879 se realiza desbroce de vegetación, en la Est. 192879 se cambia fotocélula				ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-14 08:40:00	2023-02-14 11:15:00
4		.. a luminaria de 100W Na. y se levanta información de estructura existentes en el sector para realizar ficha SIG.								
5	TRANSP	Nos trasladamos desde San Rafael al Parque Lineal Bombuscaro.						TRANSPORTE	2023-02-14 11:15:00	2023-02-14 11:25:00
6	PROG	Zamora, en el Parque Lineal Bombuscaro se realiza inspección para servicio ocasional solicitado mediante Oficio N° GADMZ-ACZ-0125-2023 por el GAD Municipal de Zamora para los carnavales.				ALI	Zamora III	PREDICTIVO	2023-02-14 11:25:00	2023-02-14 12:54:00
7	TRANSP	Nos trasladamos desde el Parque Lineal Bombuscaro a la agencia EERSSA Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-14 12:54:00	2023-02-14 13:00:00
8	ALIMEN	LUNCH EN ZAMORA						ALIMENTACI	2023-02-14 13:00:00	2023-02-14 14:00:00
9	PROG	Zamora, se pasa inspecciones para servicio ocasional en el Parque Lineal Bombuscaro y para ampliar redes eléctricas y alumbrado público en la ciudad de Zumbi.				ALI	Zamora III	PREDICTIVO	2023-02-14 14:00:00	2023-02-14 18:00:00
10										
11		SE LABORA: RS de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00								
12										
13		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL. (Sr. Gilbert Cuenca)								
14	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio Yaguarzongo.						TRANSPORTE	2023-02-14 19:50:00	2023-02-14 19:56:00
15	NO PROG	Zamora, barrio Yaguarzongo daño informado por el Sr. Yandri Reyes previa revisión en la Est. 173772 se remplaza breaker caja moldada en mal estado del transformador 3F. SICAP: 18554 de 75kVA ..				ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-14 19:56:00	2023-02-14 22:56:00
16		.. por caja tool con fusibles NH de 125 Amp.								
17	TRANSP	Nos trasladamos desde EL Yaguarzongo a la agencia EERSSA Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-14 22:56:00	2023-02-14 23:04:00
18										
19		SE LABORA: RS, GJ de 19:50 a 23:04								
20		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"								
21		MATERIAL OCUPADO: _1 Caja tool con fusibles NH de 125 Amp.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		14/02/2023 23:04:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						