

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 101,580	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Héroes del Condor, Guayzimi			Fecha:	sábado, 11 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Número/Código de vehículo:		4-36	
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Placa:		LEI-1040	
			Descripción:			
			Camioneta Chevrolet Luv Dmax 3.0L Diesel Blanco			
			Rentado:		NO	
Colaboradores:			Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TEMPERATURAS - EN FRIO				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
TEMPERATURAS - EN CALIENTE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Atender daños reportados por Centro de Control						
FECHA DE INICIO:		sábado, 11 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Utilizar mascarillas		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Utilizar los epps adecuados		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Utilizar casco		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Equipo: Aislado Elécticamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		REGULAR	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		REGULAR	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			M. Herramienta aislada		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Trabajar con precaución y tomar en cuenta las 5 reglas de oro						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
					Firma:	
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 11 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: sábado, 11 de febrero del 2023			No: 101,580	
VEHÍCULO:		Número: 4-36	Placa: LEI-1040		Rentado: NO	Chofer: LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,933	Final: 247,020		Recorridos: 87		
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	Centro de Control informa de daños en el sistema eléctrico, se coordina y se sale a laborar			RUTINARIA	2023-02-11 07:05:00	2023-02-11 07:10:00
2	TRANSP	Traslado a Heroes del Condor			TRANSPORTE	2023-02-11 07:10:00	2023-02-11 08:30:00
3	PROG	En héroes del Cóndor se empalma acometida en corto circuito estr#204877 medidor#20222055611 se deja con servicio eléctrico normal al cliente	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-11 08:30:00	2023-02-11 09:30:00
4	TRANSP	Traslado a Guayzimi			TRANSPORTE	2023-02-11 09:30:00	2023-02-11 10:40:00
5	NO PROG	Daño reportado por CC, En Guayzimi estr# 32927 se cambia tira fusible de 25A tipo K a las 11:05/11/02/23 h de desconexio 09:45/11/02/23 carg aprox 160KVA causas se desconoce	ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-11 10:40:00	2023-02-11 11:14:00
6							
7		SE LABORA: AC y JL de 07:10 a 11:14					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		11/02/2023 11:14:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				