

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)		<b>No</b>	101,295	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 32
<b>Sitio:</b>	Gualaquiza, Sevilla, Cupiambritza				<b>Fecha:</b>	<b>lunes, 06 de febrero del 2023</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-147		
	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	<b>Placa:</b>	ABI-9353		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>Camioneta:</b>	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 2.5 CD 4X4 VERDE		
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
				<b>Chofer:</b>	JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
GUALAQUIZA: Se arreglan daños reportados por el Centro de Control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			lunes, 06 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	4 horas	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Mordeduras animales	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		REGULAR	C. Protección Auditiva (Tapones, Orejeras)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		REGULAR		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buen trato entre compañeros.							
<b>CARENCIAS:</b> IMPRESORA PARA LA CUADRILLA.							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	lunes, 06 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3)			Fecha: lunes, 06 de febrero del 2023			No: 101,295			
VEHÍCULO:		Número: R-147	Placa: ABI-9353	Rentado: SI	Chofer: JIMENEZ ALEMAN JOSE LUIS				
KILOMETRAJE:		Inicial: 103,902	Final: 103,955	Recorridos: 53					
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1		DIA LIBRE POR DECRETO EJECUTIVO 655. Este día se recuperará con una hora adicional a la jornada de trabajo durante los siguientes 8 días laborables							
2	PROG	Se elabora la orden de trabajo y se carga las herramientas y materiales en el vehículo				PREVENTIVO	2023-02-06 08:14:00	2023-02-06 08:25:00	
3	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado de la aghencia de Gualaquiza al sector de Sevilla, Bellavista informan sector sin energía				TRANSPORTE	2023-02-06 08:25:00	2023-02-06 08:45:00	
4	NO PROG	En Sevilla Est 92112, se encuentra fusible quemado en derivación a Bellavista, se revisa y encuentra la L/B/T arrancada por caída de árbol sobre la misma entre las est # 92116 y 92117,			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-06 08:45:00	2023-02-06 09:25:00
5	NO PROG	En Bellavista se realiza retiro del árbol de las líneas, empalmando, montaje y regulado de la misma. Se repone tirafusible de 6 A-T se reestablece el servicio y queda todo normal.			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-06 09:25:00	2023-02-06 12:40:00
6		CARGA: 60 KVA FUSIBLE: 1x 6 A-T FECHA DESC: 06/01/2023 01:00 aprox. FECHA CONX: 12:30 CAUSA: vegetación							
7	TRANSP	Traslado del sector de Sevilla a la agencia de Gualaquiza . Se descarga las herramientas y materiales del vehículo.				TRANSPORTE	2023-02-06 12:40:00	2023-02-06 13:06:00	
8									
9		SE LABORA: CL, FG de 08:14 a 13:06							
10									
11	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (18:30) En Cupiambriza Est 127624, se rehabilita trafo # 14031 de 5 KVA a las 19:20 Causa: vegetación			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-06 18:45:00	2023-02-06 19:10:00
12	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (18:30) En Cupiambriza Est 127624, se rehabilita trafo # 14031 de 5 KVA a las 19:20 Causa: vegetación			ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-06 19:10:00	2023-02-06 19:30:00
13	TRANSP	Traslado del sector de Cupiambriza a la agencia de Gualaquiza.				TRANSPORTE	2023-02-06 19:30:00	2023-02-06 19:54:00	
14									
15		SE LABORA: CL, FG. de 18:45 a 19:54							
16									
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		06/02/2023 19:54:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO			
LITUMA CORDOVA CESAR RUBEN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						