

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yanzatza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 58,706
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 3
Sitio: Yantzaza, Los Encuentros, El Padmi				Fecha: domingo, 03 de enero del 2021	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable: ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO	LIN2	Número/Código de vehículo: R-120			
Colaboradores:	CUADRADO LEON RAUL EFREN	ELAG	Placa: PCX-5002		
	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	LIN3	Descripción:		
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO	ELAG	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CDRI 3.0 CD 4X4 VERDE		
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO	ELAG	Rentado: SI		
			Propietario: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ		
			Chofer: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ		
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
En apego a la RESOLUCIÓN N° 037-2020-GENERAL, retornar al trabajo en función del COE Cantonal. Arreglo de daños reportados por el Centro de Control					
FECHA DE INICIO: domingo, 03 de enero del 2021		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		4 horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar el epp		
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar el epp		
PSICOSOCIALES	Relaciones sociales	Estrés	Realizar pausas activas		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			J. Sistemas contra incendios disponible (Extintores)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		REGULAR
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Tomarnos temperatura, utilizar mascarilla, guantes, alcohol y más insumos sanitarios para evitar contagios de COVID-19					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	domingo, 03 de enero del 2021	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yanzatza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: domingo, 03 de enero del 2021				No: 58,706		
VEHÍCULO:		Número: R-120		Placa: PCX-5002		Rentado: SI		Chofer: OSCAR JHOEL AGREDA JIMENEZ		
KILOMETRAJE:		Inicial: 194,619		Final: 194,714		Recorridos: 95				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En apego a la RESOLUCIÓN N° 037-2020-GENERAL-A, realizar el retorno laboral. Se laborará en horarios que disponga cada Gerencia y en función del COE cantonal (semaforización)						PREVENTIVO	2021-01-03 00:00:00	2021-01-03 00:00:00
2		Se integrará a los grupos de trabajo el personal disponible. El personal considerado vulnerable (GECOM y GEOPE), continuaran realizando actividades mediante Teletrabajo								
3	PROG	Medición de temperatura corporal con termómetro frontal tipo cinta: K Romero: 37,3 °C; A Alejandro: 37,1 °C; R Cuadrado: 37,3; P Chamba: 37,2; L Poma: 37,4; O Agreda (chofer):37,2 °C						PREVENTIVO	2021-01-03 05:58:00	2021-01-03 06:10:00
4		Daño reportado por el Centro de Control: Informa: Gilbert Cuenca								
5	TRANSP	Traslado desde la Agencia Yantzaza al barrio Central calles Av. Iván Ríofrío y 12 de Febrero						TRANSPORTE	2021-01-03 06:10:00	2021-01-03 06:15:00
6	PROG	Por presentarse falla el día anterior en transformador del banco 3 x 25kva, est # 23032, se realiza una inspección visual, pudiendose determinar que el puente en media tensión que alimenta a uno de				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2021-01-03 06:15:00	2021-01-03 08:45:00
7		Los trans # 11449, se encuentra destruido como también el pararrayo, con la autorización del Ing. de turno, y en coordinación con el CC, se realiza maniobras para desenergizar el área de trabajo								
8		Se cierra seccionadores en la est # 23430, para cerrar el anillo del reconector Amazonas, se abre seccionadores en la est # 23036, para separar el anillo del reconector Amazonas								
9		Se abre seccionadores en la est # 23023, para seccionar el área de trabajo, se coloca puesta a tierra, y se procede a reponer el puente en media tensión , y el pararrayo, se retira puesta a tierra								
10		Y se procede a normalizar el servicio; se cierra seccionadores en la est # 23023, para energizar el área donde se laboró, se cierra seccionadores en la est # 23036, para cerrar el anillo del								
11		Reconector Amazonas, se abre seccionadores en la est # 23430, para separar el anillo del reconector Amazonas, para dejar normalizado el servicio.								
12	TRANSP	Traslado desde el barrio Central de Yantzaza a la Agencia Yantzaza						TRANSPORTE	2021-01-03 08:45:00	2021-01-03 08:50:00
13	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL Sin servicio en Los Encuentros Traslado desde la Agencia Yantzaza a Los Encuentros						TRANSPORTE	2021-01-03 13:20:00	2021-01-03 13:50:00
14	NO PROG	Se repone fusible en la est # 215654, calles Av. 24 de Mayo y 1ro de mayo reconecta normal				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2021-01-03 13:50:00	2021-01-03 14:05:00
15		CARGA: 80kva.; FUSIBLE: 12 A tipo K; FEC. DESC.: 03 de Ene 2021(10:30); FEC. CONX:03 de Ene (14:00); CAUSA: Ave hace contacto con L/M/T								
16	TRANSP	Traslado desde Los Encuentros a la Agencia Yantzaza						TRANSPORTE	2021-01-03 14:05:00	2021-01-03 14:35:00
17		DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL								
18	NO PROG	En El Padmi, se repone breaker y puentes en med # 1000023156, est # 30405, del Sr. Francisco Caraguay				ALI		CORRECTIVO	2021-01-03 17:43:00	2021-01-03 19:25:00
19		SE LABORA: KR, AA, RCL, PCH, LP de: 05:58 a 08:50 SE LABORA: KR y RCL: DE: 13:20 a 14:35, y de 17:43 a 19:25								
20		MATERIAL UTILIZADO: 1 Pararrayo 1 Fusible de 12A tipo K								
21		2 conectores R/P								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		03/01/2021 22:25:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ROMERO ARIAS KLEVER ALEJANDRO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						