

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 102,217
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Zumbi, Zurmi			Fecha:	jueves, 23 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	R-126	
Colaboradores:	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Placa:	LBC-7712	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE	
			Rentado:	SI	
			Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN	
			Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Apoyar a la cuadrilla Yantzaza en el arreglo LMT3 sector Nanguipa y normalización del sistema eléctrico A/P Paquisha; revisión LMT1 sector Playa de Zurmi; Atención daños CC					
FECHA DE INICIO:	jueves, 23 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar mascarillas y alcohol		
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Infección bacteriana	Epps		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Pausa activa		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Epps		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)	BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 23 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)				Fecha: jueves, 23 de febrero del 2023				No: 102,217		
VEHÍCULO:		Número: R-126		Placa: LBC-7712		Rentado: SI		Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 212,189		Final: 212,279		Recorridos: 90				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos con el CC se carga materiales y herramientas vehículo R-126						PREDICTIVO	2023-02-23 06:00:00	2023-02-23 06:15:00
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Y del Dorado						TRANSPORTE	2023-02-23 06:15:00	2023-02-23 06:45:00
3	NO PROG	Y del Dorado, Est 250988/06:48 cierra con carga juego de seccionadores barra energiza sectores Dorado, Nanguipa hasta Reconectador Zumbi				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-23 06:45:00	2023-02-23 06:55:00
4	TRANSP	Nos trasladamos de Y del Dorado a sector Nanguipa						TRANSPORTE	2023-02-23 06:55:00	2023-02-23 07:10:00
5	NO PROG	Apoya a la cuadrilla de Yantzaza a despejar la falla arreglando LMT3 arrancada tramo postes 29270-70420, desbroza vegetación; finaliza los trabajos/08:33				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-23 07:10:00	2023-02-23 09:00:00
6		Maniobras de normalización CC Reconectador Zumbi cierra juego barras entrada reconcetador y energiza manualmente a las 08:48								
7		CC separa los Alimentadores Paquisha - Los Encuentros quedando normalizada la carga A/P Paquisha								
8	TRANSP	Nos trasladamos de sector Nanguipa a La Wintza						TRANSPORTE	2023-02-23 09:00:00	2023-02-23 09:40:00
9	NO PROG	Sector La Wintza, Est 32620 LMT3 se limpian escombros de los anclajes y retensa tensores; tala de un árbol de madiana altura proyectado a la línea				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-23 09:40:00	2023-02-23 12:40:00
10	TRANSP	Nos trasladamos de sector la Wintza a Guayzimi						TRANSPORTE	2023-02-23 12:40:00	2023-02-23 13:00:00
11	ALIMEN	Lunch en Guayzimi						ALIMENTACI	2023-02-23 13:00:00	2023-02-23 14:00:00
12	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a sector Playa de Zurmi						TRANSPORTE	2023-02-23 14:00:00	2023-02-23 14:15:00
13	PROG	Sector Playa Zurmi, tramo Est 34159-34145 se retensa línea neutro general				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-23 14:15:00	2023-02-23 16:30:00
14		Est 34159 se revisa medidor 1000411475 a pedido del cliente fluctuaciones voltaje siendo falla conexión por sulfato								
15	TRANSP	Nos traslada de sector Playa de Zurmi a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo						TRANSPORTE	2023-02-23 16:30:00	2023-02-23 17:00:00
16		SE LABORA: CQ,JL de 06:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00								
17		Nota: En este día el Sr. Asdrúbal Cacay solicita permiso personal todo el día								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		23/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						