

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No 133,130	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	NM: 142	
Sitio:	El Pangui, Pachicutza, San Roque, El Padmi, Los Encuentros, Muchime, Chimbutza			Fecha:	jueves, 04 de julio del 2024	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	JECU	Número/Código de vehículo:	2-91		
	ROBLES JAEN SERVIO VINICIO	CHF2	Placa:	LEA-1595		
	SARMIENTO HURTADO PABLO DANIEL	LN1	Descripción:	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO		
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL	LI3E	Rentado:	NO		
			Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:			Chofer:	ROBLES JAEN SERVIO VINICIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
En El Pangui, Pachicutza, San Roque, El Padmi, Los Encuentros, Muchime, Chimbutza, arreglar luminarias en función del recorrido realizado por el Sr. Servio Barrazueta						
FECHA DE INICIO:		jueves, 04 de julio del 2024		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps		
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Realizar pausas activas		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
			M. Herramienta aislada		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el código de ética de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
					Firma:	
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 04 de julio del 2024	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: jueves, 04 de julio del 2024				No: 133,130		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: ROBLES JAEN SERVIO VINICIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 53,091		Final: 53,168		Recorridos: 77			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia de la EERSSA El Pangui se coordina los trabajos.					RUTINARIA	2024-07-04 08:00:00	2024-07-04 08:15:00
2	NO PROG	Pangui en el centro de la ciudad, calle Quito y Ángel Vélez se ayuda a la cuadrilla a cargo del compañero Henry Mendieta a realizar el cambio de conductor de la segunda fase de la red de B/T			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2024-07-04 08:15:00	2024-07-04 10:00:00
3		En los tramos entre las est. No. 028098, 028097, 028096. MOTIVO: empalmes en mal estado y de retensar y ubicar conectores en el cruce de las líneas.							
4	PROG	RECLAMO No. 1100629005 03-07-24/12:05. Pangui en el centro de la ciudad, en la est. No. 28101 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. Apagada. No hay lámparas de 100 y de 150 W Na,			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2024-07-04 10:00:00	2024-07-04 10:47:00
5		Por tal motivo se ocupa materiales de 250 W Na 1NP: balasto, arrancador, capacitor de 30 uF.							
6		NOTA: la envoltura de la carcasa de esta luminaria si presta la amplitud para convertirla en 250 W y se deja arreglando de manera provisional.							
7	PROG	RECLAMO No. 1100629005 03-07-24/12:05. Pangui en el centro de la ciudad, en la est. No. 28102 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. Apagada. No hay lámparas de 100 y de 150 W Na,			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2024-07-04 10:47:00	2024-07-04 11:45:00
8		Por tal motivo se ocupa materiales de 250 W Na 1NP: balasto, arrancador, capacitor de 30 uF.							
9		NOTA: la envoltura de la carcasa de esta luminaria si presta la amplitud para convertirla en 250 W y se deja arreglando de manera provisional.							
10	TRANSP	Nos trasladamos desde el Pangui hacia Pachicutza.					TRANSPORTE	2024-07-04 11:45:00	2024-07-04 11:55:00
11	PROG	En el sector de Pachicutza junto al parterre de la vía, estructura No. 72411 se endereza el brazo de las 2 luminarias de 150 W Na, quedando en la orientación correcta.			ALI	Los Encuentros	PREVENTIVO	2024-07-04 11:55:00	2024-07-04 12:05:00
12	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de Pachicutza hacia el sector de El Padmi.					TRANSPORTE	2024-07-04 12:05:00	2024-07-04 12:15:00
13	PROG	En el sector El Padmi, en la est. No. 93779, se revisa 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa: fotocélula.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 12:15:00	2024-07-04 12:35:00
14	PROG	En el sector de Los Encuentros est. No. 185417 se arregla 1 luminaria de 100 W na. Apagada. Se ocupa: fotocélula.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 12:35:00	2024-07-04 13:00:00
15	ALIMEN	Lunch el sector de Los Encuentros.					ALIMENTACI	2024-07-04 13:00:00	2024-07-04 14:00:00
16	PROG	Barrio La Centza de la parroquia Los Encuentros est. No. 33713 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. Intermitente. Se ocupa: lampara.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 14:00:00	2024-07-04 14:29:00
17	PROG	Barrio La Delicia de la parroquia Los Encuentros, en la est. No. 33867, se revisa una luminaria de 100 W Na. Apagada, quedando pendiente, no se puede arreglar por falta de materiales.			ALI	Los Encuentros	PREDICTIVO	2024-07-04 14:29:00	2024-07-04 14:45:00
18	PROG	Barrio La Centza de la parroquia Los Encuentros, en la est. No. 33778 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. No hay lámparas de 100 y de 150 W Na,			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 14:45:00	2024-07-04 15:30:00
19		Por tal motivo se ocupa materiales de 250 W Na 1NP: balasto, arrancador, capacitor de 30 uF, fotocélula.							
20		NOTA: la envoltura de la carcasa de esta luminaria si presta la amplitud para convertirla en 250 W y se deja atendiendo el pedido de manera provisional.							
21	PROG	Barrio La Centza de la parroquia Los Encuentros, en la est. No. 33779 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. Apagada. No hay lámparas de 100 y de 150 W Na,			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 15:30:00	2024-07-04 16:17:00
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		04/07/2024 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:					NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR							

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: jueves, 04 de julio del 2024			No: 133,130		
VEHÍCULO:		Número: 2-91	Placa: LEA-1595		Rentado: NO	Chofer: ROBLES JAEN SERVIO VINICIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 53,091	Final: 53,168		Recorridos: 77			
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
22		Por tal motivo se ocupa materiales de 250 W Na 1NP: balasto, arrancador, capacitor de 30 uF, fotocélula.						
23		NOTA: la envoltura de la carcasa de esta luminaria si presta la amplitud para convertirla en 250 W y se deja atendiendo el pedido de manera provisional.						
24	PROG	Sector de Los Encuentros, en la est. No. 30331, se revisa una luminaria de 100 W Na. Apagada, quedando pendiente, no se puede arreglar por falta de materiales.			ALI	La Saquea	PREDICTIVO	2024-07-04 16:17:00 2024-07-04 16:30:00
25	PROG	En el sector de Los Encuentros en la est. No. 30210, se arregla una luminaria de 100 W Na. Apagada. Se ocupa 1 lámpara usada en buen estado			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-07-04 16:30:00 2024-07-04 16:55:00
26	TRANSP	Nos trasladamos desde Los Encuentros hacia El Pangui y se deja guardando el vehículo.					TRANSPORTE	2024-07-04 16:55:00 2024-07-04 17:25:00
27		SE LABORA: LM, RY, PS y VR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:25. PERNOCTAMOS EN EL PANGUI.						
28		Se ocupa: lámparas de 70 W Na, 4 lámparas de 250 W Na, 4 balasto de 250 W Na 1NP, 4 arrancadores de 100 a 400 W, 4 capacitor de 30 uF, 2 fotocélulas.						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		04/07/2024 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					