

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		<b>No</b>	101,389	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 18
<b>Sitio:</b>	Yantzaza				<b>Fecha:</b>	miércoles, 08 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	<b>Placa:</b>	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	<b>Descripción:</b>			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Arreglo de luminarias en el cantón Yantzaza							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			miércoles, 08 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Infección por presencia de parási		Alimentarse bien			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compeñeros							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Firma:</b>			
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>					
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
<b>FECHA:</b>	miércoles, 08 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>	<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>			

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: miércoles, 08 de febrero del 2023				No: 101,389	
VEHÍCULO:	Número: 2-91	Placa: LEA-1595	Rentado: NO	Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO				
KILOMETRAJE:	Inicial:	27,769	Final:	27,799	Recorridos:	30		
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	En el sector de La Yona est. No. 029635, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 08:00:00	2023-02-08 08:26:00	
2	PROG	En el sector de Muchimi en la est. No. 185346 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lampara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 08:26:00	2023-02-08 08:55:00	
3	PROG	En el sector de Los Encuentros est. No. 215229 se arregla 1 luminaria de 150 W Na de DP. (Apagada). Se ocupa: 3 conectores pequeños.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 08:55:00	2023-02-08 09:29:00	
4	PROG	Los Encuentros est. No. 30211 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Encendida). Se ocupa: 2 conectores pequeños, lámpara, balasto, capacitor, arrancador, fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 09:29:00	2023-02-08 10:15:00	
5	PROG	Los Encuentros est. No. 30211 se revisa y se confirma el bien estado de funcionamiento del servicio eléctrico en el medidor No. 1000024442 con le tira No. 1785,	ALI	Los Encuentros		2023-02-08 10:15:00	2023-02-08 10:45:00	
6		Más bien siendo la falla en las instalaciones internas de la vivienda, se le explica al señor Francisco Armijos quedando conforme.						
7	PROG	Los Encuentros est. No. 185326 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. de DP. (Encendida). Se ocupa: 3 conectores pequeños, lámpara y fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 10:45:00	2023-02-08 11:15:00	
8	PROG	Los Encuentros est. No. 215230 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, balasto, capacitor, arrancador, fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 11:15:00	2023-02-08 12:09:00	
9	NO PROG	Los Encuentros est. No. 30216 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: 2 conectores grandes.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 12:09:00	2023-02-08 12:32:00	
10	PROG	Los Encuentros est. No. 215275 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. de DP. (Intermitente). Se ocupa: lámpara	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 12:32:00	2023-02-08 13:00:00	
11	ALIMEN	Lunch en Los Encuentros			ALIMENTACI	2023-02-08 13:00:00	2023-02-08 14:00:00	
12	PROG	Los Encuentros est. No. 30328 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara, fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 14:00:00	2023-02-08 14:33:00	
13	NO PROG	El PADMI est. No. 93797 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 14:33:00	2023-02-08 14:59:00	
14	PROG	El PADMI est. No. 93795 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 14:59:00	2023-02-08 15:23:00	
15	PROG	El PADMI est. No. 93794 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, balasto, capacitor, arrancador, fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 15:23:00	2023-02-08 16:21:00	
16	PROG	El PADMI est. No. 93790 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara y fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 16:21:00	2023-02-08 16:49:00	
17	PROG	El PADMI est. No. 93787 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 16:49:00	2023-02-08 17:09:00	
18	PROG	El PADMI est. No. 93784 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, balasto, capacitor, arrancador, fotocélula.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-08 17:09:00	2023-02-08 18:04:00	
19		SE LABORA, LM, RM, RY, CG, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:04. PERNOCTAMOS EN EL SECTOR DE LOS ENCUNTROS.						
20		Se ocupa: 7 conectores de compresión pequeño, 4 conectores de compresión grandes, 11 lámparas de 100 W Na, 4 balastos de 100 W Na,						
21		4 arrancadores de 100 a 400, 4 capacitores de 16 uF, 7 fotocélulas, 2 lámparas de 150 W Na, 1 rollo de cinta aislante.						
OBSERVACIONES:		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"						
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		08/02/2023 20:00:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					