

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	101,796
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yacuambi- Napurak y Guaguayme Alto				Fecha:	miércoles, 15 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Traslado a Napurak y a Guaguayme Alto arreglo de acometidas arrancadas . Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender daños reportados por Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	miércoles, 15 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	miércoles, 15 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: miércoles, 15 de febrero del 2023				No: 101,796							
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO							
KILOMETRAJE:		Inicial:		139,108		Final:		139,215							
						Recorridos:		107							
ACTIVIDADES															
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN	
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, luego se mantiene Reunión con el Jefe Zonal Ing Ernesto Palacios se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT								PREDICTIVO		2023-02-15 08:00:00		2023-02-15 10:30:00	
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a Napurak, informan domicilio sin servicio de energía								TRANSPORTE		2023-02-15 10:30:00		2023-02-15 11:00:00	
3	NO PROG	En Napurak se encuentra acometida arrancada del Med 1000370370 por paso de maquinaria pesada de VIALZACHIN, se empalma acometida, se ajusta en borneras del medidor, se tensa acometida				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-15 11:00:00		2023-02-15 13:00:00	
4		Y se normaliza el servicio eléctrico													
5	ALIMEN	LUNCH								ALIMENTACI		2023-02-15 13:00:00		2023-02-15 14:00:00	
6	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Napurak nos trasladamos a Piuntza de Guadalupe sector Pueblo Nuevo , informan domicilio sin servicio de energía								TRANSPORTE		2023-02-15 14:00:00		2023-02-15 14:25:00	
7	NO PROG	En Pueblo Nuevo se encuentra acometida arrancada del Med 1234002 por caída de árbol, se empalma acometida, se ajusta en borneras del medidor, se tensa acometida y se normaliza el servicio eléctrico				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-15 14:25:00		2023-02-15 15:35:00	
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Pueblo Nuevo nos trasladamos a Guaguayme Alto, informan domicilio sin servicio de energía								TRANSPORTE		2023-02-15 15:35:00		2023-02-15 15:45:00	
9	NO PROG	En Guaguayme Alto se encuentra acometida arrancada del Med 241849 por paso de maquinaria pesada de minería, se empalma acometida, se ajusta en borneras del medidor, se tensa acometida				ALI		Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-15 15:45:00		2023-02-15 17:30:00	
10		Y se normaliza el servicio eléctrico													
11	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Guaguayme Alto retornamos a Yacuambi , informan sector sin servicio de energía								TRANSPORTE		2023-02-15 17:30:00		2023-02-15 18:30:00	
12	NO PROG	En Yacuambi en la Calle Amazonas en la Est 31116 se encuentra transformador sicap 9941 de 5 KVA sin servicio de energía, se hace pruebas con el voltamperímetro				ALI		Yacuambi		PREDICTIVO		2023-02-15 18:30:00		2023-02-15 19:25:00	
13		Y el transformador se encuentra quemado sin voltaje, se coordina con el Jefe Inmediato y Centro de Control para hacer el cambio del transformador al siguiente día													
14	TRANSP	Se retorna a Bodega								TRANSPORTE		2023-02-15 19:25:00		2023-02-15 19:30:00	
15		MATERIALES UTILIZADOS: 50 metros de acometida triplex Nro 6													
16		SE LABORA: NL, EL y LC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:30													
17		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el lunes 6 de Febrero "Elecciones 2023"													
OBSERVACIONES:															
TRABAJO TERMINADO															
Terminado:		TERMINADO													
Fecha y hora:		15/02/2023 19:30:00						Observaciones: Se reportan accidentes?							
Responsable:				Aceptación:				NO							
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR											