

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	102,060	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 18
Sitio:	Yantzaza.				Fecha:	lunes, 20 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112		
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	Placa:	LEA-1571		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Arreglo de daños reportados por el CC.							
FECHA DE INICIO:	lunes, 20 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	lunes, 20 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: lunes, 20 de febrero del 2023			No: 102,060	
VEHÍCULO:		Número: 2-112	Placa: LEA-1571	Rentado: NO	Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,429	Final: 90,429	Recorridos: 0			
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FESTIVO. "LUNES DE CARNAVAL"					
2							
3		Se permanece en la zona ante llamado de Centro de Control. No se presentan novedades.					
4		SE LABORA: AA, PCH					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		20/02/2023 23:45:00			Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:			NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					