

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	102,225	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 29
Sitio:	Yantzaza				Fecha:	viernes, 24 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO			
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En Yantzaza, se realiza arreglo de luminarias.							
FECHA DE INICIO:			viernes, 24 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		
					8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección por presencia de parási		Alimentarse bien			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:					
Causas de cancelación del trabajo:				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	viernes, 24 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: viernes, 24 de febrero del 2023				No: 102,225		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 28,317		Final: 28,380		Recorridos: 63				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia de la EERSSA Yantzaza, se coordina con los compañeros de cuadrilla administrador y se les solicita que se nos provean de						PREDICTIVO	2023-02-24 08:00:00	2023-02-24 08:45:00
2		10 lámparas de 100 W Na y nos entregan sacando de las luminarias de bodega, este material es para el arreglo de varias luminarias de Yantzaza, Zumbi								
3	PROG	Yantzaza en la est. 023330, transformador sicap No. 15594 de 37,5 KVA, se suspende la caja de control por lo que alimenta a				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 08:45:00	2023-02-24 09:16:00
4		2 luminarias de 70 W Na, y que el día anterior ya se les independizó con fotocélula individual, el resto de luminarias son de tipo auto controladas.								
5	PROG	Yantzaza en la est. 256288 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, arrancador, boquilla E-27.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 09:16:00	2023-02-24 10:18:00
6	PROG	Yantzaza en el Recinto ferial ganadero en la. No. 212304 se desconecta la grapa de línea energizada para que la cuadrilla de Yantzaza desmonte transformador monofásico de 25 KVA con				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 10:18:00	2023-02-24 11:24:00
7		Más materiales de conductores, además en el vehículo canasta se carga un carrete de conductor 3X2/0, que nos entrega el compañero Serbio Barrazueta, para llevar a Zamora.								
8	PROG	Yantzaza barrio Pita est. 212810, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula, 2 conectores de compresión grandes.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 11:24:00	2023-02-24 11:57:00
9	PROG	Yantzaza barrio Pita est. 212814, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: fotocélula, lampara, 2 conectores de compresión grandes.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 11:57:00	2023-02-24 12:28:00
10	PROG	Yantzaza barrio Pita est. 212761, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula, 2 conectores de compresión grandes.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 12:28:00	2023-02-24 13:00:00
11	ALIMEN	Lunch en Yantzaza.						ALIMENTACI	2023-02-24 13:00:00	2023-02-24 14:00:00
12	PROG	Yantzaza est. 23827, se arregla 1 luminaria de 150 W Na. (Apagada). Se ocupa: lampara, balasto, capacitor, arrancador,				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-24 14:00:00	2023-02-24 15:15:00
13		2 conectores de compresión grandes, 5 metros de cable concéntrico 3X12, base de fotocélula, fotocélula, boquilla E-40.								
14	PROG	Zumbi en coordinación con el compañero Jamil Viñan, est. 043996 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, fotocélula, 3 conectores de compresión grandes.				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-24 15:15:00	2023-02-24 15:48:00
15	TRANSP	Traslado de Zumbi a Panguintza.						TRANSPORTE	2023-02-24 15:48:00	2023-02-24 15:57:00
16	PROG	Panguintza en la est. 028908 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: lampara, balasto, capacitor, arrancador,				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-24 15:57:00	2023-02-24 16:59:00
17		2 conectores de compresión grandes, 2 metros de cable concéntrico 3X12, base de fotocélula, fotocélula, abrazadera 3 pernos pequeña.								
18	TRANSP	Nos trasladamos desde Panguintza a Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-24 16:59:00	2023-02-24 17:28:00
19		SE LABORA: LM, RM, RY, CG, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:28.								
20		Material ocupado incluye 8 metros cable concént. 3X12 del día anterior: 2 lampara de 100 W Na, 1 lampara de 150 W Na, 2 lampara de 70 W Na, 2 balastos de 70 W Na, 4 capacitores de 16 uF, 12 arracad								
21		De 100 a 400 W, 11 conectores de compresión grandes, 2 base de fotocélula, 1 boquillas E-27, 1 boquillas E-40, 15 metros de cable concéntrico 3X12, 5 fotocélula, 1 abrazadera 3 pernos pequeña.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		24/02/2023 20:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						