

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	102,306	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 47
Sitio:	Yacuambi- Puntza Alto				Fecha:	sábado, 25 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142		
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN1	Placa:	PCW-1776		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO			
				Rentado:	SI		
				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
Colaboradores:				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
ATENDER DAÑOS POR LLAMADO DE CENTRO DE CONTROL							
FECHA DE INICIO:		sábado, 25 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		6	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro							
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO " MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TRKC" EN MAL ESTADO							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 25 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: sábado, 25 de febrero del 2023				No: 102,306		
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 140,068		Final: 140,128		Recorridos: 60				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la Agencia Yacuambi se coordina trabajos con el compañero, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT						PREDICTIVO	2023-02-25 06:30:00	2023-02-25 06:35:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. Mensaje de CC Desde la Agencia Yacuambi nos trasladamos Piuntza Alto de La Parroquia La Paz						TRANSPORTE	2023-02-25 06:35:00	2023-02-25 08:00:00
3	NO PROG	En Piuntza Alto en las Est 30933 hasta Est 30934 se encuentra LBT arrancadas por maquinaria pesada de VIALZACHIN, se rescata líneas, se empalma líneas, se regula LBT y luego en la Est 30933				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-25 08:00:00	2023-02-25 12:00:00
4		Se activa breaker del transformador sicap 7411 de 5 KVA y se normaliza el servicio eléctrico								
5		CARGA: 5 KVA FECHA DESC: 25/02/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (12:00) CAUSA: Maquinaria Pesada								
6	NO PROG	En La Paz sector Washikiat en la Est 211732 se encuentra luminaria de 100w que no enciende, se desmonta, se cambia 1 balastro de 100w, 1 lampara de 100w, se hace pruebas, se limpia conexiones				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-25 12:00:00	2023-02-25 14:00:00
7		Y se normaliza el servicio de alumbrado publico								
8	TRANSP	Desde Washikiat se retorna a Yacuambi						TRANSPORTE	2023-02-25 14:00:00	2023-02-25 15:00:00
9		MATERIALES UTILIZADOS: 60 metros de linea Nro 2, tres varillas de empalmes Nro 2 y una lampara de 100w								
10										
11		SE LABORA: NL y LC de 06:30 a 15:00								
12		Nota: En este día se presentan trabajos de ampliación de la Via a Yacuambi por parte de Vialzachin, lo cual dificulta el transporte.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		25/02/2023 15:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						