

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	101,504
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	San Carlos de Las Minas sector Los Laureles				Fecha:	jueves, 09 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
Colaboradores:				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Traslado a La Ciudad de Zamora Parroquia San Carlos de Las Minas sector Los Laureles para laborar en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr (FR) y la Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) para desbroce de vegetación, empalmada y regulada LMT						
FECHA DE INICIO:			jueves, 09 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección bacteriana		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	jueves, 09 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)			Fecha: jueves, 09 de febrero del 2023			No: 101,504			
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 138,295		Final: 138,445		Recorridos: 150			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT					PREDICTIVO	2023-02-09 06:00:00	2023-02-09 06:20:00
2	TRANSP	Desde Bodega Yacaumbi nos trasladamos a San Carlos de Las Minas sector Los Laureles					TRANSPORTE	2023-02-09 06:20:00	2023-02-09 09:15:00
3	PROG	En Los Laureles se labora en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr (FR) y la Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) se hace desbroce de vegetación para alzada de LMT entre las Est 35070, 35071			ALI	Yantzaza II	PREDICTIVO	2023-02-09 09:15:00	2023-02-09 13:00:00
4	ALIMEN	LUNCH					ALIMENTACI	2023-02-09 13:00:00	2023-02-09 14:00:00
5	PROG	Se continua labores en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr (FR) y la Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) se tiende linea entre las Est 35070 y 35071, se empalma linea, se regula LMT, se sierra puentes			ALI	Yantzaza II	CORRECTIVO	2023-02-09 14:00:00	2023-02-09 17:00:00
6		Se coloca amortiguadores y se normaliza el servicio eléctrico							
7	TRANSP	Desde Los Laureles retornamos a Yacuambi					TRANSPORTE	2023-02-09 17:00:00	2023-02-09 19:00:00
8		SE LABORA: NL, LC, EL de 06:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00							
9		Nota: En este día se labora una hora adicional en atencion al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el lunes 6 de Febrero "Elecciones 2023"							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		09/02/2023 19:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						