

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		No	101,670	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 19
Sitio:	El Queque				Fecha:	sábado, 11 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	Número/Código de vehículo:	2-110		
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	Placa:	LEA-1573		
				Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO		
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:				Chofer:	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atender daños reportados por el Centro de Control.							
FECHA DE INICIO:		sábado, 11 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp's			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp's			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente.			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 11 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: sábado, 11 de febrero del 2023			No: 101,670	
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573	Rentado: NO	Chofer: YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		
KILOMETRAJE:		Inicial: 72,452	Final: 72,509	Recorridos: 57			
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL. (Sr. Víctor Esparza)					
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio El Queque.			TRANSPORTE	2023-02-11 08:28:00	2023-02-11 09:06:00
3	NO PROG	El Queque, daño informado por el Sr. Ángel Ambuludi, previa revisión en la Est. 61554 se arregla conexión recalentada en la red de BT con la bajante del transformador SICAP: 17676 de 5kVA.		ALI	Zamora I	2023-02-11 09:06:00	2023-02-11 11:25:00
4	TRANSP	Nos trasladamos desde El Queque a la agencia EERSSA Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-11 11:25:00	2023-02-11 12:01:00
5							
6		SE LABORA: RS, RY de 08:28 a 12:01					
7		MATERIAL OCUPADO: _Ninguno					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		11/02/2023 12:01:00			Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:			NO		
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					