

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 101,277
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 31
Sitio: Guayzimi				Fecha: domingo, 05 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:		4-36
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:		LEI-1040
			Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO		
			Rentado:		NO
Colaboradores:			Propietario:		EERSSA
			Chofer:		QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Atención de daños reportados Centro de Control (mensaje de WhatsApp)					
FECHA DE INICIO: domingo, 05 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarillas y alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps	
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	domingo, 05 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:	

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: domingo, 05 de febrero del 2023			No: 101,277			
VEHÍCULO:		Número: 4-36	Placa: LEI-1040		Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 246,596	Final: 246,597		Recorridos: 1				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (mensaje de WhatsApp). Se equipa el vehículo y se sale a laborar					RUTINARIA	2023-02-05 08:15:00	2023-02-05 08:20:00
2	NO PROG	En Guayzimi Est 94001, se rehabilita trafo # 8712 de 15 KVA a las 08:30			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-05 08:20:00	2023-02-05 08:45:00
3		FECHA DESC: 05/02/2023 (07:00 aprox.); FECHA CONX: (08:30); CAUSA: sobrecorriente							
4		Censo de carga: V1 = 120V; V2 = 118 V12 = 237V; I1 = 50A; I = 60A; In = 10A							
5									
6		SE LABORA: CQ y AC de 08:15 a 08:45							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		05/02/2023 08:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						