

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	110,297	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 142
Sitio:	Shaime				Fecha:	domingo, 02 de julio del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	R-126		
Colaboradores:	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LBC-7712		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE			
				Rentado:	SI		
				Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
				Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atención de daño reportados Centro de Control (mensaje WhantsApps)							
FECHA DE INICIO:			domingo, 02 de julio del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con las 5 reglas de Oro							
CARENCIAS: RENOVACION DE GUANTES DE TRABAJO							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	domingo, 02 de julio del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: domingo, 02 de julio del 2023			No: 110,297		
VEHÍCULO:		Número: R-126	Placa: LBC-7712	Rentado: SI	Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 223,660	Final: 223,746	Recorridos: 86				
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	NO PROG	Guayzimi, bodega se realiza coordinación de trabajos se carga el vehículo materiales y herramientas				RUTINARIA	2023-07-02 13:59:00	2023-07-02 14:10:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Shaime informan sector sin energía				TRANSPORTE	2023-07-02 14:10:00	2023-07-02 15:50:00
3	NO PROG	REPORTADO (11:46) En [lugar] Est 72189, se rehabilita trafo # 18445 de 25KVA a las (17:10) Causa: impacto vehículo a tensor en poste 72193			ALI	Paquisha	2023-07-02 15:50:00	2023-07-02 17:20:00
4		Ocupa: 1 varilla retensión 1107						
5	TRANSP	Nos trasladamos de Shaime a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo				TRANSPORTE	2023-07-02 17:20:00	2023-07-02 19:01:00
6		SE LABORA: CQ, AC de: 13:59 a 19:01						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		02/07/2023 19:01:00				Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					