

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza (Agencia)		No	102,093	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN	NM: 30		
Sitio:	Gualaquiza, Las Palmeras, Sevilla, San Miguel.			Fecha:	miércoles, 22 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN			
Responsable:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		ELAG	Número/Código de vehículo:	R-149		
	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN		ELAG	Placa:	ABH-6381		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI FULL AC 3. VERDE			
				Rentado:	SI		
Colaboradores:				Propietario:	CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO		
				Chofer:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Gualaquiza, Reubicación de medidores, Las Palmeras Restitución de medidores, Sevilla inspeccion para cambio de tarifa, San Miguel revision posible fuga.							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 22 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8 horas		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Protocolos de bioseguridad			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir reglamentos de la EERSSA							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO		ESPINOSA COBOS ORLANDO WLADIMIR		
FECHA:	miércoles, 22 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIAS		JEFE DE AGENCIA		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Gualaquiza (Agencia)			Fecha: miércoles, 22 de febrero del 2023			No: 102,093				
VEHÍCULO:		Número: R-149		Placa: ABH-6381		Rentado: SI		Chofer: GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 236,624		Final: 236,721		Recorridos: 97				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia se coordina los trabajos, se elabora permiso de trabajo, se carga herramientas						PREDICTIVO	2023-02-22 08:00:00	2023-02-22 08:30:00
2	PROG	Traslado al Guayusal se realiza inspección para atender con N/S a cliente Leopoldo Sarmiento, fuera de zona de servicio, cruza por lotes ajenos. Est 70841				ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-22 08:30:00	2023-02-22 09:45:00
3	PROG	Sixto Duran se Reubica 4 medidores 32768, 199133, 32686, 1000372495 del coliseo a nuevo tablero por remodelacion del edificio, Est 40713				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 09:45:00	2023-02-22 11:30:00
4	TRANSP	Traslado a las Palmeras						TRANSPORTE	2023-02-22 11:30:00	2023-02-22 12:25:00
5	PROG	Las Palmeras se realiza Restitución de los medidores 298185 y 298186 por no registrar consumo, en la estructura 233330				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 12:25:00	2023-02-22 13:45:00
6	PROG	Nueva Tarqui se retira servicio Ocasional instalado para las festividades del carnaval en la Est 195529				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 13:45:00	2023-02-22 14:12:00
7	TRANSP	Traslado a Gualaquiza						TRANSPORTE	2023-02-22 14:12:00	2023-02-22 14:46:00
8	ALIMEN	LUNCH EN GUALAQUIZA						ALIMENTACI	2023-02-22 14:46:00	2023-02-22 15:42:00
9	PROG	Sevilla se realiza inspeccion para cambio de tarifa debido a que ya no tiene tienda el cliente medidor 210279, Quituzaca Galo				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 15:42:00	2023-02-22 16:00:00
10	NO PROG	Centro de Control informa que no tiene energía medidor 1000377072, se revisa medidor, se limpia sulfato de conectores de bajantes del traf 15698 de 5 Kva, estr 40408 hora 16h50				ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-22 16:00:00	2023-02-22 16:50:00
11	TRANSP	Traslado a Gualaquiza, se descarga herramientas						TRANSPORTE	2023-02-22 16:50:00	2023-02-22 17:05:00
12		Labora F/G y C/B de 08:00 a 14:46 y de 15:42 a 17:05								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		22/02/2023 17:05:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO				REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO						