

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora (Agencia)		<b>No</b>	101,866	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	COMERCIALIZACIÓN	<b>NM:</b>	19	
<b>Sitio:</b>	Kantzama Alto, San Juan, Guaguayme Bajo, Mejeche			<b>Fecha:</b>	jueves, 16 de febrero del 2023		
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		ELAG	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-61		
	AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL		ELAG	<b>Placa:</b>	LPA-1119		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA TOYOTA CDT HILUX 4X4 CD AA BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Inspección, reubicación, restitución, instalación para medidores, inspección para S/O, atender daños reportados C.C.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			jueves, 16 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Medio de transporte		REGULAR	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		REGULAR		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		REGULAR		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		REGULAR		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA, cumplir con las 5 reglas de oro, tener buena relación entre compañeros							
<b>CARENCIAS:</b> FALTA TALADRO (REPORTADO COMO DAÑADO)							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH				
<b>FECHA:</b>	jueves, 16 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIAS				
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora (Agencia)			Fecha: jueves, 16 de febrero del 2023				No: 101,866	
VEHÍCULO:	Número: 2-61		Placa: LPA-1119		Rentado: NO	Chofer: JARA NARVAEZ GALO SILVERIO		
KILOMETRAJE:	Inicial:	258,593	Final:	258,694	Recorridos:	101		
ACTIVIDADES								
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se coordina el trabajo con la compañera Administradora de la Agencia Zamora					2023-02-16 08:00:00	2023-02-16 09:00:00
2	TRANSP	Traslado al sector de Rancho Alegre				TRANSPORTE	2023-02-16 09:00:00	2023-02-16 09:25:00
3	PROG	En Rancho Alegre se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr Fredi Ordóñez para Nueva gasolinera			ALI	Zamora II	2023-02-16 09:25:00	2023-02-16 10:30:00
4	PROG	En Mejeche se limpia de comegen el medidor Nro. 1000406872 lectura 8358 de la Sra. Adriana Vélez			ALI	Yantzaza	2023-02-16 10:30:00	2023-02-16 11:00:00
5	PROG	En Mejeche se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Marieta Salinas el cliente no coloca aún la caja metálica			ALI	Yantzaza	2023-02-16 11:00:00	2023-02-16 11:15:00
6	PROG	En Mejeche se retira S/O 50 metros de TX6 poste Nro. 27660 solicitado por el Sr. Manuel Morocho			ALI	Yantzaza	2023-02-16 11:15:00	2023-02-16 11:50:00
7	TRANSP	Traslado al sector de Guaguayme Bajo				TRANSPORTE	2023-02-16 11:50:00	2023-02-16 12:15:00
8	PROG	En Guaguayme Bajo se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Segundo Camacho Cuenca			ALI	Yacuambi	2023-02-16 12:15:00	2023-02-16 12:50:00
9	PROG	En San Juan de Guaguayme se realiza 3 inspecciones para N/S solicitado por la Sra. Rosa Blanca Dávalos			ALI	Yacuambi	2023-02-16 12:50:00	2023-02-16 13:40:00
10	PROG	En Guaguayme Alto se acude para restituir medidor Nro. 118953 de la Sra. Narváez Yessenia en lugar el cliente ha colocado mal la caja metálica se deja lista de materiales			ALI	Yacuambi	2023-02-16 13:40:00	2023-02-16 14:10:00
11	TRANSP	Traslado a Guadalupe				TRANSPORTE	2023-02-16 14:10:00	2023-02-16 14:30:00
12	ALIMEN	Se ocupa hora de Lunch en Guadalupe				ALIMENTACI	2023-02-16 14:30:00	2023-02-16 15:30:00
13	PROG	En Kantzama Alto se realiza inspección para S/O solicitado por el Sr. Rafael Namtip se ocuparía 80 metros de TX6 poste Nro. 30548 transformador de 10 KVA Sicap 14032			ALI	Yacuambi	2023-02-16 15:30:00	2023-02-16 16:30:00
14	PROG	En Kantzama alto se realiza inspección para N/S solicitado para la cancha cubierta			ALI	Yacuambi	2023-02-16 16:30:00	2023-02-16 17:05:00
15	TRANSP	Traslado a Zamora				TRANSPORTE	2023-02-16 17:05:00	2023-02-16 18:00:00
16		C.C. informa daño en el sector de Podocarpus						
17	TRANSP	Traslado a Podocarpus				TRANSPORTE	2023-02-16 18:00:00	2023-02-16 18:20:00
18	NO PROG	En Podocarpus estructura 27333 se verifica tirafusible quemado se revisa L/M/T se limpia vegetación se procede a reponer tirafusible no sé puede normalizar el servicio seccionador en mal estado			ALI	Zamora III	2023-02-16 18:20:00	2023-02-16 20:00:00
19	TRANSP	Traslado a la Agencia Zamora				TRANSPORTE	2023-02-16 20:00:00	2023-02-16 20:28:00
20		Se labora GJ y FA de 08:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:28 Materiales utilizados: 1 tirafusible de 6 AMP tipo T						
21		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 presidencia de la República; por el lunes 6 de Febrero Elecciones 2023						
OBSERVACIONES:								
TRABAJO TERMINADO								
Terminado:		TERMINADO						
Fecha y hora:		16/02/2023 22:00:00				Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>		
Responsable:			Aceptación:			NO		
JARA NARVAEZ GALO SILVERIO			AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH					