

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 101,263
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Yantzaza, Zumbi, Los Ceibos.			Fecha:	sábado, 04 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112	
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO	ELAG	Placa:	LEA-1571	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:			Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Arreglo de daños reportados por el CC.					
FECHA DE INICIO:	sábado, 04 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp.		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
			Firma:		
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	sábado, 04 de febrero del 2023	JEFE ZONAL	INGENIERO 1		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: sábado, 04 de febrero del 2023			No: 101,263				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 88,763		Final: 88,840		Recorridos: 77				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Yantzaza hasta Zumbi, informan vivienda sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-04 12:20:00	2023-02-04 12:50:00
2	NO PROG	Zumbi. Est 203334, se revisa el med 18-210080, ajuste de borneras de breaker y medidor, se encuentra falla interna, se la aísla y normaliza el servicio (13:20).				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-04 12:50:00	2023-02-04 13:25:00
3	NO PROG	Los Ceibos bajo. Est 31958, se revisa la RBT, se encuentra normal el servicio eléctrico en el sector (14:40).				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-04 13:25:00	2023-02-04 14:45:00
4	NO PROG	Zumbi. Med 173184, se encuentra que las adecuaciones realizadas debe rectificar la posición de la caja y el tubo. Queda pendiente y sin servicio eléctrico hasta su rectificación.				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-04 14:45:00	2023-02-04 15:40:00
5	TRANSP	Nos trasladamos de Zumbi a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-04 15:40:00	2023-02-04 16:00:00
6		SE LABORA: AA y LP de 12:20 a 16:00								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		04/02/2023 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						