

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No	101,856	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 39
Sitio:	Guayzimi, Nuevo Paraíso				Fecha:	jueves, 16 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		JECU	Número/Código de vehículo:	4-36		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO		LIN3	Placa:	LEI-1040		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO		LIN1	Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Instalación de servicios ocasionales en Guayzimi y Retención LBT en Nuevo Paraíso; Atención de daños en caso de reportar Centro de Control							
FECHA DE INICIO:			jueves, 16 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	jueves, 16 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)			Fecha: jueves, 16 de febrero del 2023				No: 101,856		
VEHÍCULO:	Número: 4-36	Placa: LEI-1040	Rentado: NO	Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN					
KILOMETRAJE:	Inicial:	247,342	Final:	247,520	Recorridos:	178			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos se prepara el vehículo con materiales y herramientas					PREDICTIVO	2023-02-16 08:00:00	2023-02-16 08:30:00
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Nuevo Paraíso					TRANSPORTE	2023-02-16 08:30:00	2023-02-16 10:20:00
3	PROG	Nuevo Paraíso, Est 61970 poste desplomado por tensores sueltos oxidación de varilla retención 1107; se despaja escombros del anclaje y retenza			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-16 10:20:00	2023-02-16 11:30:00
4		Los tensores quedando retensada LMT1 y LBT y aplomado el poste. Ocupa: 2 varillas retención 1107							
5		Coordinación Agencia Yantzaza - GAD-Nuevo Paraíso Of. Nro. 016-GADPRNP-2023, se instala servicio ocasional 220V para Carnavales							
6	TRANSP	Nos trasladamos de Nuevo Paraíso a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-16 11:30:00	2023-02-16 13:30:00
7	ALIMEN	Lunch en Guayzimi					ALIMENTACI	2023-02-16 13:30:00	2023-02-16 14:30:00
8	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Paquisha informan medidor sin energía					TRANSPORTE	2023-02-16 14:30:00	2023-02-16 15:10:00
9	NO PROG	Paquisha, Est 179202 revisa medidor 18516475 por falla el breaker el abonado adquiere el breaker se lo cambia restablece servicio sin novedad			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-16 15:10:00	2023-02-16 16:15:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos desde Paquisha hasta Pantaña informan sector sin energía					TRANSPORTE	2023-02-16 16:15:00	2023-02-16 17:10:00
11	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (Mensaje de WhatsApp). En Pantaña Est 34094, se rehabilita trafo # 6099 de 5KVA a las 18:00 revisa acometidas sin novedad			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-16 17:10:00	2023-02-16 18:00:00
12		FECHA DESC: 16/02/2023 (14:00 aprox.) FECHA CONX: (18:00) CAUSA: desconoce							
13	TRANSP	Nos trasladamos de Pantaña a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-16 18:00:00	2023-02-16 18:08:00
14		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:08							
15		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023							
16	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Zurmi, informan medidor sin energía					TRANSPORTE	2023-02-16 20:03:00	2023-02-16 20:18:00
17	NO PROG	Zurmi, Est 34339 revisa medidor 1000381054 por falla instalaciones domiciliaria se recomienda al abonado corregir las instalaciones internas			ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2023-02-16 20:18:00	2023-02-16 20:50:00
18	TRANSP	Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-02-16 20:55:00	2023-02-16 21:10:00
19		SE LABORA: CQ, JL de 20:03 a 21:10							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		16/02/2023 21:10:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						