

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO El Pangui (Agencia)		No	101,700	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN	NM:	10	
Sitio:	Santa Rita.			Fecha:	lunes, 13 de febrero del 2023		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	Número/Código de vehículo:	2-102		
Colaboradores:	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	Placa:	LEA-1580		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Atender daños reportados por centro de control.							
FECHA DE INICIO:	lunes, 13 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	1		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Arco eléctrico	Electrocución o electrización		Utilizar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Utilizar epps			
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Conducir respetando los límites de velocidad			
ERGONÓMICOS	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA							
CARENCIAS: CAMBIAR LA TIRA DE VIDA DEL CINTURON DEL SR LIVIO VERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		GAONA RAMON SILVIA LISBETH		CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL		
FECHA:	lunes, 13 de febrero del 2023		ADMINISTRADOR DE AGENCIAS		JEFE DE AGENCIAS		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

El Pangui (Agencia)			Fecha: lunes, 13 de febrero del 2023			No: 101,700			
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: VERA SANCHEZ LIVIO STALIN	
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,478		Final: 71,492		Recorridos: 14			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1		DÍA FESTIVO EN APEGO A LA LEY DE FERIADOS DEBIDO A QUE EL DÍA DOMINGO 12 DE FEBRERO SE CELEBRÓ EL (DÍA DEL ORIENTE ECUATORIANO)							
2		Daño reportado por Centro de control vía WhatsApp, Santa Rita se encuentra sin servicio todo el sector cliente que comunica Sr Robert Morocho, med 216572.							
3	TRANSP	Traslado a Santa Rita.				El Pangui	TRANSPORTE	2023-02-13 18:24:00 2023-02-13 18:45:00	
4	PROG	Santa Rita Est 178545 se encuentra quemado el tirafusible para el mismo sector se revisa la LMT visualmente desde el vehículo no se ve novedad se cambia el tirafusible de 6A tipo T.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-13 18:45:00 2023-02-13 19:15:00	
5		Fecha y hora de quemado, 13/02/2023 15:00 Fecha y hora de reposición, 13/02/2023 19:15 Causa; se desconoce, Carga estimada.50KV							
6	TRANSP	Traslado a El Panguí, agencia.					TRANSPORTE	2023-02-13 19:15:00 2023-02-13 19:31:00	
7		SE LABORA: LV y BM de 18:24 19:31							
8		Material utilizado. 1 tirafusible de 6 A Tipo T.							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		13/02/2023 19:31:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
VERA SANCHEZ LIVIO STALIN			GAONA RAMON SILVIA LISBETH						