

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,547	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 20
Sitio:	El Guismi, El Pangui - Yantzaza				Fecha:	viernes, 10 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:				Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En El Guismi y en el trayecto El Pangui - Yantzaza, arreglo de luminarias.							
FECHA DE INICIO:		viernes, 10 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	viernes, 10 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023				No: 101,547		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 27,835		Final: 27,952		Recorridos:		117		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de El Pangui hacia el sector de El Guismi.						TRANSPORTE	2023-02-10 08:00:00	2023-02-10 08:17:00
2	PROG	El Guismi en la est. No. 185605, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: 2 conectores pequeños, 4 conectores de compresión grandes, lámpara, base de fotocélula, fotocélula.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 08:17:00	2023-02-10 08:59:00
3	PROG	En el sector de El Guismi en la est. No. 193879, se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Intermitente). Se ocupa: 1 conectores de compresión pequeños, 1 conectores de compresión grandes, lámpara.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-10 08:59:00	2023-02-10 09:33:00
4	PROG	En el sector de El Guismi en la est. No. 127336, se arregla 1 luminaria de 250 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara y fotocélula.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 09:33:00	2023-02-10 09:59:00
5	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de El Guismi hacia el sector de Pachicutza.						TRANSPORTE	2023-02-10 09:59:00	2023-02-10 10:27:00
6	PROG	Sector de Pachicutza en la est. No. 072400, se arregla 1 luminaria de 150 W Na. (Intermitente). Se ocupa: fotocélula.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 10:27:00	2023-02-10 11:02:00
7	PROG	Los Encuentros en la est. No. 038371, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara balasto, arrancador, capacitor y fotocélula.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 11:02:00	2023-02-10 12:15:00
8	ALIMEN	Lunch en Los Encuentros						ALIMENTACI	2023-02-10 12:15:00	2023-02-10 13:15:00
9	PROG	En el sector de La Yona est. No. 0245558 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. De DP (Intermitente). Se ocupa: lámpara.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 13:15:00	2023-02-10 13:43:00
10	PROG	La Yona Est. No. 245498 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. De DP (Apagada). Se ocupa: Se ocupa: balasto de 150 W de DP, capacitor de 16 uF, 1 capacitor de 3 uF, arrancador, relé conmutador de DP.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 13:43:00	2023-02-10 14:40:00
11	PROG	En el sector de La Yona est. No. 219233 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. De DP (Intermitente). Se ocupa: lámpara.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 14:40:00	2023-02-10 15:03:00
12	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de La Yona hacia el sector de Chimbutza						TRANSPORTE	2023-02-10 15:03:00	2023-02-10 15:13:00
13	PROG	Sector de Chimbutza en la est. 93736, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. . (Apagada). Se ocupa: Balasto, arrancador, capacitor y lámpara				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 15:13:00	2023-02-10 15:59:00
14	PROG	Sector de Chimbutza en la est. 93727 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. De DP. (Apagada). Se ocupa: lámpara y arrancador				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-10 15:59:00	2023-02-10 16:53:00
15	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de Chimbutza hacia el sector de El Progreso vía a Yacuambi.						TRANSPORTE	2023-02-10 16:53:00	2023-02-10 17:17:00
16	PROG	El Progreso, Est. 29757 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. Se ocupa: lámpara, balasto, 5 conectores pequeños, arrancador, capacitor, base de fotocélulas, fotocélulas, 5 metros de cable concéntric				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-10 17:17:00	2023-02-10 18:00:00
17	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de El progreso hacia la agencia de la EERSSA Zamora.						TRANSPORTE	2023-02-10 18:00:00	2023-02-10 18:35:00
18		SE LABORA: LM, RM, RY, CG, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:35								
19		Se ocupa: 8 conectores de compresión pequeño, 5 conectores de compresión grandes, 4 lámparas de 100 W Na, 4 arrancadores de 100 a 400, 4 capacitores de 16 uF, 1 capacitores de 3 uF,								
20		6 fotocélulas, 2 lámparas de 150 W Na, 2 balastos de 150 W Na, 1 balastos de 100 W Na, 1 balastos de 150 W Na de DP,								
21		5 metros de cable concéntrico 3X12, 4 base de fotocélula, 3 lampara de 70 W Na, 2 balastos de 70 W Na, 2 arrancadores de 70 W Na, 1 lampara de 250 W Na, 1 relé conmutador de DP.								
OBSERVACIONES:		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		10/02/2023 18:35:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						