

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	115,485	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 101
Sitio:	Yantzaza, Los Encuentros.				Fecha:	domingo, 24 de septiembre del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112		
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	Placa:	LEA-1571		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Culminar con el Plan de Maniobras Id: SP 1100516005. Arreglo de daños reportados por el CC.							
FECHA DE INICIO:	domingo, 24 de septiembre del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria.			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	domingo, 24 de septiembre del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: domingo, 24 de septiembre del 2023				No: 115,485		
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 113,601		Final: 113,660		Recorridos: 59				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	Por pedido del Centro de Maniobras. Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Amazonas.						TRANSPORTE	2023-09-24 08:43:00	2023-09-24 09:00:00
2	NO PROG	Barrio Amazona. Reconctador Amazonas, en coordinación con el Centro de Maniobras se abre el Reconectador (09:10)				ALI	Yantzaza III	PREVENTIVO	2023-09-24 09:00:00	2023-09-24 10:00:00
3		DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Barrio Central. Est 210540, se revisa el med 33879, se encuentra sin servicio por apertura del reconectador Amazonas.								
4	TRANSP	Nos trasladamos del Barrio Central a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-09-24 10:00:00	2023-09-24 10:08:00
5		SE LABORA: AA, PCh de 08:43 a 10:08								
6										
7	TRANSP	Por realizar Plan de Maniobras Id: SP 1100516005 Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a San Francisco.						TRANSPORTE	2023-09-24 12:20:00	2023-09-24 12:30:00
8	PROG	San Francisco. En coordinación con Centro de Maniobras, se finaliza el Plan de Maniobras Id: SP 1100516005. Est 203586, se cierra los seccionadores (13:40). Se cierra el Reconectador Amazonas (14:02)				ALI	Yantzaza III	PREVENTIVO	2023-09-24 12:30:00	2023-09-24 14:25:00
9		Est 191508, se cierra los seccionadores (16:15). Est 62772, se abre los seccionadores (14:22). Queda finalizado el Plan de Maniobras.								
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros.						TRANSPORTE	2023-09-24 14:25:00	2023-09-24 15:00:00
11	NO PROG	Los Encuentros. Est 238554, se revisa el med 1000024262, se repone los puentes de salida del medidor al breaker y neutro por encontrarse recalentados. Queda normalizado (15:45).				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-09-24 15:00:00	2023-09-24 15:50:00
12	TRANSP	Nos trasladamos de Los Encuentros a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-09-24 15:50:00	2023-09-24 16:22:00
13		SE LABORA: AA y PCh de 12:20 a 16:22								
14										
15	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Reina de El Cisne.						TRANSPORTE	2023-09-24 18:43:00	2023-09-24 18:55:00
16	NO PROG	Reina de El Cisne. Antena Movistar. Est 23481, se revisa el med 218412, se hace mediciones, no tiene una fase, se encuentra el fusible NH quedado del trafo 13072 de 10 KVA. Queda pendiente se arreglo				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-09-24 18:55:00	2023-09-24 19:25:00
17	TRANSP	Nos trasladamos del barrio Reina de El Cisne a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-09-24 19:25:00	2023-09-24 19:35:00
18		SE LABORA: AA y PCh de 18:43 a 19:35								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		24/09/2023 23:45:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:					Aceptación:			NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO					PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					