

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,448	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 19
Sitio:	El Padmi, San Roque, El Panguí				Fecha:	jueves, 09 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En El Padmi, San Roque, El Panguí, arreglo de luminarias.							
FECHA DE INICIO:			jueves, 09 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección por presencia de parási		Realizar pausas activas			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			K. Equi. trab. altura (Arnés seguridad con línea de vida)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Delimitar adecuadamente el área de trabajo.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	jueves, 09 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: jueves, 09 de febrero del 2023				No: 101,448		
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 27,799		Final: 27,835		Recorridos: 36				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Los Encuentros por pedido e información del señor José Condo, en la est. No. 215258, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: 3 conectores grandes, lámpara y fotocélula.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 08:00:00	2023-02-09 08:29:00
2	PROG	Los Encuentros por pedido e información del señor Segundo Tocto, en la est. No. 215255, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 08:29:00	2023-02-09 08:51:00
3	PROG	El Padmi est. 93780 se realiza lo siguiente: retiro de vegetación (enredaderas), ubicadas alrededor del transformador No. 19005 de 10 KVA. Además se revisa y se ajusta conexiones de este trafo.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 08:51:00	2023-02-09 09:56:00
4	PROG	Sector de El Padmi est. No. 30397, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara, 2 conector de compresión pequeños				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 09:56:00	2023-02-09 10:22:00
5	PROG	San Roque est. 31317 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. (Apagada). Se ocupa: 3 conectores pequeños, lámpara, balasto, capacitor, arrancador, 2,5 metros de cable concéntrico 3 X 12, 1 boquilla E-40				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 10:22:00	2023-02-09 11:19:00
6	PROG	San Roque est. No. 031332 se arregla 1 luminaria de 150 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-09 11:19:00	2023-02-09 11:41:00
7	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de San Roque hacia El Pangui.						TRANSPORTE	2023-02-09 11:41:00	2023-02-09 11:54:00
8	PROG	En la agencia de El Pangui se coordina con la compañera Administradora. Ing. Silvia Gahona, quien nos hace la entrega de lo siguiente: 13 lámparas de 100W Na.						PREDICTIVO	2023-02-09 11:54:00	2023-02-09 12:10:00
9		Listado de luminarias por arreglar, 1 luminaria usada de 150 W Na con base de fotocélula y fotocélula, para repararla e instalarla en la est. No. 072343 que avia sido chocado.								
10	PROG	Pangui est. 072343 se arregla 1 luminaria de 150 W Na (Apagada).				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-09 12:10:00	2023-02-09 13:00:00
11		Se ocupa: 3 conectores pequeños, lámpara, balasto, capacitor, arrancador, 2,5 metros de cable concéntrico 3 X 12, fotocélula, base de fotocélula.								
12	ALIMEN	Lunch en el sector de El Pangui						ALIMENTACI	2023-02-09 13:00:00	2023-02-09 14:00:00
13		Pangui est. No. 92433 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-09 14:00:00	2023-02-09 14:23:00
14	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de El Pangui hacia el sector de Pachkuis						TRANSPORTE	2023-02-09 14:23:00	2023-02-09 14:49:00
15	PROG	Pangui barrio Pachkuis en la est. No. 203392, se arregla 1 luminaria de 70 W Na (Apagada). Se ocupa: 1 conectores pequeños, lámpara, balasto, capacitor, arrancador,				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-09 14:49:00	2023-02-09 15:47:00
16		2,5 metros de cable concéntrico 3 X 12. NOTA: Arreglo provisional carcasa posterior destruida, queda pendiente de cambiar de luminaria completa.								
17	PROG	Pangui barrio Pachkuis est. 127986, se arregla 1 luminaria de 70 W Na (Apagada). Se ocupa: 1 conectores pequeños, lámpara, balasto, capacitor, arrancador, 2,5 metros de cable concéntrico 3 X 12.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-09 15:47:00	2023-02-09 16:45:00
18	PROG	Pangui cerca al puente Cayamatza se intenta de arreglar 3 luminarias ubicadas en las est. No. 063670, 063669, 063668 no se logra porque las instalaciones subterráneas se encuentran en mal estado.				ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-09 16:45:00	2023-02-09 18:03:00
19		SE LABORA: LM, RM, RY, CG de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:03. PERNOCTAMOS EN EL PANGUI.								
20		Se ocupa: 8 conectores de compresión pequeño, 3 conectores de compresión grandes, 3 lámparas de 100 W Na, 2 arrancadores de 100 a 400, 3 capacitores de 16 uF, 3 fotocélulas,								
21		2 lámparas de 150 W Na, 2 balastos de 150 W Na, 13 metros de cable concéntrico 3X12, 1 boquilla E-40, 1 base de fotocélula, 2 lampara de 70 W Na, 2 balastos de 70 W Na, 2 arrancadores de 70 W Na.								
OBSERVACIONES:		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"								
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		09/02/2023 20:00:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						