

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Gualaquiza (Agencia)		No 101,480
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	COMERCIALIZACIÓN		NM: 25
Sitio:	Gualaquiza, Narváz Campanaentza, Belen, El Descanso.			Fecha:	jueves, 09 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO	ELAG	Número/Código de vehículo:	R-149	
Colaboradores:	BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN	ELAG	Placa:	ABH-6381	
			Descripción:		
			CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI FULL AC 3. VERDE		
			Rentado:	SI	
			Propietario:	CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO	
			Chofer:	CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE					
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Gualaquiza inspecciones, Narváz instalar N/S, Campanaentza, inspección, Nuevo Servicio. Belén inspección, El descanso instalar N/S.					
FECHA DE INICIO:			jueves, 09 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):
8 Horas					
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad	
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocutión o electrización		Usar epp	
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir reglamentos de la EERSSA					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:	
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO	REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO	CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL		
FECHA:	jueves, 09 de febrero del 2023	ADMINISTRADOR DE AGENCIAS	JEFE DE AGENCIAS		
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:		

Gualaquiza (Agencia)			Fecha: jueves, 09 de febrero del 2023			No: 101,480			
VEHÍCULO:		Número: R-149		Placa: ABH-6381		Rentado: SI		Chofer: CALLE VASQUEZ FAUSTO REINALDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 231,727		Final: 231,808		Recorridos: 81			
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN		
1	PROG	En la agencia se coordina los trabajos, se elabora permiso de trabajo, se carga herramientas.			PREDICTIVO	2023-02-09 08:00:00	2023-02-09 08:35:00		
2	PROG	Traslado a Belén se realiza inspección para atender Con Nuevo Servicio a cliente Gerardo Pinos, en la estr 127808, adecuar lugar para colocar el medidor	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 08:35:00	2023-02-09 09:50:00		
3	PROG	Belén se realiza retiro de acometida de medidor Liquidado en la estructura 127808, 40 mts de Dx6 estado malo	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 09:50:00	2023-02-09 10:10:00		
4	TRANSP	Traslado a Yankur			TRANSPORTE	2023-02-09 10:10:00	2023-02-09 11:05:00		
5	TRANSP	Traslado en canoa y a pie a Narváez			TRANSPORTE	2023-02-09 11:05:00	2023-02-09 11:35:00		
6	PROG	Narváez se realiza instalacion de medidor Nuevo Servicio 20222054164 en la cancha del sector en la estr 127845 del Gad Municipal	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 11:35:00	2023-02-09 12:28:00		
7	NO PROG	Narváez se realiza retiro de acometida de medidor liquidado 30 mts de Dúplex Dx6 estado malo	ALI	Gualaquiza	CORRECTIVO	2023-02-09 12:28:00	2023-02-09 12:50:00		
8	PROG	Narváez traslado a realizar inspección para atender con Nuevo Servicio a cliente Jesica Unup en la Est 191413, listo Atender.	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 12:50:00	2023-02-09 13:38:00		
9	ALIMEN	LUNCH EN NARVAEZ			ALIMENTACI	2023-02-09 13:38:00	2023-02-09 14:35:00		
10	TRANSP	Traslado en canoa y a pie al sector de Yankur			TRANSPORTE	2023-02-09 14:35:00	2023-02-09 15:00:00		
11	TRANSP	Traslado al sector de El Descanso			TRANSPORTE	2023-02-09 15:00:00	2023-02-09 15:30:00		
12	PROG	El Descanso se realiza instalacion de medidor Nuevo Servicio 20222054165 de Manuel Lopez en la Estructura 28989 con 75 mts de Dx6	ALI	Gualaquiza	EXPANSION	2023-02-09 15:38:00	2023-02-09 16:30:00		
13	TRANSP	Traslado a San Miguel se reviza medidor 251648 sin servicio informa cliente Olga Sanmartin, se reviza encontrando breaker dañado, se cambia breaker.	ALI	Gualaquiza	TRANSPORTE	2023-02-09 16:30:00	2023-02-09 17:30:00		
14	TRANSP	Traslado a la agencia se descarga herramientas y materiales.			TRANSPORTE	2023-02-09 17:30:00	2023-02-09 18:02:00		
15		Labora F/G y C/B de 08:00 a 13:38 y de 14:35 a 17:02							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		09/02/2023 18:02:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:			NO			
GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO			REIBAN ABRIL CLAUDIO CEVERO						