

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		<b>No</b>	101,527	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 18
<b>Sitio:</b>	Zamora				<b>Fecha:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		LI2E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	R-151		
				<b>Placa:</b>	MBC-3592		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	SI		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
				<b>Chofer:</b>	CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
En el Parque Lineal de Zamora, laborar en apoyo a la Cuadrilla de Ramiro Capa en revisión de Celdas de MT Subterráneas, coordinar maniobras con el Centro de Control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8		
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Coordinar todos los trabajos con la Cuadrilla del Sr Ramiro Capa							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	viernes, 10 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023			No: 101,527			
VEHÍCULO:		Número: R-151	Placa: MBC-3592		Rentado: SI	Chofer: CASTILLO RODRIGUEZ JIMMY LEODAN			
KILOMETRAJE:		Inicial: 297,441	Final: 297,547		Recorridos:		106		
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Zamora, en la agencia de EERSSA se coordina con el Ing. Jhonny Márquez trabajo a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo.					PREDICTIVO	2023-02-10 08:00:00	2023-02-10 08:33:00
2	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al Parque Lineal Zamora.					TRANSPORTE	2023-02-10 08:33:00	2023-02-10 08:45:00
3	PROG	Zamora, Av. Héroes de Paquisha previa coordinación con el Centro de Control en la Est. 27134 se abre seccionadores de la LMT 3F. Parque Lineal Zamora.			ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-10 08:45:00	2023-02-10 13:30:00
4		Zamora, en el Parque Lineal Zamora se ayuda a la cuadrilla del Sr. Ramiro Capa en a realizar mantenimiento y revisión de Celdas de MT Subterráneas.							
5	ALIMEN	LUNCH EN ZAMORA					ALIMENTACI	2023-02-10 13:30:00	2023-02-10 14:30:00
6	PROG	Zamora, en el Parque Lineal Zamora se ayuda a la cuadrilla del Sr. Ramiro Capa en a realizar mantenimiento y revisión de Celdas de MT Subterráneas			ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-10 14:30:00	2023-02-10 16:30:00
7		Zamora, Av. Héroes de Paquisha previa coordinación con el Centro de Control en la Est. 27134 se cierra seccionadores de la LMT 3F. Parque Lineal Zamora.							
8	PROG	Zamora, en el Parque Lineal Zamora previo aviso a los usuarios se energiza el servicio eléctrico de trafo 1F. provisional a barras del tablero DGP trafo 3F SICAP: 18583 100KVA			ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-10 16:30:00	2023-02-10 17:24:00
9	PROG	Zamora, Av. Alonso de Mercadillo Est. 27179 se activa transformador 1F. SICAP: 14893 de 37,5KVA para servicio ocasional.			ALI	Zamora I	PREDICTIVO	2023-02-10 17:24:00	2023-02-10 17:55:00
10	TRANSP	Nos trasladamos desde la Av. Alonso de Mercadillo a la agencia EERSSA Zamora.					TRANSPORTE	2023-02-10 17:55:00	2023-02-10 18:07:00
11									
12		SE LABORA: RS de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:07							
13		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"							
14		MATERIAL OCUPADO: _Ninguno							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		10/02/2023 18:07:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						