

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Yantzaza (Agencia)		<b>No</b>	101,209	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	COMERCIALIZACIÓN	<b>NM:</b> 11		
<b>Sitio:</b>	YANTZAZA, LOS ENCUENTROS.				<b>Fecha:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	<b>Número/Código de vehículo:</b>	4-100		
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1593		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
En Yantzaza, se instalan medidores nuevos servicios, restituciones, arreglo de daños reportados por CC.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			viernes, 03 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Utilizar mascarilla alcohol			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Pausas activas			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de la EERSSA, cumplir con las 5 reglas de Oro							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO	VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO		CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL			
<b>FECHA:</b>	viernes, 03 de febrero del 2023	ADMINISTRADOR DE AGENCIA		JEFE DE AGENCIAS			
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Yantzaza (Agencia)			Fecha: viernes, 03 de febrero del 2023				No: 101,209		
VEHÍCULO:		Número: 4-100		Placa: LEA-1593		Rentado: NO		Chofer: POMA GUAMAN LUIS ANTONIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 51,712		Final: 51,802		Recorridos: 90			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se coordina con el Administrador los trabajos a realizarse Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración de permiso de trabajo					PREVENTIVO	2023-02-03 08:00:00	2023-02-03 08:30:00
2	PROG	En San Francisco, Sr. Ángel Calva, orden, 4763059 med: #2022057302, orden, 4763057 med: # 2022057303, orden 4763055 med: # 2022057304, orden 4763052,			ALI	Yantzaza III	EXPANSION	2023-02-03 08:30:00	2023-02-03 11:00:00
3	PROG	Med:# 2022057305 se instalan N/S solos en tablero metálico además se retira servicio ocasional del poste 23584.			ALI	Yantzaza III	EXPANSION		
4	PROG	En los Hachos Sr. Wilson Bermeo, medidor, #1000422848 se restituye por el medidor, # 2022057181 solo en tablero metálico			ALI	Yantzaza III	EXPANSION	2023-02-03 11:00:00	2023-02-03 11:40:00
5	PROG	En Barrio san Francisco, medidor # 239453, se revisa consumo # 7535 elevado, posible fuga			ALI	Yantzaza III	PREVENTIVO	2023-02-03 11:40:00	2023-02-03 12:00:00
6	PROG	En Piedra Liza, medidores 241756/ 20220556676/ 2022056677, se hace inspección para reubicación de medidores.			ALI	Yantzaza III	RUTINARIA	2023-02-03 12:00:00	2023-02-03 12:15:00
7	TRANSP	Nos trasladamos de Piedra Liza la Union Lojana.					TRANSPORTE	2023-02-03 12:15:00	2023-02-03 12:30:00
8	PROG	En la Unión Lojana , orden 4763631 med: # 2022057307, orden 4763620 med: # 20202057308, se instala N/S, solo en tablero metálico, además se reubica servicio ocasional poste 212787			ALI	Yantzaza III	EXPANSION	2023-02-03 12:30:00	2023-02-03 13:50:00
9	TRANSP	Nos trasladamos de Union Lijana a yantzaza.					TRANSPORTE	2023-02-03 13:50:00	2023-02-03 14:05:00
10	ALIMEN	LUNCH EN YANTZAZA.					ALIMENTACI	2023-02-03 14:05:00	2023-02-03 15:00:00
11	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC. (mensaje de WhatsApp en la Calle Rumiñahui							
12	NO PROG	En la calle Rumiñahui Armando Arias, Sera. Victoria Chamba, medidor 235427/ 235428 se arregla acometida sulfatada			ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-03 15:00:00	2023-02-03 15:30:00
13	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC (mensaje de WhatsApp) nos trasladamos de Yantzaza a Nankays informan medidor sin servicio				Los Encuentros	TRANSPORTE	2023-02-03 15:30:00	2023-02-03 16:00:00
14	NO PROG	En Nankas Sra. Diana Zamaray, medidor # 1250246 se encuentra acometida arrancada, se deja indicando al cliente que haga adecuaciones, poner tubo metálico de 4 pg.			ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-03 16:00:00	2023-02-03 16:30:00
15	TRANSP	Nos trasladamos de Nankays a la agencia Yantzaza.					TRANSPORTE	2023-02-03 16:30:00	2023-02-03 17:00:00
16									
17		SE LABORA: PCH: LP: de 08:00 a 14:05 y de 15:00 a 17:00							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		03/02/2023 17:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO			VIAN ROJAS JAMIL FERNANDO						