

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	102,312
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza, Panguintza Alto, Nankais Alto.				Fecha:	sábado, 25 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		LIN3	Número/Código de vehículo:	2-112	
	CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO		ELAG	Placa:	LEA-1571	
				Descripción:		
				Rentado:	NO	
				Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:				Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Arreglo de daños reportados por el CC.						
FECHA DE INICIO:			sábado, 25 de febrero del 2023	TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		4
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar implementos de seguridad sanitaria (mascarilla, guantes, gel, alcohol)		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epp.		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp.		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	sábado, 25 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: sábado, 25 de febrero del 2023			No: 102,312				
VEHÍCULO:		Número: 2-112		Placa: LEA-1571		Rentado: NO		Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,993		Final: 91,082		Recorridos: 89				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Yantzaza hasta Panguintza, informan sector sin energía.						TRANSPORTE	2023-02-25 09:06:00	2023-02-25 09:40:00
2	NO PROG	En Panguintza Est 29160, se encuentra fusible quemado en derivación a Panguintza Alto, se revisa y encuentra normal. Se repone tirafusible de 12A-K se reestablece el servicio.				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-25 09:40:00	2023-02-25 10:15:00
3		CARGA: 120 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 25/02/2023 (06:00 aprox.) FECHA CONX: (10:15) CAUSA: desconocida								
4	NO PROG	Panguintza. Por pedido del cliente, por variación de volatje, se revisa el Med 1000027753, ajuste de borneras de breaker y medidor (10:35)				ALI	La Saquea	CORRECTIVO	2023-02-25 10:15:00	2023-02-25 10:40:00
5	NO PROG	Yantzaza. Med 279492, ajuste de borneras de breaker y medidor, queda normalizado (11:15).				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2023-02-25 10:40:00	2023-02-25 11:20:00
6	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Nankais Alto, informan acometida rota.						TRANSPORTE	2023-02-25 11:20:00	2023-02-25 12:00:00
7	NO PROG	Nankais Alto. Est 65444, tala, desbroce de vegetación, empalma, monta y regula la acometida del med 212193. Queda normalizado (14:55).				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-25 12:00:00	2023-02-25 15:00:00
8	TRANSP	Nos trasladamos de Nankais Alto a la agencia Yantzaza.						TRANSPORTE	2023-02-25 15:00:00	2023-02-25 15:40:00
9		SE LABORA: AA, PCh de 09:06 a 14:00 y de 15:00 a 15:40								
10		MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusibles de 12 A-K.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		25/02/2023 23:45:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						