

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,657	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 22
Sitio:	Zamora, Guaguayme Bajo y Alto				Fecha:	martes, 14 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
Colaboradores:				Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En Zamora y en Guaguayme Bajo y Alto, arreglo de luminarias.							
FECHA DE INICIO:			martes, 14 de febrero del 2023		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Infección por presencia de parási		Alimentarse bien			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Medio de transporte		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN			
FECHA:	martes, 14 de febrero del 2023	JEFE ZONAL		INGENIERO 1			
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)				Fecha: martes, 14 de febrero del 2023				No: 101,657									
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO									
KILOMETRAJE:		Inicial:		27,952		Final:		28,027									
						Recorridos:		75									
ACTIVIDADES																	
No		ACTIVIDAD				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO		INICIO		FIN			
1	PROG	En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos con los compañeros Ing. JM y EP.								PREDICTIVO		2023-02-14 08:00:00		2023-02-14 08:45:00			
2	PROG	RECLAMO No. 199474277. Zamora barrio El Remolino, Est 191625, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, fotocélula, y 2 conectores grandes.				ALI				Zamora I		CORRECTIVO		2023-02-14 08:45:00		2023-02-14 09:49:00	
3	PROG	Timbara barrio Los Girasoles, Est 064903 se arregla una luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara				ALI				Zamora II		CORRECTIVO		2023-02-14 09:49:00		2023-02-14 10:20:00	
4	PROG	RECLAMO No. 199473202. Timbara barrio Los Girasoles, Est. 64907, se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, Balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, y 2 conectores pequeño				ALI				Zamora II		CORRECTIVO		2023-02-14 10:20:00		2023-02-14 11:22:00	
5	PROG	Timbara barrio Los Girasoles en el tramo entre las est. No. 64906 y 64907 se realiza la poda de un árbol frutal de Guabo que se encontraba alrededor de la red de B/T.				ALI				Zamora II		CORRECTIVO		2023-02-14 11:22:00		2023-02-14 12:20:00	
6	TRANSP	Nos trasladamos desde Timbara barrio Los Girasoles hacia el sector de La Saquea.										TRANSPORTE		2023-02-14 12:20:00		2023-02-14 13:00:00	
7	ALIMEN	Lunch en el sector de La Saquea.										ALIMENTACI		2023-02-14 13:00:00		2023-02-14 14:00:00	
8	PROG	En el sector de El Progreso, Est 037470 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: lámpara, balasto, capacitor, arrancador, 2 conectores de compresión pequeños.				ALI				Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-14 14:00:00		2023-02-14 15:12:00	
9		Guaguayme Bajo, Est 216424 se arregla 1 luminaria de 100 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara y además en la punta del poste entre el aislador pin se retira nidos de aves.				ALI				Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-14 15:12:00		2023-02-14 15:48:00	
10	PROG	Guaguayme Bajo en el tramo entre las Est 28986 y 28985 se realiza poda de un árbol grande que se encontraba alrededor de la red de B y M/T.				ALI				Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-14 15:48:00		2023-02-14 16:43:00	
11	PROG	Guaguayme Bajo, Est 87474 se arregla 1 luminaria de 100 W Na.(Apagada). Se ocupa: lampara y fotocélula.				ALI				Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-14 16:43:00		2023-02-14 17:21:00	
12	TRANSP	Nos trasladamos de Guaguayme Bajo a Zamora										TRANSPORTE		2023-02-14 17:21:00		2023-02-14 18:08:00	
13		SE LABORA: LM, RM, RY y CG de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:08															
14		En coordinación con el In. JM, Naun Lozano y Centro de Control se continúa laborando para apoyar a la cuadrilla de Yacuambi. Km I: 72814, Km F: 72915, Km T: 99 (2-110)															
15	TRANSP	Nos trasladamos de Zamora a Piontza de Guadalupe.										TRANSPORTE		2023-02-14 18:34:00		2023-02-14 19:05:00	
16	PROG	En Piontza, en coordinación con Centro de Control y Naun Lozano, Est 038644 se abre los 3 seccionadores barra del alimentador Yacuambi, luego en el Reconector Guadalupe se hace el cambio de				ALI				Yacuambi		CORRECTIVO		2023-02-14 19:05:00		2023-02-14 23:04:00	
17		1 puente eléctrico en mal estado que se encontraba haciendo contacto con la cruceta, luego a las 21:21 se normaliza el servicio.															
18		Más información de este trabajo dispone el compañero Naun Lozano, luego nos trasladamos a Zamora.															
19		SE LABORA: LM, FR y FA de 18:34 a 23:04															
20		Se ocupa: 5 lámparas de 100W Na, 2 lámparas de 70W Na, 1 balasto de 100 W Na ,2 balasto de 100 W Na, 1 arrancador de 100 a 400 W,															
21		2 arrancador de 70 W, 3 capacitores de 16 uF, 3 fotocélulas, 6 conectores de compresión pequeños, 2 conectores de compresión grandes.															
OBSERVACIONES:		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de febrero "Elecciones 2023"															
TRABAJO TERMINADO																	
Terminado:		TERMINADO															
Fecha y hora:		14/02/2023 23:30:00						Observaciones: Se reportan accidentes?									
Responsable:				Aceptación:				NO									
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR													