

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		<b>No</b>	101,289	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 29
<b>Sitio:</b>	Zamora.				<b>Fecha:</b>	lunes, 06 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-110		
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1573		
				<b>Descripción:</b>			
				<b>Camioneta:</b>	NO		
				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Chofer:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Atender daños reportados por Centro de Control.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			lunes, 06 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Infección bacteriana		Buena alimentacin.			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps.			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Carga física	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas.			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epps.			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
Tarjetas de Peligro / Candados		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Utilizar el equipo de protección personal, cumplir con las reglas de oro.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	lunes, 06 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: lunes, 06 de febrero del 2023			No: 101,289			
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			
KILOMETRAJE:		Inicial: 72,072	Final: 72,083		Recorridos: 11				
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN	
1		DÍA FESTIVO DECRETADO POR EL GOBIERNO "ELECCIONES 2023"							
2	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC, En Tunantza, Med. 1000021621(8801) se realiza ajustes de conexiones en el breaker de medidor, se normaliza el servicio eléctrico.			ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-06 12:50:00	2023-02-06 14:08:00
3									
4		SE LABORA: FR y RY de 12:50 a 14:08							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		06/02/2023 14:08:00				Observaciones: <b>Se reportan accidentes?</b>			
Responsable:			Aceptación:			NO			
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						