

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		<b>No</b> 102,065
	<b>CÓDIGO:</b> P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		<b>NM:</b> 25
<b>Sitio:</b> Zamora			<b>Fecha:</b>	martes, 21 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>					
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>		<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>		
<b>Responsable:</b>	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	LI2E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-110	
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO	LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1573	
			<b>Descripción:</b>	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			<b>Rentado:</b>	NO	
			<b>Propietario:</b>	EERSSA	
<b>Colaboradores:</b>			<b>Chofer:</b>	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>					
Arreglo de daños reportados por el Centro de Control.					
<b>FECHA DE INICIO:</b> martes, 21 de febrero del 2023			<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>		8
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>					
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>	<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>		
<b>ELÉCTRICOS</b>	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp's		
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp's		
<b>PSICOSOCIALES</b>	Reacciones sociales	Estrés	Buen trato al cliente.		
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>					
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>					
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros					
<b>CARENCIAS:</b>					
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>	
<b>Descripción:</b>					<b>Fecha:</b>
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>					
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>				<b>Firma:</b>	
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>			
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>					
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>		<b>Responsable:</b>			
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>					
					<b>Firma:</b>
<b>AUTORIZACIONES:</b>					
<b>NOMBRE:</b>	SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
<b>FECHA:</b>	martes, 21 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1
<b>FIRMA:</b>					
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: martes, 21 de febrero del 2023			No: 102,065	
VEHÍCULO:		Número: 2-110	Placa: LEA-1573		Rentado: NO	Chofer: SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 73,279	Final: 73,309		Recorridos: 30		
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FESTIVO "CARNAVAL"					
2		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL OPERACIONES					
3	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a la Av. Héroes de Paquisha.			TRANSPORTE	2023-02-21 07:07:00	2023-02-21 07:11:00
4	NO PROG	Zamora, ante apertura en el Reconnectador Etnia Shuar se recorre y revisa la R/D Zamora donde en la Est. 27363 se encuentra y retira rama de la LMT 3F. y normaliza el servicio eléctrico.	ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-21 07:11:00	2023-02-21 08:04:00
5	TRANSP	Nos trasladamos desde la Av. Héroes de Paquisha a la agencia EERSSA Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-21 08:04:00	2023-02-21 08:10:00
6							
7		SE LABORA: RS, EC de 07:07 a 08:10					
8		MATERIAL OCUPADO: Ninguno.					
9							
10		DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL					
11	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio 2 de Noviembre.			TRANSPORTE	2023-02-21 21:50:00	2023-02-21 21:56:00
12	NO PROG	Zamora, daño informado por la Sra. Martha Labanda, se revisa y se arregla conexión recalentada y cambia breaker del medidor N° 200809 (Lect: 89301) queda normalizado el servicio eléctrico	ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-21 21:56:00	2023-02-21 23:25:00
13	TRANSP	Nos trasladamos desde el barrio 2 de Noviembre a la agencia EERSSA Zamora.			TRANSPORTE	2023-02-21 23:25:00	2023-02-21 23:31:00
14							
15		SE LABORA: RS, EC de 21:50 a 23:31					
16		MATERIAL OCUPADO: Ninguno.					
17							
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		21/02/2023 23:31:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				