

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No 88,167
	CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		NM: 96
Sitio: Yacuambi, Zamora				Fecha:	jueves, 16 de junio del 2022
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN	
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	LIN1	Número/Código de vehículo:	R-123	
Colaboradores:	AREVALO CORREA DIEGO FERNANDO	LIN1	Placa:	ZAA-1989	
	ZHUNLAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL	LNI1	Descripción:		
	CAMIONETA CHEVROLET DMAX CRDI 3.0 CD 4X4 VERDE				
	Rentado: SI				
			Propietario:	QUIZHPE QUIZHPE IVAN PATRICIO	
			Chofer:	QUIZHPE QUIZHPE IVAN PATRICIO	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Traslado a La Ciudad de Zamora para laborar en conjunto con la Cuadrilla de FR, SB, NL y RP. Recorrer y revisar Alimentador Yacuambi. Arreglo de Daños Reportados Por Centro de Control					
FECHA DE INICIO:			jueves, 16 de junio del 2022		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):
					8
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR	
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol	
ELÉCTRICOS	Electrificación (Paso energ. x cuerp	Electrocutión o electrificación		Usar epp	
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp	
PSICOSOCIALES	Organización de trabajo	Estrés		Distanciamiento social	
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Tomarnos la temperatura, utilizar elementos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 Uso de guantes MT al usar pértiga					
CARENCIAS: PERTIGA TELESCOPICA DE 7 SECCIONES EN MAL ESTADO					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:	Ubicación:	Nombre a quien solicitó:			
Descripción:				Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:	Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	jueves, 16 de junio del 2022	JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:					
SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: jueves, 16 de junio del 2022				No: 88,167	
VEHÍCULO:		Número: R-123		Placa: ZAA-1989		Rentado: SI		Chofer: QUIZHPE QUIZHPE IVAN PATRICIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 104,837		Final: 104,992		Recorridos:		155	
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Medición de temperatura corporal: Naun Lozano: 36°C; Diego Arevalo: 36°C; Víctor Zhunaula: 36°C					PREVENTIVO	2022-06-16 08:00:00	2022-06-16 08:05:00
2	NO PROG	En bodega se prepara vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT					PREDICTIVO	2022-06-16 08:05:00	2022-06-16 08:10:00
3	TRANSP	Desde Yacuambi nos trasladamos a Zamora					TRANSPORTE	2022-06-16 08:10:00	2022-06-16 09:30:00
4	PROG	En Zamora se labora en conjunto con la Cuadrilla FR, SB, NL y RP, en el Sector el Toscón se reemplaza Est 27100 y 27101 quebrados por choque de vehículo desconocido				ALI	Zamora I	2022-06-16 09:30:00	2022-06-16 13:00:00
5		Se desviste y se retira postes, se realiza excavación de huecos y se coloca nuevos postes de 11H							
6	ALIMEN	LUNCH					ALIMENTACI	2022-06-16 13:00:00	2022-06-16 14:00:00
7	PROG	En el Toscón se continua con labores, se viste postes, se regula tensores, se regula LMT y LBT, se coloca acometidas y se normaliza el servicio eléctrico				ALI	Zamora I	2022-06-16 14:00:00	2022-06-16 17:00:00
8	TRANSP	Desde Zamora nos trasladamos por llamado de Centro de Control a Piuntza de Guadalupe Sector Venecia					TRANSPORTE	2022-06-16 17:00:00	2022-06-16 17:40:00
9		SE LABORA POR LLAMADO DE CENTRO DE CONTROL, ARREGLO DE DAÑOS							
10	NO PROG	En Venecia en la Est 197844 se revisa y se cambia conectores recalentaos de las bajantes del transformador de la LBT sicap 20136 de 25KVA, y se normaliza el servicio				ALI	Yacuambi	2022-06-16 17:40:00	2022-06-16 19:00:00
11	TRANSP	Desde Venecia retornamos a Yacuambi					TRANSPORTE	2022-06-16 19:00:00	2022-06-16 20:00:00
12		MATERIALES UTILIZADOS: tres ranuras paralelas medio uso en buen estado							
13		SE LABORA: NL, DA y VZH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		16/06/2022 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO	
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					