

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)		No	101,369	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 17
Sitio:	El Padmi, Yantzaza				Fecha:	martes, 07 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		JECE	Número/Código de vehículo:	2-91		
	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		CHF2	Placa:	LEA-1595		
	MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO		LI3E	Descripción:			
	YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL		LIN1	ESPECIAL HINO FC9JJS AC 5.1 2P 4X BLANCO			
				Rentado:	NO		
Colaboradores:				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
En el trayecto El Padmi - Yantzaza, arreglar varias luminarias en mal estado. PERNOCTAR EN YANTZAZA							
FECHA DE INICIO:	martes, 07 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MORALES RIVERA LUIS ALBERTO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	martes, 07 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4)			Fecha: martes, 07 de febrero del 2023			No: 101,369			
VEHÍCULO:		Número: 2-91		Placa: LEA-1595		Rentado: NO		Chofer: GUIRACOA FLORES CHRISTIAN MARIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 27,701		Final: 27,769		Recorridos: 68			
A C T I V I D A D E S									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN		
1	PROG	En la agencia dela EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: Se coordina los trabajos con los compañeros Ing. JM y EP, nos equipamos con la maleta de ropa para llevar de comisión,			PREDICTIVO	2023-02-07 08:00:00	2023-02-07 11:00:00		
2		Se equipa con materiales y herramientas el vehículo canasta 2-91, se dialoga con el Ing. JM. sobre la ausencia al trabajo del compañero Christian Guiracocha, del día Viernes 03 02 2023,							
3	PROG	Zamora en la gasolinera Reina del Cisne nos abastecemos de combustible para el vehículo canasta No. 2-91 con la autorización de despacho No. 79985			PREDICTIVO	2023-02-07 11:00:00	2023-02-07 11:35:00		
4	TRANSP	Nos trasladamos desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia el sector de Yantzaza.			TRANSPORTE	2023-02-07 11:35:00	2023-02-07 12:30:00		
5	ALIMEN	Lunch en Yantzaza.			ALIMENTACI	2023-02-07 12:30:00	2023-02-07 13:30:00		
6	NO PROG	Yantzaza, barrio Chimbutza, en coordinación con las personas de este llegar y se poda las ramas de un árbol frutal de coco que se encontraba	ALI	Los Encuentros	PREVENTIVO	2023-02-07 13:30:00	2023-02-07 14:03:00		
7		Alrededor de las líneas del alimentador los Encuentros en el tramo entre las est. No. 029472, 029471.							
8	PROG	Yantzaza sector Playas de La Yona en la est. No. 037766 se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: 2 conectores de compresión pequeños, lampara, balasto, capacitor de 16 uF	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 14:03:00	2023-02-07 14:45:00		
9	PROG	Yantzaza sector Playas de La Yona en la est. No. 037768 Se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lampara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 14:45:00	2023-02-07 15:05:00		
10	NO PROG	Yantzaza sector Playas de La Yona se poda un árbol frutal de guabo que se encontraba alrededor de las líneas del alimentado	ALI	Los Encuentros	PREVENTIVO	2023-02-07 15:05:00	2023-02-07 15:59:00		
11		Los Encuentros en el tramo entre las est No. 029627, 029628, se coordina con la señora Gloria Calva.							
12	PROG	Yantzaza sector Playas de La Yona en la est. No. 037765 Se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada).	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 15:59:00	2023-02-07 16:57:00		
13		Se ocupa: 2 conectores de compresión pequeños, lampara, balasto, capacitor de 16 uF, además se retira enredaderas.							
14	PROG	Yantzaza sector Playas de La Yona en la est. No. 037764 Se arregla 1 luminaria de 70 W Na. (Apagada). Se ocupa: 1 perno de máquina 5/8 X 8, 1 lampara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 16:57:00	2023-02-07 17:03:00		
15	PROG	Yantzaza sector La Yona en la est. No. 245558 se arregla 1 luminaria de 250 W Na. (Intermitente). Se ocupa: lámpara.	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 17:03:00	2023-02-07 17:30:00		
16	PROG	Yantzaza sector La Yona en la est. No. 245558 Se arregla 1 luminaria de 250W Na. (Apagada). Se ocupa: fotocélula	ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2023-02-07 17:30:00	2023-02-07 17:55:00		
17	TRANSP	Nos trasladamos desde el sector de La Yona hacia Yantzaza.			TRANSPORTE	2023-02-07 17:55:00	2023-02-07 18:04:00		
18		SE LABORA, LM, RM, RY, CG, de 08:00 13:00 y de 14:00 a 18:04. PERNOCTAMOS EN YANTZAZA.							
19		Se ocupa: 4 conectores de compresión pequeños, 4 lámparas de 70 W Na, 2 balastos de 70 W Na, 2 capacitores de 16 uF, 1 perno máquina 5/8 X 8, 1 lampara de 250 W Na, 1 fotocélula.							
20		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la República; por el lunes 06 de Febrero "Elecciones 2023"							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		07/02/2023 20:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
MORALES RIVERA LUIS ALBERTO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						