

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> <i>¡La energía somos todos!</i>		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)		<b>No</b>	101,110	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 27
<b>Sitio:</b>	Zamora, Nambija				<b>Fecha:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		LI3E	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-110		
	CALVA LUZON EDGAR JUANITO		LIN1	<b>Placa:</b>	LEA-1573		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
En el Parque Lineal de Zamora, energizar trafo trifásico 18583. En Nambija, sector Mapasingue, realizar inspección para reubicar Est 34999. Atender daños reportados por el CC							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			jueves, 02 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp's			
<b>ERGONÓMICOS</b>	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epp's			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Relaciones sociales	Estrés		Tratar bien al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA y con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	jueves, 02 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6)			Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023			No: 101,110				
VEHÍCULO:		Número: 2-110		Placa: LEA-1573		Rentado: NO		Chofer: RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,804		Final: 71,836		Recorridos: 32				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la Agencia Zamora, se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Jhonny Márquez, además se equipa vehículo de materiales y herramientas.						PREDICTIVO	2023-02-02 08:00:00	2023-02-02 08:30:00
2	NO PROG	En la Av. del Maestro, Trafo 16958 de 37,5KVA, se deshabilita y se recoge acometida instalada como servicio ocasional.				ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-02 08:30:00	2023-02-02 09:30:00
3	NO PROG	En el Parque Lineal, Est. 232530 trafo 19919 de 50 KVA, se retira acometida instalada como servicio ocasional.				ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-02 09:30:00	2023-02-02 10:30:00
4	NO PROG	En el Parque Lineal, se informa a los clientes que se va a cortar la energía para habilitar transformador trifásico 18583 de 50KVA, se instala barras y se habilita trafo se normaliza el servicio el				ALI	Zamora I	CORRECTIVO	2023-02-02 10:30:00	2023-02-02 12:00:00
5	ALIMEN	LUNCH EN ZAMORA.						ALIMENTACI	2023-02-02 12:00:00	2023-02-02 12:40:00
6	PROG	En la Av. Víctor Reyes, Est. 70352 se coordina con Centro de Maniobras para la apertura de seccionador y se verifica puesta a tierra.				ALI	Zamora II	PREVENTIVO	2023-02-02 12:40:00	2023-02-02 13:30:00
7	NO PROG	En el Pasaje Flora Peña, en las Est. 232586 y 232587 se retira acometidas instaladas como servicio ocasional.				ALI	Zamora I	PREVENTIVO	2023-02-02 13:30:00	2023-02-02 16:30:00
8	PROG	En la Av. Víctor Reyes, Est. 70352 se coordina con Centro de Maniobras para el cierre de seccionador y se normaliza el servicio eléctrico.				ALI	Zamora II	CORRECTIVO	2023-02-02 16:30:00	2023-02-02 17:10:00
9										
10		SE LABORA: FR, EC de 08:00 a 12:00 y de 12:40 a 17:10.								
11		Sr. Romel Silva, se encuentra con permiso médico todo el día.								
12		Sr. Luis León, se encuentra con permiso por calamidad doméstica.								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		02/02/2023 17:10:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:		Aceptación:					NO			
RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR								