


| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
|  | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i> | | ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | | No | 101,609 |
| | CÓDIGO: | P-GEGEA-12-F01 | GERENCIA: | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | |
| Sitio: | LOS ENCuentROS - SANTA LUCIA - CHICANA. | | | | Fecha: | lunes, 13 de febrero del 2023 |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO | | | | | | |
| SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO | | | CARGO FIRMA | MOVILIZACIÓN | | |
| Responsable: | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | | LI2E | Número/Código de vehículo: | 2-112 | |
| | LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO | | LN1I | Placa: | LEA-1571 | |
| | | | | Descripción: | | |
| | | | | Camioneta: | CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO | |
| | | | | Rentado: | NO | |
| Colaboradores: | | | | Propietario: | EERSSA | |
| | | | | Chofer: | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | |
| TIPO (S) DE TRABAJO: | | | | | | |
| A - SIN VOLTAJE | | TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL | | | | |
| CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE | | TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL | | | | |
| CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: | | | | | | |
| Arreglo de daños informados por el Centro de Control Loja (no programado) | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | lunes, 13 de febrero del 2023 | | | TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): | 8 Horas | |
| ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST | | | | | | |
| RIESGOS EXISTENTES: | | CONSECUENCIAS PROBABLES: | | ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR | | |
| MECÁNICOS | Mecanismo en movimiento | Atrapamiento extremidades y cuerpo | | Cinturon de seguridad | | |
| ELÉCTRICOS | Electrización (Paso energ. x cuerp | Electrocución o electrización | | Guantes de acuerdo al nivel de voltaje | | |
| ERGONÓMICOS | Posiciones en el trabajo | Lesiones músculo esqueléticas | | Realizar pausas activas | | |
| MECÁNICOS | Caída de objetos | Golpes en cabeza y cuerpo | | Usar epp's | | |
| PSICOSOCIALES | Realciones sociales | Estrés | | Tratar bien al cliente | | |
| | | | | | | |
| MEDIDAS DE SEGURIDAD: | | | | | | |
| MEDIDAS | | ESTADO | EQUIPOS DE PROTECCIÓN | | ESTADO | |
| Medio de transporte | | BUENO | A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo) | | BUENO | |
| Equipo: Aislado Eléctricamente | | BUENO | B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo) | | BUENO | |
| Herramientas Manuales Adecuadas | | BUENO | E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA) | | BUENO | |
| Medio de transporte | | BUENO | G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) | | BUENO | |
| | | | H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) | | BUENO | |
| | | | I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico | | BUENO | |
| | | | L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) | | BUENO | |
| | | | M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) | | BUENO | |
| | | | M. Herramienta aislada | | BUENO | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: | | | | | | |
| PRECAUCIONES: Cumplir con las 5 reglas de ORO y las disposiciones de la EERSSA. | | | | | | |
| CARENCIAS: | | | | | | |
| SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA | | | | | | |
| Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: | | | | | | |
| Equipo No.: | | Ubicación: | | Nombre a quien solicitó: | | |
| Descripción: | | | | | Fecha: | |
| CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA | | | | | | |
| Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): | | | Firma: | | | |
| Instalación de puesta a tierra: | | Medidas complementarias: | | | | |
| TRABAJO CANCELADO (Si aplica) | | | | | | |
| Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): | | | Responsable: | | | |
| Causas de cancelación del trabajo: | | | | | | |
| | | | | Firma: | | |
| AUTORIZACIONES: | | | | | | |
| NOMBRE: | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | | MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN | |
| FECHA: | lunes, 13 de febrero del 2023 | | JEFE ZONAL | | INGENIERO 1 | |
| FIRMA: | | | | | | |
| | SOLICITADO POR: | | AUTORIZADO POR: | | APROBADO POR: | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | | | | Fecha: lunes, 13 de febrero del 2023 | | | | No: 101,609 | | |
| VEHÍCULO: | | Número: 2-112 | | Placa: LEA-1571 | | Rentado: NO | | Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | | |
| KILOMETRAJE: | | Inicial: 89,536 | | Final: 89,631 | | Recorridos: 95 | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |
| No | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | | | | LST/ALIMEN/SUBEST | TIPO | INICIO | FIN | |
| 1 | | DÍA FESTIVO EN APEGO A LA LEY DE FERIADOS DEBIDO A QUE EL DÍA DOMINGO 12 DE FEBRERO SE CELEBRO EL " DÍA DEL ORIENTE ECUATORIANO" | | | | | | | | |
| 2 | PROG | Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales. | | | | | PREVENTIVO | 2023-02-13 13:09:00 | 2023-02-13 13:15:00 | |
| 3 | TRANSP | DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de Whatsap. Nos trasladamos desde Yantzaza a el barrio Santa Lucia en los Encuentros para atender que los clientes esta sin servicio eléctrico | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-13 13:15:00 | 2023-02-13 14:00:00 | |
| 4 | NO PROG | Santa Lucia se revisa medidor 1801762277 se constata que no hay señal de voltaje se revisa trasf de 5 kva SICAP 8472 en la estructura 33933, se encuentra roto el pararrayo por descarga eléctrica. | | | | ALI | Los Encuentros | PREVENTIVO | 2023-02-13 14:00:00 | 2023-02-13 15:30:00 |
| 5 | | Se lo mide en vacío y no da señales de voltaje se informa al CC Loja y al Ing de turno informado la novedad. | | | | | | | | |
| 6 | | Se comunica a los clientes que será cambiado el trasformador que está quemado por una descarga eléctrica. | | | | | | | | |
| 7 | TRANSP | Nos trasladamos desde el barrio Santa Lucia a el estadio San Pedro en Yantzaza mediante llamado vía telefónica de el Centro de Maniobras. | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-13 15:30:00 | 2023-02-13 16:00:00 | |
| 8 | NO PROG | San Pedro en coordinación con el centro de maniobras Loja se reinicia el Router de comunicación y se espera disposiciones del centro de control. | | | | ALI | Yantzaza III | CORRECTIVO | 2023-02-13 16:00:00 | 2023-02-13 16:50:00 |
| 9 | TRANSP | Se retorna a Yantzaza | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-13 16:50:00 | 2023-02-13 17:01:00 | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO | | | | | | | | |
| 13 | PROG | Atención de reclamos de Centro de Control (No programado). Se carga el vehículo con herramientas y materiales. | | | | | PREVENTIVO | 2023-02-13 18:09:00 | 2023-02-13 18:13:00 | |
| 14 | TRANSP | DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de Whatsap. Nos trasladamos desde Yantzaza al barrio El Salado en Chicaña para atender que los clientes están sin servicio eléctrico | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-13 18:13:00 | 2023-02-13 18:50:00 | |
| 15 | NO PROG | El Salado se revisa LM/T en la estructura 39124 se encuentra tira fusible quemado, se cambia por una tira fusible de 6A tipo T causado por vegetación y fuertes vientos en la zona, | | | | ALI | Los Encuentros | CORRECTIVO | 2023-02-13 18:50:00 | 2023-02-13 19:30:00 |
| 16 | | Se verifica que los clientes cuenten con el servicio normal de energía eléctrica. | | | | | | | | |
| 17 | | CARGA: 30 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 13/02/2023 (15:00 aprox.) FECHA CONX: (19:00) CAUSA: Ave | | | | | | | | |
| 18 | TRANSP | Se retorna a Yantzaza. | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-13 19:30:00 | 2023-02-13 20:01:00 | |
| 19 | | SE LABORA: AO y JLM de 13:09 a 17:01 y de 18:09 a 20:01 | | | | | | | | |
| 20 | | MATERIALES UTILIZADOS: 1 Tira fusible de 6A tipo T | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | |
| TRABAJO TERMINADO | | | | | | | | | | |
| Terminado: | | TERMINADO | | | | | | | | |
| Fecha y hora: | | 13/02/2023 23:59:00 | | | | | Observaciones: Se reportan accidentes? | | | |
| Responsable: | | | | Aceptación: | | | NO | | | |
| OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | | | | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | | | | | | |