

	<b>EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A</b> ¡La energía somos todos!		<b>ORDEN DE TRABAJO</b> El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		<b>No</b>	102,021	
	<b>CÓDIGO:</b>	P-GEGEA-12-F01	<b>GERENCIA:</b>	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			<b>NM:</b> 39
<b>Sitio:</b>	Pachkius, Machinatza Bajo.				<b>Fecha:</b>	<b>martes, 21 de febrero del 2023</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO</b>							
<b>SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO</b>			<b>CARGO   FIRMA</b>	<b>MOVILIZACIÓN</b>			
<b>Responsable:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	<b>Número/Código de vehículo:</b>	2-102		
	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	<b>Placa:</b>	LEA-1580		
				<b>Descripción:</b>			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				<b>Rentado:</b>	NO		
<b>Colaboradores:</b>				<b>Propietario:</b>	EERSSA		
				<b>Chofer:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		
<b>TIPO (S) DE TRABAJO:</b>							
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
<b>DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:</b>							
Día festivo. Carnavales. Atender daños reportados por el CC.							
<b>FECHA DE INICIO:</b>			martes, 21 de febrero del 2023		<b>TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):</b>	8	
<b>ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST</b>							
<b>RIESGOS EXISTENTES:</b>		<b>CONSECUENCIAS PROBABLES:</b>		<b>ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR</b>			
<b>BIOLÓGICOS</b>	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
<b>ELÉCTRICOS</b>	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epps			
<b>MECÁNICOS</b>	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo		Usar epps			
<b>PSICOSOCIALES</b>	Realciones sociales	Estrés		Buen trato al cliente			
<b>MEDIDAS DE SEGURIDAD:</b>							
<b>MEDIDAS</b>		<b>ESTADO</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN</b>		<b>ESTADO</b>		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
<b>PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:</b>							
<b>PRECAUCIONES:</b> Respetar las 5 reglas de oro.							
<b>CARENCIAS:</b>							
<b>SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
<b>Equipo No.:</b>		<b>Ubicación:</b>		<b>Nombre a quien solicitó:</b>			
<b>Descripción:</b>						<b>Fecha:</b>	
<b>CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA</b>							
Confirma que el equipo <b>ESTÁ DESCONECTADO</b> electricamente desde:							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Firma:</b>				
<b>Instalación de puesta a tierra:</b>		<b>Medidas complementarias:</b>					
<b>TRABAJO CANCELADO (Si aplica)</b>							
<b>Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):</b>			<b>Responsable:</b>				
<b>Causas de cancelación del trabajo:</b>							
				<b>Firma:</b>			
<b>AUTORIZACIONES:</b>							
<b>NOMBRE:</b>	MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
<b>FECHA:</b>	martes, 21 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
<b>FIRMA:</b>							
	<b>SOLICITADO POR:</b>		<b>AUTORIZADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>		

El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)			Fecha: martes, 21 de febrero del 2023			No: 102,021			
VEHÍCULO:		Número: 2-102		Placa: LEA-1580		Rentado: NO		Chofer: MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER	
KILOMETRAJE:		Inicial: 71,893		Final: 71,904		Recorridos: 11			
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA			LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		Día FESTIVO. MARTES DE "CARNAVAL".							
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Pachkius.					TRANSPORTE	2023-02-21 11:29:00	2023-02-21 11:40:00
3	NO PROG	En vía a Pachkius Est 127978, se encuentra fusible quemado en derivación a Pachkius, se revisa y encuentra vegetación en la Est 127982. Se repone tirafusible de 12A-T se reestablece el servicio.			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-21 11:40:00	2023-02-21 12:15:00
4		CARGA: 70 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 21/02/2023 (09:30 aprox.) FECHA CONX: (12:15) CAUSA: vegetación							
5	NO PROG	En Pachkius Est 203393, se encuentra fusible quemado en derivación a Michanunka, se revisa y encuentra vegetación en la Est 128020. Se repone tirafusible de 6A-T se reestablece el servicio.			ALI	El Pangui	CORRECTIVO	2023-02-21 12:15:00	2023-02-21 12:50:00
6		CARGA: 15 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 21/02/2023 (09:30 aprox.) FECHA CONX: (12:50) CAUSA: vegetación							
7	TRANSP	Traslado desde Michanunka hasta la agencia El Pangui.					TRANSPORTE	2023-02-21 12:50:00	2023-02-21 13:21:00
8									
9		SE LABORA: HM; LV de 11:29 a 13:21.							
10		SE UTILIZA: _1 tirafusible de 6A-T. _1 tirafusible de 12 A-T.							
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		21/02/2023 13:21:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:			Aceptación:				NO		
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						